



NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3/N/PE, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-C-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM PŘI PORUŠĚ : dle ČSN 33 2000-4-41 ED.3 : (ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí)
- samočinným odpojením napájení a pospojováním
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM PŘI NORMÁLNÍM PROVOZU : dle ČSN 33 2000-4-41 ED.3 : (ochrana před nebezpečným dotykem živých částí)
- ochrana izolováním živých částí
- ochrana zábranami nebo krytím
DOPLŇKOVÁ OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH A NEŽIVÝCH ČÁSTÍ : dle ČSN 33 2000-4-41 ED.3 :
- ochrana proudovými chrániči

POPIS GRAFICKÝCH ZNAČEK

- Vypínač č.1, 5, 6, vyp. č.1 s tlačítkem vent.
- Sv.LED přisaz.,43W, 3960 lm,4000K,Ra90
- Sv LED přisaz. 36W,3650lm,Ra80
- svítidlo NO s vlastním zdrojem
- Zásuvka jednoduchá/dvojitá,230V/16 A, IP40
- 5 x zás. 230V,2xRJ45 do vícenásob. rámečku bílá, IP40 zásuvky chráněny přepětovou ochranou
- Rozvaděč,rozvodnice
- Vývod 230V/16A ukonč.svorkou
- Vývod 400V ukonč.svorkou
- Zásuvka anténní (STA)
- Zásuvka ethernet - RJ45
- Kabel UTP cat.6e
- Zásuvka HDMI(USB)
- Vypínač 400V

DALŠÍ POPIS

Výše uvedená projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými vyhláškami, ČSN, technickými pravidly a předpisy souvisejícími. Při montáži je nutné dodržet veškeré platné ČSN, bezpečnostní předpisy a montážní postupy dle jednotlivých výrobců materiálů, jinak nelze zaručit funkčnost. Předpisy a normy nevyplývající ze zákona musí být respektovány, pokud tato dokumentace nestanoví výslovně jinak. V případě odchylky od záměru této projektové dokumentace je nutné kontaktovat projektanta.

Kabely budou instalovány v instalačních zónách dle ČSN 33 2130 ed.3, všechna odbočení budou prováděna kolmo. Uložení kabelových a ostatních vedení je nutno provést v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a dalších dotčených ČSN. Trasy kabelového vedení budou provedeny pod omítkou. Instalace v koupelnách a umývacích prostorách je nutno provácet v souladu s ČSN 33 2000-7-701 ed.2. Vypínače budou instalovány do výšky 1,2 m nad úroveň podlahy. Zásuvky budou instalovány do výšky 0,9 nebo 0,4 m nad úroveň podlahy nebo dle požadavků interiéru. Vlastnosti použitých instalačních přístrojů jsou uvedeny ve specifikaci materiálu a Tech. zprávě. Přesné umístění bude provedeno dle pokynů zástupce investora.

Vypracoval:	Kontroloval:	Zodp. projektant:	Amun Pro s.r.o.	
Zdeněk Mikšaník	Ing. Michal Klimeš	Ing. Michal Klimeš		
Investor:	Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.a, El. Krásochorské 321, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188		Třanovice 1	+420 728 463 908
Místo stavby:	parc.č. 650/11, k.ú. Frýdek		739 53 Třanovice	michal@amunpro.cz
Akce Stavební úpravy - Zubní oddělení			Formát	A3
			Datum	09/2023
			Účel	Stavební úprava
			Č. zakázky	11.71/23
Část	D.1.4.4 Elektroinstalace		Měřítko	1:75
Obsah výkresu			Číslo paré	Č. výkresu
Zásuvková a přístrojová instalace				D.1.4.4.103