







LEGENDA EPS:

-  EPS - ÚSTŘEDNA EPS
-  EPS - AUTOMATICKÝ HLÁŠIČ-MULTISENZOROVÝ (OPT+TER)
-  EPS - TLAČÍTKOVÝ HLÁŠIČ
-  EPS - OVLÁDANÁ ZAŘÍZENÍ / VSTUPY PRO EPS
-  EPS - VSTUPNÍ JEDNOTKA
-  EPS - TRASA KABELU OVLÁDANÁ ZAŘÍZENÍ PRAHAguard F 4x2x0.8 BZCa100 P-90R.E90

LEGENDA SK:

-  SK - DATOVÝ ROZVÁDĚČ
-  KT - KABEL. TRASA NA PŘÍCHÝTKÁCH NAD PODHLEDEM

POZNÁMKY:

- UMÍSTĚNÍ PRVKŮ SLP A KABELOVÉ TRASY NUTNO KOORDINOVAT S INTERÉROVÝM ŘEŠENÍM A VŠEMI STAVEBNÍMI PROJESEMI
- POZICE A VÝŠKY PRVKŮ SLP NEODMĚŇOVAT Z VÝKRESU SLP - NUTNO ZKOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI A POŽADAVKY INVESTORA
- PRO SIGNÁLY ZE SYSTÉMU SHZ BUDE K ÚSTŘEDNĚ V MČ. 013d DOPLNĚNA NOVÁ VSTUPNÍ JEDNOTKA, DO KTERÉ BUDOU SIGNÁLY PŘIVEZENY
- STÁVAJÍCÍ HLÁŠIČ POŽÁRU V MÍSTĚ STAVBY DATOVÉHO CENTRA BUDE ODBORNĚ DEMONTOVÁN A NÁSLEDNĚ NAHRAZEN NOVÝM DLE STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU
- TLAČÍTKOVÝ HLÁŠIČ SYSTÉMU EPS A SHZ JE V PŘÍPADĚ DUPLICITY MOŽNO SLOUČIT DO JEDNOHO
- DETAILNÍ ZPRACOVÁNÍ SYSTÉMU SLP BUDE ŘEŠENO V RAMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE REALIZAČNÍ AKCE
- ROZHRANÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ NUTNO ZATĚSNIT DLE PLATNÝCH ČSN A DLE PLATNÉHO PBR
- PŘESNÉ ČÍSLOVÁNÍ PRVKŮ BUDE UPŘESNĚNO V DOBĚ REALIZACE DLE POŽADAVKŮ NEMOCNICE F-M

