

LEGENDA KT:

- KT - VE ŽLABU MERKUR ZAVĚŠENA NA STROPĚ / NA ZDI
- KT - KABEL. TRASA POD OMÍTKOU
- KT - KABEL. TRASA NA PŘÍCHYTKÁCH NAD PODHLEDEM
- KT - KABEL. TRASA - VÝSTUP Z PODLAHY
- KT - KRABICE NA DRÁTĚNÝ ŽLAB

ZAŘÍZENÍ VZT

- VENTILÁTOR 230V
- POŽÁRNÍ KLAPKA 230V

LEGENDA NN:

- NN - ZÁSUVKA 400V/32A - UPS / SÍŤ
- NN - ZÁSUVKA 230V/32A - UPS / SÍŤ
- NN - SILOVÝ ROZVADĚČ
- NN - PŘÍPOJNICE OCHRANNÉHO POSPOJOVÁNÍ
- NN - TLAČÍTKO 1/0 POD OMÍTKOU PRO OVL. VENTILÁTORU
- NN - UZAMYKATELNÉ TLAČÍTKO PRO OVL. VENTILÁTORU
- NN - TLAČÍTKO HLAVNÍ VYPÍNAČ DC
- OCHRANNÉ POSPOJENÍ CYA 6 ÷ 25 ŽŽ
- SOLENOIDOVÝ VENTIL 230V (DODÁVKA STAVBY)

POZNÁMKA:

- UMÍSTĚNÍ PRVKŮ NN A KABELOVÉ TRASY NUTNO KOORDINOVAT S INTERIÉROVÝM ŘEŠENÍM A POŽADAVKY UŽIVATELE
- POZICE A VÝŠKY PRVKŮ NN NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESU
- KABELY PRO NAPÁJENÍ RACKŮ, UPS, KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK A DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ BUDOU VEDENY VE DRÁTĚNÉM KABELOVÉM ŽLABU 400x50
- KABELY PRO OVLÁDACÍ TLAČÍTKA VZDUCHOTECHNIKY BUDOU ZASEKÁNY POD OMÍTKOU
- VNITŘNÍ OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU VZDUCHOTECHNIKY BUDE SLOUŽIT K PROVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI (AUT. VYPNUTÍ PO ČASOVÉM ÚSEKU)
- OVLÁDACÍ UZAMYKATELNÝ OVLADAČ NA CHODBĚ BUDE SLOUŽIT PRO OVLÁDÁNÍ VENTILÁTORU VZDUHOTECHNIKY K ODVĚTRÁNÍ V PŘÍPADĚ URČITÉ PORUCHY (0 = VYP ; 1 = ZAP)

ELEKTROINSTALACE

Vypracoval: Ing. Daniel Šoukal	*Podpis:*	*Číslo zakázky:* 22-FORS-02.PRS
Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Klhůfek	*Podpis:*	*Datum:* 06/2023
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace		*Dokumentace dle :* př.č.12 vyhl.č.499/2006Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Místo: pavilon PCH0 areálu nemovnice		*Měřítko:* 1:40
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY m.č. 0.25 SKLAD V 1PP BUDOVY PCH0 PRO ZŘÍZENÍ DATOVÉHO CENTRA		*ozn. př. / číslo výkresu :* D.1.4
Obsah: SILNOPROUDÉ ROZVODY A NAPÁJENÍ ZAŘÍZENÍ		D.1.4.d-03

Forsing projekt s.r.o.
724 00 Ostrava - Stará Bělá,
Povětronní 1263/66 IČ:27847721

CubeNet
SLABOPROUDÉ SYSTÉMY
CubeNet, s.r.o.
Zengrova 475/44, 703 00 Ostrava
www.cubenet.cz
projekt-realizace-servis