

Tabulka místností

Číslo	Název	Plocha [m²]	Výška [m]	Podlaha	Skladba	Stěny	Strop	Poznámka
0.25	DATOVÉ CENTRUM	26,77	2,8	PVC – ANTISTATIK		BĚLNINOVÝ OBKLAD	ZÁVĚSNÝ PODHLED	–

LEGENDA PO

- N 1.1-III. — číslo požárního úseku-SPB
- požární uzávěr – požadovaná požární odolnost
- přenosný hasící přístroj
- EI 45 — požární odolnost stěnových konstrukcí
- vyznačení požárního úseku
- REI 45 — požární odolnost stropních konstrukcí

MODŘE – stávající PO řešení stavby

PÚ 01.12-III.

REI 60DP1
NOSNÉ R 60DP1
chráněno GHZ+EPS

DSP, 6/2023, M 1:75 (A4)

ABY NEHOŘELO - Ing. Miroslav Sopůšek
Telefon : +420 608771375
e-mail : sopusek@tiscali.cz
Skotnice 271, 742 58, Czech republic

D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Stavební úpravy m.č.0.25 sklad v 1.PP budovy PCHO pro zřízení datového centra
Nemocnice ve Frýdku-Místku, ul. El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek