



POZNÁMKY:

- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3NPE~50Hz 230/400V/TN-S
- ROZVADĚČ R-FV-KJ JE NAVRŽEN JAKO PLASTOVÁ ROZVODNICE V PROVEDENÍ NA OMÍTKU O VELIKOSTI 2x12M S KRYTÍM IP40
- UMÍSTĚNÍ ROZVADĚČE JE NAVRŽENO NA ZADNÍ STĚNĚ DATOVÉHO CENTRA (MOŽNO PŘIZPŮSOBIT DLE POTŘEBY PŘÍVODŮ KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK)
- ROZVADĚČ BUDE PROVEDEN DLE ČSN EN 61439-1 ed. 2
- TYP ROZVADĚČE DLE DODAVATELE

ELEKTROINSTALACE

Vyráboval:		Podpis:	
Ing. Daniel Šoukal			
Zodpovědný projektant:		Podpis:	
Ing. Pavel Kihůfek			
Odběratel:			
Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace			
Místo:			
pavilon PCH0 areálu nemocnice			
Akce:			
STAVEBNÍ ÚPRAVY m.č. 0.25 SKLAD V 1PP BUDOVY PCH0			
PRO ZŘÍZENÍ DATOVÉHO CENTRA			
Obsah:		SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE R-FV-KJ	

Forsing projekt s.r.o.		Číslo zakázky:	
724 00 Ostrava - Stará Bělá, Povětroni 1263/66 IČ:27847721		22-FORS-02PRS	
		Datum:	
		06/2023	
		Dokumente dle:	
		př.č.12 vyhl.č.499/2006Sb.	
		PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE	
		Měřítko:	
		-	
		ozn. př. / číslo výřezu:	
		D.1.4	
		D.1.4.d-11	



SLABOPROUDÉ
SYSTÉMY
CybeNet s.r.o.
Zemgova 475/44, 703 00 Ostrava
www.cybenet.cz
projekt-realizace-servis