

ELEKTROINSTALACE

POZNÁMKY:

- NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA 3NPE~50Hz 230/400V/TN-S
- OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝMI CHRÁNIČI, KRYTÍM.
- ROZVADĚČ BUDE PROVEDEN DLE ČSN EN 61439-1 ed. 2
- RH1 JE NAVRŽEN JAKO STOJANOVÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ S KRYTÍM IP55/IP20 A ROZMĚRY 2000x800x400 (vxšxh)
- RH2 JE NAVRŽEN JAKO STOJANOVÝ OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ S KRYTÍM IP55/IP20 A ROZMĚRY 2000x600x400 (vxšxh)
- TYPY ROZVADĚČŮ DLE DODAVATELE
  PŘÍVOD: ZHORA
  VÝVODY: NAHORU

Vypracoval: Ing. Daniel Šoukal	*Podpis:*
Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Klhůfek	*Podpis:*
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace	
Místo: pavilon PCH0 areálu nemovnice	
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY m.č. 0.25 SKLAD V 1PP BUDOVY PCH0 PRO ZŘÍZENÍ DATOVÉHO CENTRA	
Obsah: SCHÉMA ZAPOJENÍ ROZVADĚČE RH2	

Forsing projekt s.r.o.
724 00 Ostrava - Stará Bělá,
Povětronní 1263/66 IČ:27847721

CubeNet
SLABOPROUDÉ SYSTÉMY
CubeNet, s.r.o.
Zengrova 475/44, 703 00 Ostrava
www.cubenet.cz
projekt-realizace-servis

Číslo zakázky:	22-FORS-02.PRS
Datum:	06/2023
Dokumentace dle :	př.č.12 vyhl.č.499/2006Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Měřítko:	–
ozn. př. / číslo výkresu :	D.1.4
	D.1.4.d-09