

ŘEZ "A" 1:50



ŘEZ "B" 1:50



NÁKRES ZAVĚŠENÍ ŽLABU
NAD RACKY
NENÍ V MĚŘÍTKU



POZNÁMKA:

- UMÍSTĚNÍ PRVKŮ NN A KABELOVÉ TRASY NUTNO KOORDINOVAT S INTERIÉROVÝM ŘEŠENÍM A POŽADAVKY UŽIVATELE
- POZICE A VÝŠKY PRVKŮ NN NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESU
- HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY BUDOU PROVEDENY DRÁTĚNÝMI ŽLABY NA ZDI / ZAVĚŠENY POD STROPEM NEBO NA KONTRUKCI NA ICT RACÍCH
- KABELOVÉ ŽLABY BUDOU DLE POHLEDŮ PROVEDENY VE DVOU PATRECH - 1.PATRO - SLP / 2.PATRO - NN
- KABELY PRO NAPÁJENÍ RACKŮ, UPS, KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK A DALŠÍCH ZAŘÍZENÍ BUDOU VEDENY VE DRÁTĚNÉM KABELOVÉM ŽLABU 400x50
- NAD RACKY BUDOU NA KABELOVÝCH ŽLABECH PŘIPEVNĚNY SILNOPROUDÉ ZÁSUVKY
- SILNOPROUDÉ A SLABOPROUDÉ ROZVODY BUDOU V DOBĚ REALIZACE ODDĚLENY DLE PLATNÝCH ČSN

ELEKTROINSTALACE

Vypracoval: Ing. Daniel Šoukal	Podpis:
Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Klhůfek	Podpis:
Odběratel: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace	
Místo: pavilon PCH0 areálu nemovnice	
Akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY m.č. 0.25 SKLAD V 1PP BUDOVY PCH0 PRO ZŘÍZENÍ DATOVÉHO CENTRA	
Obsah: HLAVNÍ KABELOVÉ TRASY DATOVÉHO CENTRA	

Forsing projekt s.r.o.
724 00 Ostrava - Stará Bělá,
Povětrnní 1263/66 IČ:27847721

CubeNet
SLABOPROUDÉ SYSTÉMY
CubeNet, s.r.o.
Zengrova 475/44, 703 00 Ostrava
www.cubenet.cz
projekt-realizace-servis

Číslo zakázky:	22-FORS-02.PRS
Datum:	06/2023
Dokumentace dle :	př.č.12 vyhl.č.499/2006Sb. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Měřítko:	1:40
ozn. př. / číslo výkresu :	D.1.4
	D.1.4.d-05