


LEGENDA NAŠLAPNÝCH VRSTEV PODLAH



- elektrostaticky vodivá vícevrstvá polyuretanová stěrka
- tl. 2-3 mm
- hodnota elektrického odporu - 10^4 - 10^6 ohm
- penetrační nátěr transparentní epoxidové pryskyřice bez obsahu rozpouštědel
- vyrovnávací stěrka z podkladní pryskyřice a křemičitého písku
- vodivý lak s připojením na samolepící měděné pásky
- krycí vrstva polyuretanových pryskyřic bez obsahu rozpouštědel s uhlíkovým vláknem
- uzavírací vodou-ředitelný polyuretanový pigmentovaný matný nátěr - staticky vodivý
- barva: RAL 1013
- provedeno včetně soklu



- polyuretanová stěrka bez zvláštních požadavků
- tl. 2-3 mm
- včetně soklu 100 mm
- barva: RAL 1013
- matný vzhled
- mezi dveřní ve vazbě na elektrostatickou podlahu provést přerušení, provedení přechodové hliníkové lišty šroubované v odstínu šampaň



- polyuretanová stěrka do koupelny
- tl. 2-3 mm
- včetně soklu 100 mm
- protiskluzný nátěr minimálně R9
- barva: RAL 1013
- matný vzhled
- mezi dveřní ve vazbě na elektrostatickou podlahu provést přerušení, provedení přechodové hliníkové lišty šroubované v odstínu šampaň

OBJEDNATEL :

Nemocnice Třinec, p.o.
Kaštanová 268, Dolní Lištná
Třinec 739 61

VEDOUcí PROJEKTANT	ING. VERONIKA PALÍŠKOVÁ	
ZODP. PROJEKTANT	ING. ONDŘEJ FABIÁN	
VYPRACOVAL	ING. ARCH. PAVLA OLŠÁKOVÁ	
KONTROLOVAL	ING. VERONIKA PALÍŠKOVÁ	
KRAJ : MORAVSKOSLEZSKÝ	STAV. ÚŘAD: TŘINEC	
NAZEV AKCE :		
REKONSTRUKCE GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCE A RODINNÉHO POKOJE		
NAZEV OBJEKTU :	ČÁST :	
MONOBLOK - ČÁST A, G, F	IN - ITERIÉR	
NAZEV PŘÍLOHY :		
RODINNÝ POKOJ - NÁVRH BAREVNOSTI PODLAH		
22006-DPS-IN-SO 01-06		