



- Legenda:
- Stávající jímací soustava
 - - - Demontáže stávající jímací soustavy
 - - - Nová jímací soustava
 - Bezpečná vzdálenost S, poloměr = 1000 mm
 - Svorka stávající
 - Svorka demontáž
 - Svorka nová
 - Svod

Revize	Datum	Provedl	Kontroloval	Schválil
 PROSPECT spol. s r. o. VÝSTAVNÍ 8, PSČ 709 00 OSTRAVA - MAR. HORÝ Tel: 596 616 606, Fax: 596 616 265			PROJEKTOVAL	Bc. Jakub Kubačák
Stavebník : Nemocnice Havířov, p.o., Dělnická 1132/24, Havířov Akce : Vyvedení výkonu z kogenerační jednotky Část : PS 02 Provozní rozvody silnoproudu a SŘTP			KONTROLOVAL	Ing. Petr Saj
			SCHVÁLIL	Ing. Petr Saj
Obsah : Úprava jímací soustavy kotelny			Č. zakázky	24011
			Kótováno v	mm
			Datum	04/2024
			Stupeň	DPS
			CAD	
			Původní výkres	
			24011_02_12	List 1/1