



**MET - hlavní uzemňovací svorka / čl.542.4 ČSN 332000-5-54 ed.3/**  
**SEBT - svorka doplňujícího pospojování / čl.544 ČSN 332000-5-54 ed.3/**  
**UPOZORNĚNÍ :**  
Veškeré přívody a odvody na (MET)SEBT musí být správně  
očíslovány za účelem následných revizí elektro !

NAPÁJENÍ :	3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :	automatické odpojení od zdroje TN-C, TN-S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339			IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Ing. M.Geryk+Ing. J.Géryk	MG&JG	Vypracoval:	Kreslil:
Stavba :			NOVÁ ZUBNÍ ORDINACE V PAVILONU G SZZ NEMOCNICE KRNOV	
Stavebník :			Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p.o., I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov	
Výkres:			ELEKTROINSTALACE - RO3 obvodové schéma, SEBT	
			Č.zakázky:	
			Datum: 02/2024	
			Měřítko:	
			Formát: A4	
			Č.výkr.:	
			D.1.4.7- 01.06	

