

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 9. 4. 2024

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 23509/2024/OP/EPID

ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 27299/2024/OP/EPID

VYŘIZUJE: MUDr. Hlaváčková

TEL.: 553 668 864

E-MAIL: lucie.hlavackova@khsova.cz

DATUM: 24. 4. 2024

Ateliér Emmet, s.r.o.
Ing. Blanka Ličmanová
Otická 317/32
746 01 Opava

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258 /2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve spojení s ustanovením § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 283/2021 Sb.“), posoudila žádost Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace se sídlem Opava, Předměstí, Olomoucká 470/86, PSČ 746 01, IČ: 47813750, ředitel nemocnice Ing. Karel Siebert, MBA, zastoupené na základě plné moci právnickou osobou Ateliér Emmet, s.r.o. se sídlem Otická 317/32, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 27789594, jednatelka Ing. Blanka Ličmanová ze dne 9. 4. 2024 o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro provedení stavby „stavební úpravy pavilónu V/část A – úpravy 1. NP - RTG“ v areálu nemocnice, na pozemku parc. č. 2209/83.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro provedení stavby „stavební úpravy pavilónu V/část A – úpravy 1. NP - RTG“ v areálu nemocnice, na pozemku parc. č. 2209/83

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Na základě žádosti žádost Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace se sídlem Opava, Předměstí, Olomoucká 470/86, PSČ 746 01, IČ: 47813750, ředitel nemocnice Ing. Karel Siebert, MBA, zastoupené na základě plné moci právnickou osobou Ateliér Emmet, s.r.o. se sídlem Otická 317/32, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 27789594, jednatelka Ing. Blanka Ličmanová, ze dne 9. 4. 2024 o závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro provedení stavby „stavební úpravy pavilónu V/část A – úpravy 1. NP - RTG“ v areálu nemocnice, na pozemku parc. č. 2209/83, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předložená projektová dokumentace řeší stavební úpravy a dispoziční změny v části 1.NP pavilónu V/část A v areálu nemocnice, spočívající ve zřízení pokoje lékaře včetně sociálního zázemí (m.č. 1.40b) z původních dvou lékařských pokojů, v přemístění a zvětšení místnosti provádění SONO vyšetření (m.č. 1.09) a s tím související přemístění denní místnosti sanitářů do původní sono vyšetřovny (m.č. 1.46). Do ostatního provozu RTG oddělení není navrženými úpravami zasahováno, nedojde k navýšení kapacit. Stavební úpravy respektují

IČ: 71009167

ID datové schránky: w8pai4f

web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:

pondělí, středa 8:00 – 17:00

stávající konstrukční členění objektu a způsob užívání.

V 1.NP je řešena denní místnost sanitářů (m.č. 1.46, 12,17 m²) s kuchyňskou linkou a dřezem, zvětšená vyšetřovna sono (m.č. 1.09, 23,8 m²) vybavená umyvadlem a dřezem, pokoj lékaře (m.č. 1.40b, 10,5 m²) se samostatným WC s umyvadlem, sprchou a předsíní.

Řešené místnosti budou větrány přirozeně otevíravými okny, větrání WC a předsíně bude nuceně pomocí odtahových ventilátorů, přívod vzduchu dveřními mřížkami, větrání chodby bude osazenou stěnovou a dveřní mřížkou. Podlahy budou opatřeny snadno omyvatelnou a dezinfikovatelnou krytinou, okolí umyvadel a dřezů bude opatřeno omyvatelným obkladem. Všechna umyvadla a dřezy budou mít přívod teplé a studené vody. Umělé osvětlení bude provedeno v souladu s ČSN EN 12464-1 osvětlení pracovních prostorů – vnitřní pracovní prostory, ve vyšetřovně a dalších pracovních místech minimálně 500 lx. Vytápění a ohřev TUV zůstává stávající. Objekt je napojen na stávající inženýrské sítě a městský vodovod.

Předložené podklady odpovídají požadavkům zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

MUDr. Lucie Hlaváčková
vedoucí oddělení protiepidemického
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

1x adresát, DS

1x KHS, EPID/OP, elektronicky