



HZSTX00FXMGI



Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Opava

Těšínská 39, 746 01 Opava



Č. j.: HSOS- 3893-2/2024
Počet stran: 2
Počet příloh: 0

Adresát:
Ateliér Emmet, s.r.o.
Otická 317/32
746 01 Opava

Vyřizuje: Ing. Milan Turčík
Tel.: 950 745 112
E-mail: milan.turcik@hzscr.cz

Datum: 2. 7. 2024

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Slezská nemocnice v Opavě, p.o., stavební úpravy 1.NP pavilonu V/A

Místo stavby:

Předměstí, Opava

k. ú.: Opava-Předměstí, parc. č. 2209/83

Stavebník:

Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace, IČO 47813750
Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

Předložená dokumentace:

dokumentace pro ohlášení stavby
vypracoval: Ing. Blanka Ličmanová
datum: 4/2024

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje (dále jen „HZS MSK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 12. 6. 2024.

HZS MSK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 9 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany

obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu kategorie III na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy/stavby: zdravotnictví,
- zastavěná plocha budovy:.....230 m²,
- počet nadzemních podlaží:4,
- počet osob navržených v budově:.....300,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob:..... 0,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb:..... pátá třída využití,
- výška stavby: 11,85 m,
- počet podzemních podlaží:..... 1,
- počet ubytovaných osob v budově: 0,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Na základě výše uvedeného HZS MSK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

HZS MSK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení**

název: Slezská nemocnice v Opavě, p.o., stavební úpravy 1.NP pavilonu V/A
vypracoval: Ing. Ivana Bednářková, ČKAIT 1102604
datum: 6/2024

Popis stavby: Slezská nemocnice v Opavě, p.o., stavební úpravy 1.NP pavilonu V/A

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS MSK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

mjr. Ing. Milan Turčík
vedoucí pracoviště ÚO
úřední osoba