


SCHÉMA UMÍSTĚNÍ V OBJEKTU



POZNÁMKA

- KONTROLNÍ A REVIZNÍ OTVORY V PODHLÉDU ZAJISTÍ STAVBA DLE SKUTEČNÉHO STAVU.
- REVIZNÍ A SERVISNÍ OTVORY PRO NAVRHOVANÁ ZAŘÍZENÍ MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY DANÉHO VÝROBCE A MUSÍ BÝT NEUSTÁLE PŘÍSTUPNÁ.
- VZHLED K PROSTOROVÝM NÁROKŮM VZT. SYSTÉMU, JE NUTNÉ VEŠKERÉ KOMPONENTY SYSTÉMU VZT. MONTOVAT PŘED ZŠITÍM PROFESÍM.
- REALIZAČNÍ FIRMA JE POVINNA SI TRASY VZT. A CU POTRUBÍ VYMĚRIT NA TRASE V ZÁVISLOSTI NA SKUTEČNOSTI.
- VZT. A KLM JEDNOTKY BUDOU ULOŽENY NA PRUŽNÉM ULOŽENÍ - RÝHOVANÁ GUMA.
- CHLADIVOVÉ POTRUBÍ BUDE IZOLOVÁNO TEP. IZOLOČÍ.
- PROJEKT NEZAHRAJNĚ OBLIKOVOU, VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELÉ.

JAN BOSÁK, IČ: 05368588, TELEVIZNÍ 2618 ROŽNOV POD RADHOŠTĚM			
ZODP. PROJEKTANT:	ING. JAN BOSÁK		Ing. Jan Bosák Převzetí a inženýrská činnost v oboru VZT
VYPRACOVAL:	ING. JAN BOSÁK		
KONTROLOVAL:	ING. JAN BOSÁK		
Investor: Nemocnice Havířov, p. o., Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896		FORMÁT:	10x A4
Projekt: Rekonstrukce lůžkové stanice chirurgie III. v nemocnici Havířov P.O. 736 01 Havířov, Nemocnice Havířov, p. o.		DATUM:	04/2024
		STUPEŇ:	DPS
		Č. ZAKÁZKY:	240503
Profese: CHLAZENÍ		Č. PARÉ:	
Obsah: PŮDORYS 5.NP/STŘECHY (VÝŘEZ)		MĚŘÍTKO	Č. VYKRESU
		1:50	03