


# RK - ROZVÁDĚČ KOTELNY a MaR



Oceloplastová rozvodnice v provedení na zeď  
IP66, dveře levé(pravé)  
DistriBox, NP66-1008025

Typ	Název výrobku	ks
NP66-1008025	Nástenná skříň NP, 1000 x 800 x 250 mm	1
PD-QK-UBB5	Klíč DB5 (motýlek)	1
PD-NP-KD5514	Odnímatelná příruba	1
PD-V-CG27-IP66	Kabelová průchodka	1
PD-V-CG37-IP66	Kabelová průchodka	1
PD-M-50LP08	Přístrojová lišta výška 50 mm	6
PD-M-130LP08	Přístrojová lišta výška 130 mm	1
	včetně výbavy dle PD	

Instalovaný Pi - RK	Den kW	Noc kW
PC1	0,084	
PC2	1,3	
PZ	0,193	
pohony pro SH1,SH2	0,015	
pohony pro TV1,TV2	0,1	
plynové kotle	0,6	
jiné	3	
<b>Celkem Pi</b>	<b>5,292</b>	

**NAPÁJENÍ :** 3x240/400V + PE + N, 50Hz AC

**OCHRANA :** automatické odpojení od zdroje TN - S

Zdeněk Frýdl, 793 93 Brantice 339		IČO : 18101411	
Zodp.projektant:	Vypracoval:	Kreslil:	
Ing. M.Geryk+Ing. J.Géryk <b>MG&amp;JG</b>			
Stavba : <b>REKONSTRUKCE ZDROJE VYTÁPĚNÍ V BUDOVĚ OOP</b>			Č.zakázky:
793 95 Město Albrechtice, Nemocniční 492			Datum: 09/2024
Stavebník : Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace,			Měřitko:
I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov			Formát: A4
Výkres: <b>ELEKTROINSTALACE - RK a MaR, montážní schéma</b>			Č.výkr.: <b>D.1.4.7- 01</b>

