

ZAKÁZ. ČÍSLO 11.129/24

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA–ROZMĚŘ–POPIS	STR.	bm /1ks	CELKEM		BARVA	POZNÁMKA
					ks	m		
K1		OPLECHOVÁNÍ KOUTŮ MATERIÁL POPLASTOVANÝ PLECH R.Š. 200mm KOTVIT PŘES VÝZTUŽ.PLECH SPÁD OD STŘECHY 5,24%		127,1		127,1 bm	ODSTÍN SJEDNOTIT SE ZÁMEČNICKÝMI VÝROBKÝ (ŠEDA) PŘED VÝROBOU KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM	PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠT MONTÁŽ PARAPETU PROVÉST DLE ČSN 733610, SKLON MIN.3° OD OKNA PARAPET MUSÍ MIT UZAVŘENÝ TVAR BEZ PROSTŘÍHŮ V ROZÍCH VYLOŽENÍ PŘES OKRAJ MIN.30MM, SVISLÝ OHYB 50MM, POSTRANNÍ NAPOUENÍ OHYB POD OMÍTKU MIN.20MM MONTÁŽ LEPENÍM VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA
K2		UKONČOVACÍ PROFIL U PROSTUPŮ MATERIÁL POPLASTOVANÝ PLECH R.Š. 75mm KOTVIT PŘES VÝZTUŽ.PLECH		3,4		3,4 bm		
K3		UZAVŘENÁ KRUHOVÁ TVAROVKA PVC VÝŠKA MANŽETY 150mm O Ø125mm	22		22			
K4		UZAVŘENÁ KRUHOVÁ TVAROVKA PVC VÝŠKA MANŽETY 150mm O Ø200mm	19		19			
K5		DVOUÚROVŇOVÁ STŘEŠNÍ VPUSŤ PŘÍMÁ Ø150mm VYHŘÍVANÁ S INTEGROVANOU INTEGROVANÉ MANŽETY PRO HYDROIZOLACI Z EPDM FOLIE A PAROZÁBRANU Z SBS MODIFIK.ASFALT.PÁSU. +OCHRANNÝ KOŠ+KOTVÍCI A SPOJOVACÍ MATERIÁL Těleso vtoku musí být připevněno k nosné konstrukci (zpravidla 4 šrouby) konstrukce vtoku musí umožňovat vodotěsné napojení hydroizolace na těleso vtoku, dílce s manžetou, střešní vpusti musí být usazeny tak, aby hrdlo vtoku bylo pod úrovní hydroizolace (10–30 mm kvůli průhybům, převyšení spojů) vpusti musí být opatřeny ochrannými košíky, které zabraňují vnikání nečistot do odpadního potrubí a musí být uzpůsobeny provozu střechy a vyčnívat nad poslední vrstvu 30 mm	6		6			
K6		ATIKOVÁ OKAPNICE MATERIÁL POPLASTOVANÝ PLECH R.Š. 475mm KOTVIT PŘES VÝZTUŽ.PLECH SPÁD OD STŘECHY 5,24%		155,4		155,4 bm		
K7		OPLECHOVÁNÍ ATIKY MATERIÁL POPLASTOVANÝ PLECH R.Š. 850mm KOTVIT PŘES VÝZTUŽ.PLECH SPÁD OD STŘECHY 5,24%		6,0		6,0 bm		
K8		VNĚJŠÍ ROHOVÁ LIŠTA ATIKY MATERIÁL POPLASTOVANÝ PLECH R.Š. 170mm KOTVIT PŘES VÝZTUŽ.PLECH SPÁD OD STŘECHY 5,24%		40,1		161,4 bm		

POKUD JE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ NÁZEV VÝROBKU, NEBO VÝROBCE JE UVEDEN POUZE JAKO PŘÍKLAD PRO STANOVENÍ STANDARDU. UVEDENÍ KONKRÉTNÍHO NÁZVU NEVYLUČUJE POUŽITÍ JINÉHO VÝROBKU SE STEJNÝMI, NEBO KVALITATIVNĚ LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 michal@amunpro.cz,mob.:+420 728 463 908	
Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša		
Investor:			Nemocnice Havířov, p.o., Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov, IČ 00844896	
Místo stavby:	736 01 Havířov, Nemocnice Havířov, p. o.		Formát	420x297
Akce	Stavební úpravy střech, rekonstrukce střešního pláště Nemocnice Havířov		Datum	10/2024
			Účel	DSP/DPS
			Č. zakázky	11.129/24
Část	D.1.1 - Architekoticko-stavební řešení		Měřítko	-
Obsah výkresu	Budova O - infekční pavilón Výpis výrobků		Číslo paré	Č. výkresu D.1.1.b_102