

LEGENDA

- PK

KOTEL ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ NA ZEMNÍ PLYN  
JMENOVITÝ VÝKON 47,5 kW  
VYBAVENÍ EKVIKERNÍ REGULACÍ – ŘÍZENÍ JEDNOHO TOPNÉHO OKRUHU SE SMĚŠOVACÍ ARMATUROU SE SERVOPOHONEM A NABÍJENÍ OHRÍVAČŮ TEPLÉ VODY
- OV

OHRÍVAČ TEPLÉ VODY ZASOBNIKOVÝ O OBJEMU 300 LITRŮ  
PROVEDENÍ NEREZ, PŘÍKON 20 kW
- RS

SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ TOPNÉ VODY  
RS UNIVERSAL 3–M 100/ 0,6 MPa L=0,85 m
- AN

HYDRAULICKÝ VYROVNAVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ  
95 kW, 5,45 m3/h (např. HVD1–63B) IZOLOVANÝ VČ. VK, ADV. (ANULOID)
- EN

MEMBRANOVÁ TLAKOVÁ EXPAZNÍ NÁDOBA,  
(např. REFLEX NG 50/6) – OBJEM 50 lL
- DS

SOUSTAVA AUTOMATICKÉHO DOPLŇOVÁNÍ SYSTÉMU S  
–ODDĚLOVACÍ ČLEN VČETNĚ MĚŘENÍ A ZMĚKČOVACÍHO FILTRU
- OTOPNÉ TĚLESO OCELOVÉ DESKOVÉ SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM ( PŘÍPOJENÍ PRAVÉ NEBO LEVÉ )  
A INTEGROVANÝM TERMOREGULAČNÍM VENTILEM  
KAŽDÉ TĚLESO BUDE PŘÍPOJENO POMOCÍ RADIATOROVÉHO PŘÍPOJOVACÍHO ŠROUBENÍ  
ROHOVÉHO S MOŽNOSTÍ UZAVŘENÍ A VYPOUŠTĚNÍ DN15  
KAŽDÉ TĚLESO BUDE OSAZENO TERMOSTATICKOU HLAVICÍ S VESTAVĚNÝM ČIDLEM A PROTIMRAZOVOU OCHRANOU
- KOUPELNOVÉ TRUBKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO SE STŘEDOVÝM PŘÍPOJENÍM POMOCÍ  
PŘÍPOJOVACÍ ARMATURY HM  
KAŽDÉ TĚLESO BUDE OSAZENO TERMOSTATICKOU HLAVICÍ S VESTAVĚNÝM ČIDLEM A  
PROTIMRAZOVOU OCHRANOU
- ROZVODNÉ POTRUBÍ K OTOPNÝM TĚLESŮM – 65/50 °C,  
VEDENO VE SVRCHNÍ VRSTVĚ PODLAHY, IZOLOVÁNO IZOLAČNÍMI POUZDRY Z PE TL13mm  
ROZVODY Z TRUBEK OCELOVÝCH PŘESNÝCH VNĚ POZINKOVANÝCH SPOJOVANÝCH PRESS SPOJKAMI
- HLAVNÍ ROZVOD TOPNÉHO MÉDIA–VYTÁPĚNÍ OBJEKTU – 65/50 °C  
VEDENO POD STROPEM 1.NP V PODHLEDU,IZOLOVÁNO IZOL.POUZDRY Z MINERÁLNÍ VLNY TL40mm  
ROZVODY Z TRUBEK OCELOVÝCH PŘESNÝCH VNĚ POZINKOVANÝCH SPOJOVANÝCH PRESS SPOJKAMI

Energocentrum

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Lenka Jerakasová	VYPRACOVAL Lenka Jerakasová	ing.arch.martin janda architektonická kancelář Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm www.jarchitekti.cz, tel. 558 631 134
INVESTOR Sdružené zdravotnické zařízení v Krnově, p.o., I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, Krnov		
AKCE STŘEDISKO KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ-OBJEKT ZÁCHRANNÉ SLUŽBY VČETNĚ HELIPORTU V AREÁLU ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ V KRNOVĚ na pozemcích p.č.1866/1,1866/6 A 1866/8, k.ú.Krnov-Horní Předměstí	STUPEŇ PD	150-054-050
	DATUM	09/2024
ČÁST D.1.4.1 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VYTÁPĚNÍ	FORMÁT	A1
	MĚŘÍTKO	1:100
OBSAH	ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.1 - 302
PŮDORYS 1.NP.		