


# SO04.2 - SITUACE PŘÍPOJKY NN

## ŘEZY KABELOVÝCH VÝKOPŮ – KABELY NN



### LEGENDA

- S1-S4 ZEMNÍ KABELOVÁ SPOJKA, 240/240 mm2
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN MDO – AYKY–J 3x240+120 mm2 – STÁVAJÍCÍ
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO – AYKY–J 3x240+120 mm2 – STÁVAJÍCÍ
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN MDO – AYKY–J 3x240+120 mm2 – SMYČKA PŘÍPOJKY
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN DO – AYKY–J 3x240+120 mm2 – SMYČKA PŘÍPOJKY
- SS100 PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ SKŘÍŇ – SS100

### POZNÁMKA :

U VYBRANÝCH VÝROBKŮ JE PRO JASNÉ A PŘESNÉ VÝMEZENÍ POŽADOVANÝCH PARAMETRŮ UVEDEN MOŽNÝ VÝROBCE, V SOULADU SE ZÁKONEM Č. 134/2016 SB.

PŘI REALIZACI LZE POUŽÍT I JINÉHO VÝROBCE (DODAVATELE) PŘI SPLNĚNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ UVEDENÉHO TYPU VÝROBKU MOŽNÉHO VÝROBCE (DODAVATELE).

TECHNICKÝMI PARAMETRY SE M.J. ROZUMÍ PEVNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY, FYZIKÁLNÉ TECHNICKÉ VLASTNOSTI, PARAMETRY SPOTŘEBY A VÝKONU, ROZMĚRY, HMOTNOSTI, HLUKOVÉ PARAMETRY, MATERIÁLOVÉ PŘEVODNÍ, DESIGN/ ESTETICKÉ A KVALITATIVNÍ VLASTNOSTI, PROVOZNÍ VLASTNOSTI, ŽIVOTNOST, ZPŮSOB OVLÁDÁNÍ, VAZBY NA OSTATNÍ PROFESY APOD.

PŘÍPADNÉ ZMĚNY JE NUTNÉ DOKLADOVAT (NAPŘ. STATICKÝM VÝPOČTEM), KONZULTOVAT A ODSOUHLASIT PROJEKTANTEM, T.J. ZPRACOVATELEM TOHOTO PROJEKTU.

**Proudová soustava : 3 PEN, 400/230 V, 50 Hz stř. TN–C**

Ochrana dle ČSN 33 2000–4–41 ed.3 +Z1 : automatickým odpojením od zdroje – normální : uzemněním

Prostředí dle ČSN 33 2000–5–51 ed.3 : AB4, AD4 – venkovní, zvlášť nebezpečný

VYPRACOVAL		ZODP. PROJEKTANT		HIP		<div>QALT servis</div> <div>PROJEKTOVÁNÍ ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ DO 1000 V A HROMOSVODŮ</div> <div>Martin KOČIÁN <small>Ev.č. : 389407-23561</small> Trojanovice 237, Frenštát p/R, 744 01 Tel.: 732 283 585, Fax: 566 883 770 IČO: 669 28 591, DIČ: CZ-6801130347</div>			
Martin KOČIÁN		Martin KOČIÁN		Ing. arch. Martin JANDA					
STAVEBNÍ ÚŘAD : KRNOV				KATASTR. ÚZEMÍ : KRNOV – HORNÍ PŘEDMĚSTÍ					
Investor : Sdružené zdravotnické zařízení v Krnově, p.o., I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, KRNOV, 794 01									
<div>STŘEDISKO KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ – OBEKT ZÁCHRANNÉ SLUŽBY VČETNÉ HELIPORTU V AREÁLU ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ V KRNOVĚ na p.č. 1866/1, 1866/6 a 1866/8, k.ú. KRNOV – HORNÍ PŘEDMĚSTÍ</div>									
OBJEKT :		SO04.2 – PŘÍPOJKA NN							
<div>OBSAH :</div> <div>SITUACE PŘÍPOJKY NN</div>									
						FORMÁT		3 x A4	
						DATUM		10/2024	
						ÚČEL		DSP+DPS	
						ČÍSLO ZAKÁZKY :		R–2024/25	
						MĚŘÍTKO :		PARÉ :	
						1: 150			
						ČÍSLO VÝKRESU :		SO04.2 - 03	