Výkres vytvořil program pp_vod, (c)AutoPEN Liberec, tel:487953082, autopen@volny.cz

ÚZEMÍ OBCE	Krnov–Horní Předměstí	
POVRCH ÚZEMÍ	komunikace	trávník
ČÍSLO PARCELNÍ	1866/1	1866/8
VZDÁL. OBJEKTŮ A SMĚROVÝCH LOMŮ	0.20 / 0.05 (overprinted) 4.30 50.45	
OZNAČENÍ VRCHOLOVÝCH BODŮ		

LEGENDA TYPŮ ČAR
PŮVODNÍ TERÉN
HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY
UPRAVENÝ TERÉN

MĚŘÍTKA 1:500/100



KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	319.88	319.88	319.88	319.86				319.83		319.54
HLOUBKA VÝKOPU	1.60	1.60	1.60	1.56				1.53		101.08
KÓTA VÝKOPU	318.28	318.28	318.28	318.29				318.31		218.46
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.60	1.60	1.60	1.56				1.53		1.08
KÓTA DNA POTRUBÍ	318.28	318.28	318.28	318.29	318.29	318.29	318.30	318.31	318.32	318.46
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	319.88	319.88	319.88	319.86				319.83		319.54
SROVNÁVACÍ ROVINA	307.00									
STANIČENÍ [km/m]	0.0	0.20	0.50	4.25	4.37	4.66	7.80	8.55	13.60	59.00

DN(PN)[mm]–MATERIÁL–DÉLKA[m]	DN40–HDPE PE 100 SDR 11 RC–59.00
SKLON[promile]–DÉLKA[m]	3.0–59.00
ULOŽENÍ	písek

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Lenka Jerakasová	VYPRACOVAL Lenka Jerakasová	ing.arch.martin janda architektonická kancelář Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm www.jzarchitekti.cz, tel. 558 631 134
INVESTOR Sdružené zdravotnické zařízení v Krnově, p.o., I.P.Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, Krnov		STUPEŇ PD: PD ke stavebnímu řízení v podrobnostech pro provedení stavby (DSP+DZS+ DPS)
AKCE STŘEDISKO KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ-OBJEKT ZÁCHRANNÉ SLUŽBY VČETNÉ HELIPORTU V AREÁLU ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ V KRNOVĚ na pozemcích p.č.1866/1,1866/6 A 1866/8, k.ú.Krnov-Horní Předměstí		DATUM 04/2024
		FORMÁT A3
		MĚŘÍTKO 1:250/100
ČÁST SO 04-B - PŘÍPOJKA VODY		
OBSAH **PODÉLNÝ PROFIL**		ČÍSLO VÝKRESU D.2-04-B-04