







LEGENDA:

-  Podhledové čtvercové svítidlo, mikropřizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELY 300mA, 5000lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI
-  Přisazené svítidlo délka 1415mm, LED 840, optika extra širokozářná 90°, 5800lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI
-  LED Nouzové svítidlo 3W 1h IP65
-  Senzor DALI

| | | | |
|----------------|--|---|--|
| ZODP. OSOBA | | Ing. Tomáš Husník | |
| KRESLIL | | Ing. Tomáš Husník | |
| OBJEDNATEL | | SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p. o. | |
| ADRESA | | Olomoucká 470/86, 746 01 Opava Předměstí | |
| ČÁST PD | | S001 - 01.42 - Úprava systému osvětlení na chodbách a schodištích v pavilonu V/A | |
| NÁZEV PROJEKTU | | Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice v Opavě využitím OZE a KVET u hlavních budov V, N | |
| NÁZEV VÝKRESU | | Osvětlení V-A 1.NP | |
| STUPEŇ PD | | DPS | |
| DATUM | | 08/2024 | |
| FORMÁT | | A1 | |
| MĚŘÍTKO | | 1:100 | |
| ČÍSLO VÝKRESU | | RS-24-3a-D1142.2 | |



Veolia Energie ČR, a.s.
28. října 3337/77, 702 00 Ostrava



MEARING s.r.o.
Na Úbočí 12a/923, Ostrava 712 00