



		<div>Generální projektant</div> <div></div> <div>Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava</div>	
ZODP. OSOBA	Ing. Tomáš Husník	<div>Projektant profese</div> <div></div> <div>MEARING s.r.o. Na Úbočí 12a/923, Ostrava 712 00</div>	
KRESLIL	Ing. Tomáš Husník		
OBJEDNATEL	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p. o.		
ADRESA	Olomoucká 470/86, 746 01 Opava Předměstí		
ČÁST PD	S001 - D.1.4.2 - Úprava systému osvětlení na chodbách a schodištích v pavilonu V/A		
NÁZEV PROJEKTU Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice v Opava využitím OZE a KVT u hlavních budov V, N		STUPEŇ PD	DPS
NÁZEV VÝKRESU SEZNAM KABELŮ		DATUM	08/2024
		FORMÁT	A4
		MĚŘÍTKO	1:-
		ČÍSLO VÝKRESU RS-24-3a D1142.6	

## Seznam kabelů

Položka	Okruh	Místo instalace	Označení	Typ kabelu	Délka (m)	Odkud	Kam	Poznámka
1		RS01A-1	WL156.2	CXKH-R-J 5x1,5	75	X56:2	S156	
2		RS01A-1	WL156.1	CXKH-R-J 3x1,5	65	X56:1	N156	
3		RS1A-2	WL201.2	CXKH-R-J 5x1,5	56	X1:3	S201	
4		RS1A-2	WL249.2	CXKH-R-J 5x1,5	78	X49:3	S249	
5		RS1A-2	WL201.3	CXKH-R-J 3x1,5	59	X1:4	N201	
6		RS1A-3	WL301	CXKH-R-J 5x1,5	90	X1	S301	
7		RS1A-3	WL345.2	CXKH-R-J 5x1,5	90	X45:3	S345	
8		RS1A-3	WL302.2	CXKH-R-J 5x1,5	160	X2:3	S302	
9		RS1A-3	WL338.2	CXKH-R-J 5x1,5	160	X38:3	S338	
10		RS1A-3	WL302.1	CXKH-R-J 3x1,5	115	X2:2	N302	
11		RS1A-4	WL401.2	CXKH-R-J 5x1,5	111	X1:3	S401	
12		RS1A-4	WL425.2	CXKH-R-J 5x1,5	111	X25:3	S425	
13		RS1A-4	WL401.3	CXKH-R-J 3x1,5	59	X1:4	N401	
14		RS1A-4	WL403	CXKH-R-J 5x1,5	35	X3	S403	
15		RS1A-4	WL430.2	CXKH-R-J 5x1,5	37	X30:3	S430	
16		RS2A-1	WL101	CXKH-R-J 5x1,5	130	X1	S101	
17		RS2A-1	WL121.2	CXKH-R-J 5x1,5	67	X21:3	S121	
18		RS2A-1	WL122.2	CXKH-R-J 5x1,5	83	X22:3	S122	
19		RS2A-1	WL103	CXKH-R-J 5x1,5	36	X3	S103	
20		RS2A-1	WL120.2	CXKH-R-J 5x1,5	40	X20:3	S120	
21		RS2A-2	WL201	CXKH-R-J 5x1,5	73	X1	S201	
22		RS2A-2	WL221.2	CXKH-R-J 5x1,5	67	X21:3	S221	
23		RS2A-3	WL301	CXKH-R-J 5x1,5	85	X1	S301	
24		RS2A-3	WL329.2	CXKH-R-J 5x1,5	75	X29:3	S329	
25		RS3A-4	WL403.2	CXKH-R-J 5x1,5	38	X3:3	S403	
26		RS3A-4	WL443.2	CXKH-R-J 5x1,5	49	X43:3	S443	
27		RS3A-4	WL403.1	CXKH-R-J 3x1,5	28	X3:2	N403	
28		RS3A-4	WL404.2	CXKH-R-J 5x1,5	90	X4:3	S404	
29		RS3A-4	WL444.2	CXKH-R-J 5x1,5	100	X44:3	S444	
30		RS3A-4	WL404.3	CXKH-R-J 3x1,5	95	X4:4	N404	
31		RS3A-4	WL401.2	CXKH-R-J 5x1,5	100	X1:3	S401	
32		RS3A-4	WL441.2	CXKH-R-J 5x1,5	105	X41:3	S441	

## Seznam kabelů

[illegible]