



- LEGENDA:
- Podhledové čtvercové svítidlo,  
mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV  
300mA, 5000lm, možnost řízení intenzity  
osvětlení, DALI

LED Nouzové svítidlo 3W 1h IP65

Senzor DALI



<div><div>Generální projektant</div><div><div><div></div><div>VEOLIA</div></div><div>Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava</div></div></div>		<div><div>Projektant profese</div><div><div><div></div><div>MEARING</div></div><div>MEARING s.r.o. Na Úbočí 12a/923, Ostrava 712 00</div></div></div>	
ZODP. OSOBA	Ing. Tomáš Husník	STUPEŇ PD	DPS
KRESLIL	Ing. Tomáš Husník	DATUM	08/2024
OBJEDNATEL	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p. o.	FORMÁT	A1
ADRESA	Olomoucká 470/86, 746 01 Opava Předměstí	MĚŘÍTKO	1:100
ČÁST PD	S001 - 0.14.3 - úprava systému osvětlení na chodbách a schodištích v pavilonu V/C	ČÍSLO VÝKRESU	RS-24-3a-D1143.4
NÁZEV PROJEKTU Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice v Opavě využitím ŌZE a KVET u hlavních budov V, N			
NÁZEV VÝKRESU Osvětlení V-C 2.NP – jih			