






LEGENDA:

-  Podhledové čtvercové svítidlo, mikropřizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELV 300mA, 5000lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI
-  Podhledové svítidlo do čistých prostor (3. stupeň filtrace), IP65, antibakteriální povrchová úprava, LED 840, 5000lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI
-  Přisazené svítidlo délka 1415mm, LED 840, optika extra širokoúhelná 90, 5800lm, možnost řízení intenzity osvětlení, DALI
-  LED Nouzové svítidlo 3W 1h IP65
-  Senzor DALI

ZODP. OSOBA		Ing. Tomáš Husník	
KRESLIL		Ing. Tomáš Husník	
OBJEDNATEL		SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p. o.	
ADRESA		Olomoucká 470/86, 746 01 Opava Předměstí	
ČÁST PD		S001 - 01.42 - Úprava systému osvětlení na chodbách a schodištích v pavilonu V/A	
NÁZEV PROJEKTU		Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice v Opavě využitím OZE a KVET u hlavních budov V, N	
NÁZEV VÝKRESU		Osvětlení V-A 2.NP	
STUPEŇ PD		DPS	
DATUM		08/2024	
FORMÁT		A1	
MĚŘITKO		1:100	
ČÍSLO VÝKRESU		RS-24-3a-D1142.3	

Generální projektant



Veolia Energie ČR, a.s.  
28. října 3337/77, 702 00 Ostrava

Projektant profese



MEARING s.r.o.  
Na Úbočí 12a/923, Ostrava 712 00