



LEGENDA:

Podhledové čtvercové svítidlo,
mikroprizmatický kryt, 8x LED 840, NONSELY
300mA, 5000lm, možnost řízení intenzity
osvětlení, DALI

LED Nouzové svítidlo 3W 1h IP65

Senzor DALI



		Generální projektant	
			
		Veolia Energie ČR, a.s. 28. října 3337/7, 702 00 Ostrava	
		Projektant profese	
			
		MEARING s.r.o. Na Úbočí 12a/923, Ostrava 712 00	
ZODP. OSOBA	Ing. Tomáš Husník	STUPEŇ PD	DPS
KRESLIL	Ing. Tomáš Husník	DATUM	08/2024
OBJEDNATEL	SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, p. o.	FORMÁT	A1
ADRESA	Olomoucká 470/86, 746 01 Opava Předměstí	MĚŘITKO	1:100
ČÁST PD	S001 - 01.14.3 - Úprava systému osvětlení na chodbách a schodištích v pavilonu V/C	ČÍSLO VÝKRESU	RS-24-3a-D1143.9
NÁZEV PROJEKTU			
Snížení energetické náročnosti budov v areálu Slezské nemocnice v Opavě využitím ŌZE a KVET u hlavních budov V, N			
NÁZEV VÝKRESU			
Osvětlení V-C 4.NP - sever			