

NÁVRH OŠETŘENÍ OCELI PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ C1–C2
PŘÍPRAVA POVRCHU OTRYSKÁNÍM NA STUPEŇ Sa 2 1/2
VIZUÁLNÍ KONTROLA
NÁTĚR 2K EP Zn CELKEM 80μm

NÁVRH OŠETŘENÍ OCELI PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ C3
PŘÍPRAVA POVRCHU OTRYSKÁNÍM NA STUPEŇ Sa 2, 5,
VIZUÁLNÍ KONTROLA
NÁTĚR 2K EP + 2K EP + PUR CELKEM 240 μm
ŽIVOTNOST NÁTĚRU NUTNO OBNOVIT PO 10 LETECH NEBO DLE
TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ KONKRÉTNÍHO DRUHU POUŽITÉHO NÁTĚRU

POKUD JE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ NÁZEV VÝROBKU, NEBO VÝROBCE JE UVEDEN POUZE JAKO PŘÍKLAD PRO STANOVENÍ STANDARDU. UVEDENÍ KONKRÉTNÍHO NÁZVU NEVYLUČUJE POUŽITÍ JINÉHO VÝROBKU SE STEJNÝMI, NEBO KVALITATIVNĚ LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.

Zodp. projektant	Kontroloval	Vypracoval	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 IČ: 06369201, DIČ: CZ06369201 E: info@amunpro.cz, M: +420 728 463 908	
Ing. Michal Klimša	Ing. Michal Klimša	Jana Kozelková		
Investor: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188			Formát	A4
Místo stavby: El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek, parc. č. 654, k. ú. Frýdek			Datum	11/2024
Akce: Rekonstrukce dětského oddělení část DIP			Účel	DPS
			Č. zakázky	11.113/2024
Část: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení			Měřítko	1:50
Obsah výkresu:			Číslo paré	Č. výkresu
Výpis zámečnických výrobků				D.1.1.b_108c

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

ZAKÁZ. ČÍSLO: 11.113/2024

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA – ROZMĚŘ – POPIS			5NP	<div>L P</div>	CELKEM	NÁTĚR	SKLO	JINĚ
Z1		INTERIÉROVÉ OCELOVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚŘ STAVEBNÍHO OTVORU 1900x2700mm VEL. 1800/2100 MM DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, S NADSVĚTLÍKEM Š. KŘÍDLA 900, OTOČNÉ S POLODRAŽKOU KOVÁNÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KOULE – KOULE, BROUŠENÁ NEREZ PŘÍPRAVA PRO ZÁMEK EL. ZÁMEK INVERZNÍ S EI DLE PBŘ GENERÁLNÍ ZÁMEK + KLÍČ DODÁ INVESTOR VČETNĚ ZARUBNĚ DO PŘÍČKY TL.150 MM (TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ) EI30 – S200 – C/DP3, PANIKOVÁ HRAZDA VE SMĚRU ÚNIKU			1	1	1 KS	KRYCÍ BARVA ODSTÍN RAL DLE URČENÍ INVESTORA		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠŤ
Z2		INTERIÉROVÉ OCELOVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚŘ STAVEBNÍHO OTVORU 1550x2700mm VEL. 1450/2100 MM DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, S NADSVĚTLÍKEM Š. LEVÉHO KŘÍDLA 1100mm, OTOČNÉ S POLODRAŽKOU KOVÁNÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KOULE – KOULE, BROUŠENÁ NEREZ PŘÍPRAVA PRO ZÁMEK EL. ZÁMEK INVERZNÍ S EI DLE PBŘ GENERÁLNÍ ZÁMEK + KLÍČ DODÁ INVESTOR VČETNĚ ZARUBNĚ DO PŘÍČKY TL.150 MM (TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ) EI30 – S200 – C/DP3, PANIKOVÁ HRAZDA VE SMĚRU ÚNIKU			1	1	1 KS			
Z3		INTERIÉROVÉ OCELOVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚŘ STAVEBNÍHO OTVORU 1400x2020mm DVEŘE OTEVÍRAVÉ, ČISTÝ PRŮCHOD 1300x1970mm KOVÁNÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KLIKA – KLIKA, BROUŠENÁ NEREZ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ PROSKLENÉ S POLODRAŽKOU OCELOVÁ ZARUBĚN DO PŘÍČKY TL.150 MM (TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ)			–	–	1 KS			
Z4		INTERIÉROVÉ OCELOVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚŘ STAVEBNÍHO OTVORU 1300x1970mm ČISTÝ PRŮCHOD 1300x1970 DVEŘE POSUVNÉ NA STĚNĚ KOVÁNÍ SVISLÉ MADLO OBOUSTRANNĚ, BROUŠENÁ NEREZ DVEŘNÍ KŘÍDLO PROSKLENÉ			4	4	4 KS			

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

ZAKÁZ. ČÍSLO: 11.113/2024

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA – ROZMĚR – POPIS	$\frac{P}{5}$	$\frac{L}{P}$	CELKEM	NÁTĚR	SKLO	JINÉ
Z5		INTERIÉROVÁ OCELOVÁ SESTAVA TVARU “L” PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚR SESTAVY 2525+670x2600mm SESTAVA S JEDNOKŘÍDLOVÝMI OTEVÍRAVÝMI DVEŘMI S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM A PEVNÝMI BOČNÍMI SVĚTLÍKY PRŮCHOZI ŠÍŘKA DVEŘÍ 1200x1970mm, OTEVÍRAVÉ PRAVÉ KOVÁNÍ VODOROVNĚ MADLO+KOULE OBOUSTRANNĚ, BROUŠENÁ NEREZ MOTORICKÝ MECHANICKÝ SAMOZAVÍRAČ, PŘI POŽÁRU SE VYPNE MOTOR SE ZALOŽNÍM ZDROJEM UMOŽŇUJÍCÍM MIN. 600 CYKLŮ OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ PŘÍPRAVA PRO ZÁMEK EL. ZÁMEK INVERZNÍ S EI DLE PBR GENERALNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVESTOR NA SESTAVĚ TLAČÍTKO PRO AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ OCELOVÁ SESTAVA JAKO CELEK VYROBEK (ZASKLENÍ+RAM) ČLENĚNÍ SESTAVY PŘÍZPŮSOBIT DLE INVESTORA EI30 – S200 – C/DP3, PANIKOVÁ HRAZDA VE SMĚRU ÚNIKU	1	1	1 KS			
Z6		INTERIÉROVÁ OCELOVÁ SESTAVA PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚR SESTAVY 2450x2600mm SESTAVA S JEDNOKŘÍDLOVÝMI OTEVÍRAVÝMI DVEŘMI S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM A S PEVNÝMI BOČNÍMI SVĚTLÍKY PRŮCHOZI ŠÍŘKA DVEŘÍ 1200x1970mm, OTEVÍRAVÉ PRAVÉ KOVÁNÍ VODOROVNĚ MADLO+KOULE OBOUSTRANNĚ, BROUŠENÁ NEREZ MOTORICKÝ MECHANICKÝ SAMOZAVÍRAČ, PŘI POŽÁRU SE VYPNE MOTOR SE ZALOŽNÍM ZDROJEM UMOŽŇUJÍCÍM MIN. 600 CYKLŮ OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ PŘÍPRAVA PRO ZÁMEK, GENERALNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVESTOR NA SESTAVĚ TLAČÍTKO PRO AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ OCELOVÁ SESTAVA JAKO CELEK VYROBEK (ZASKLENÍ+RAM) ČLENĚNÍ SESTAVY PŘÍZPŮSOBIT DLE INVESTORA EI30 – S200 – C/DP3	1	1	1 KS			
Z7		INTERIÉROVÁ OCELOVÁ SESTAVA PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚR SESTAVY 2450x2600mm SESTAVA S JEDNOKŘÍDLOVÝMI OTEVÍRAVÝMI DVEŘMI S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM A S PEVNÝMI BOČNÍMI SVĚTLÍKY PRŮCHOZI ŠÍŘKA DVEŘÍ 1200x1970mm, OTEVÍRAVÉ PRAVÉ MOTORICKÝ MECHANICKÝ SAMOZAVÍRAČ, PŘI POŽÁRU SE VYPNE MOTOR SE ZALOŽNÍM ZDROJEM UMOŽŇUJÍCÍM MIN. 600 CYKLŮ OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ KOVÁNÍ VODOROVNĚ MADLO+KOULE OBOUSTRANNĚ, BROUŠENÁ NEREZ PŘÍPRAVA PRO ZÁMEK, GENERALNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVESTOR NA SESTAVĚ TLAČÍTKO PRO AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ OCELOVÁ SESTAVA JAKO CELEK VYROBEK (ZASKLENÍ+RAM) ČLENĚNÍ SESTAVY PŘÍZPŮSOBIT DLE INVESTORA	1	1	1 KS	KRYCÍ BARVA ODSTÍN RAL DLE URČENÍ INVESTORA		
PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠTĚ								

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

ZAKÁZ. ČÍSLO: 11.113/2024

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA – ROZMĚR – POPIS	5N	L P	CELKEM	NÁTĚR	SKLO	JINÉ
Z8		INTERIÉROVÁ OCELOVÁ SESTAVA PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚRY SESTAVY 1100x2000mm + 1050x1000mm, PARAPET 1000mm SESTAVA S POSUVNÝMI DVEŘMI S PEVNÝM BOČNÍM OKNEM PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA DVEŘÍ 1100x2000mm, POSUVNÉ MOTORICKÝ MECHANICKÝ SAMOZAVÍRAČ, PŘI POŽÁRU SE VYPNE MOTOR SE ZÁLOŽNÍM ZDROJEM UMOŽŇUJÍCÍM MIN. 600 CYKLŮ OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ KOVANÍ SVISLÉ MADLO OBOUSTRANNĚ, BROUŠENÁ NEREZ PŘÍPRAVA PRO ZÁMEK, GENERÁLNÍ ZÁMEK+KLÍČ, DODÁ INVESTOR NA SESTAVĚ TLAČÍTKO PRO AUTOMATICKÉ OTEVŘENÍ DVEŘÍ OCELOVÁ SESTAVA JAKO CELEK VÝROBEK (ZASKLENÍ+RÁM) DVEŘNÍ KŘIDLO PROSKLENÉ	2	2	2 KS	KRYCÍ BARVA ODSTÍN RAL DLE URČENÍ INVESTORA		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠT
Z9		PRO DVEŘE VEL. 1100/1970 mm OCELOVÁ ZARUBĚŇ DO ZDI TL.500 mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU OSAZENÍ DO OTVORU (TL. ZDI OVĚŘIT NA STAVBĚ)	1	1	1 KS			
Z10		PRO DVEŘE VEL. 1100/1970 mm OCELOVÁ ZARUBĚŇ DO PŘÍČKY TL.150 mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU OSAZENÍ DO OTVORU (TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ)	1	1	2 KS			
Z11		PRO DVEŘE VEL. 900/1970 mm OCELOVÁ ZARUBĚŇ DO ZDI TL.500 mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU OSAZENÍ DO OTVORU (TL. ZDI OVĚŘIT NA STAVBĚ)	–	–	1 KS			
Z12		PRO DVEŘE VEL. 900/1970 mm OCELOVÁ ZARUBĚŇ DO PŘÍČKY TL.150 mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU OSAZENÍ DO OTVORU (TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ)	1	1	4 KS			
Z13		PRO DVEŘE VEL. 800/1970 mm OCELOVÁ ZARUBĚŇ DO ZDI TL.500 mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRÁŽKOU OSAZENÍ DO OTVORU (TL. ZDI OVĚŘIT NA STAVBĚ)	1	1	3 KS			
			2	2				

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

ZAKÁZ. ČÍSLO: 11.113/2024

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA – ROZMĚR – POPIS	5	L	CELKEM	NÁTĚR	SKLO	JINÉ
			P	P				
Z14		PRO DVEŘE VEL. 800/1970 mm OCELOVÁ ZARUBĚŇ DO PŘÍČKY TL.150 mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRAŽKOU OSAZENÍ DO OTVORU (TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ)	2	2	7			
			5	5	KS			
Z15		PRO DVEŘE VEL. 700/1970 mm OCELOVÁ ZARUBĚŇ DO PŘÍČKY TL.150 mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODRAŽKOU OSAZENÍ DO OTVORU (TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ)	1	1	1			
			–	–	KS			
Z16			2	2	2			
					KS			
Z17		MADLO NÁSTĚNNÉ KRAKORCOVÉ OCELOVÉ SKLAPĚČI, PRO WC ZTP, DÉLKY 800MM VĚ VÝŠCE 800MM OD PODLAHY MUSÍ PŘESAHOVAT O 100MM ZÁCHODOVOU MÍSU BILÝ PRÁŠKOVÝ LAK	2	2	2			
Z18		MADLO NÁSTĚNNÉ SVISLÉ OCELOVÉ PEVNÉ, PRO ZTP DÉLKY 600mm 600MM DOLNÍ HRANA A 1200MM HORNÍ HRANA OD PODLAHY POUZHOVÁ ÚPRAVA – BÍLÉ PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ	2	2	2			
Z19		MADLO NA DVEŘE PRO ZTP Z VNITŘNÍ STRANY VODOROVNÉ MADLO PŘES CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ (800MM) UMIŠTĚNÉ VE VÝŠCE 800–900MM NA OPAČNÉ STRANĚ NEŽ JSOU ZÁVĚSY POVRCHOVÁ ÚPRAVA – BÍLÉ PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ	2	2	2			
						KRYCÍ BARVA ODSTÍN RAL DLE URČENÍ INVESTORA		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠŤ