

LEGENDA NOVÝCH OBJEKTŮ

- SO1 - PŘÍSTAVBA NA POZEMKU par. č. 2216/17 - ZASTAVĚNÁ PLOCHA 32,41 m2
- SO2 - PARKOVACÍ STÁNÍ NA POZEMKU par. č. 2216/17 - ZASTAVĚNÁ PLOCHA 155,29 m2
- SO1 - ROZŠÍŘENÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY NA POZEMKU par. č. 2216/17 - ZASTAVĚNÁ PLOCHA 4,49 m2

LEGENDA OBJEKTŮ

- OBJEKT ZZS NA POZEMKU par. č. 2216/20
- SO1 - STAVEBNÍ ÚPRAVY - DOTČENÁ ČÁST OBJEKTU ZZS NA POZEMKU par. č. 2216/20
- DOPLNĚNÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZPĚTNÁ POKLÁDKA ZÁMKOVÉ BETONOVÉ DLAŽBY

LEGENDA OBJEKTŮ A ZNAČEK

- OBJEKTY NA SOUSEDNÍCH POZEMCÍCH
- OBRYSY HRANIC KATASTRU NEMOVITOSTI
- 5599 ČÍSLA PARCEL KATASTRU NEMOVITOSTI
- VEGETACE - STROMY
- HRANICE STAVENIŠTĚ
- POMOCNÉ KÓTOVACÍ ČÁRY
- STÁVAJÍCÍ ZAMĚŘENÉ VÝŠKY TERÉNU
- UPRAVENÉ VÝŠKY TERÉNU
- RUŘENÉ VÝŠKY TERÉNU

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- VODOVOD
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZACE DEŠŤOVÁ
- KANALIZACE JEDNOTNÁ
- KANALIZACE S OBSAHEM ROPNÝCH LÁTEK
- VEDENÍ NN - DOMOVNÍ ROZVOD
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ - METALICKÝ KABEL
- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- SO2 - DOMOVNÍ ZEMNÍ ROZVOD NN PRO PARKOVIŠTĚ - délka 106+7m
- ZR1, ZR2 - SLOUPEK PRO DOBÍJENÍ NN VYBAVENÍ SANITEK
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ - METALICKÝ KABEL - ULOŽENÍ DO CHRÁNIČKY
- R1.2 - STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ GARÁŽE, MÍSTO NAPOJENÍ RZ1, RZ2
- UZEMNĚNÍ VE VÝKOPU, max 15m PÁSEK FeZn 30x4


max 5 Ohm

LEGENDA VSTUPŮ A VJEZDŮ

- VSTUP DO OBJEKTU
- VJEZD DO GARÁŽE
- VJEZD DO MYČKY
- VJEZD DO GARÁŽE - PŮVODNÍ
- VJEZD DO GARÁŽE - UPRAVENÝ

Zelená plocha musí být v souladu s ČSN 839031!
ČSN 839061 dostatečná vzdálenost výkopu.
Před zahájením zemních prací budou vytýčena všechna podzemní vedení technické infrastruktury v zájmovém území.

uložení kabelu v zemi ŘEZ A - A



Celková délka napájení R1.2 - RZ1 = 106,0 m
Celková délka napájení RZ1 - RZ2 = 7,0 m

Vzdálenosti podzemních sítí

Nejmenší dovolené vzdálenosti podzemních sítí dle ČSN 73 6005 při souběhu (tab.A.1)	Elektropřípojka NN (do 1kV)	Sdělovací kabely	Přípojka vody	Přípojka kanalizace	Přípojka plynu	Nejmenší dovolené vzdálenosti podzemních sítí dle ČSN 73 6005 při křížení (tab.A.2)	Elektropřípojka NN (do 1kV)	Sdělovací kabely	Přípojka vody	Přípojka kanalizace	Přípojka plynu
Elektropřípojka NN	0,05	0,2**	0,40	0,50	0,40	Elektropřípojka NN	0,05	0,3**	0,40*	0,30	0,10
Sdělovací kabely	0,2**	-	0,40	0,50	0,40	Sdělovací kabely	0,3**	-	0,20	0,20	0,10
Přípojka vody	0,40	0,40	0,60	0,60	0,5***	Přípojka vody	0,40*	0,20	-	0,10	0,15
Přípojka kanalizace	0,50	0,50	0,60	-	1,0***	Přípojka kanalizace	0,30	0,20	0,10	-	0,50
Přípojka plynu	0,40	0,40	0,5***	1,0***	0,40	Přípojka plynu	0,10	0,10	0,15	0,50	0,10

*) 0,20 m v tech.kanálu nebo betonových chráničcích
**) 0,10 m v chráničcích
***) po dohodě se správci sítí lze snížit až na 0,4 m