

NÁVRH OŠETŘENÍ OCELI PRO VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ C1–C2
PŘÍPRAVA POVRCHU OTRYSKÁNÍM NA STUPEŇ Sa 2 1/2
VIZUÁLNÍ KONTROLA
NÁTĚR 2K EP Zn CELKEM 80μm

NÁVRH OŠETŘENÍ OCELI PRO VENKOVNÍ PROSTŘEDÍ C3
PŘÍPRAVA POVRCHU OTRYSKÁNÍM NA STUPEŇ Sa 2, 5,
VIZUÁLNÍ KONTROLA
NÁTĚR 2K EP + 2K EP + PUR CELKEM 240 μm
ŽIVOTNOST NÁTĚRU NUTNO OBNOVIT PO 10 LETECH NEBO DLE
TECHNOLOGICKÝCH PARAMETRŮ KONKRÉTNÍHO DRUHU POUŽITÉHO NÁTĚRU

POKUD JE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ NÁZEV VÝROBKU, NEBO VÝROBCE JE UVEDEN POUZE JAKO PŘÍKLAD PRO STANOVENÍ STANDARDU. UVEDENÍ KONKRÉTNÍHO NÁZVU NEVYLUČUJE POUŽITÍ JINÉHO VÝROBKU SE STEJNÝMI, NEBO KVALITATIVNĚ LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.

Zodp. projektant		Kontroloval	Vypracoval	Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 IČ: 06369201, DIČ: CZ06369201 E: info@amunpro.cz, M: +420 728 463 908	
Ing. Michal Klimša		Ing. Michal Klimša 	Jana Kozelková		
Investor: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188					
Místo stavby: El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek, parc. č. 654, k. ú. Frýdek				Formát	A4
Akce: Rekonstrukce dětského oddělení část DIP				Datum	11/2024
				Účel	DPS
				Č. zakázky	11.113/2024
Část: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení				Měřítko	1:50
Obsah výkresu: Výpis zámečnických výrobků				Číslo paré	Č. výkresu D.1.1.b_108c

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

ZAKÁZ. ČÍSLO: 11.113/2024

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA – ROZMĚR – POPIS	SNP	L P	CELKEM	NÁTĚR	SKLO	JINÉ
Z1		INTERIÉROVÉ OCELOVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1900x2700mm VEL. 1800/2100 MM DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, S NADSVĚTLÍKEM Š. KŘÍDLA 900, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU KOVÁNÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KOULE – KOULE, BROUŠENÁ NEREZ PŘÍPRAVA PRO ZÁMEK EL. ZÁMEK INVERZNÍ S EI DLE PBŘ GENERÁLNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVESTOR VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO PŘÍČKY TL.150 MM (TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ) EI30 – S200 – C/DP3, PANIKOVÁ HRAZDA VE SMĚRU ÚNIKU	1	1	1 KS			
Z2		INTERIÉROVÉ OCELOVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1550x2700mm VEL. 1450/2100 MM DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, S NADSVĚTLÍKEM Š. LEVÉHO KŘÍDLA 1100mm, OTOČNÉ S POLODŘÁŽKOU KOVÁNÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KOULE – KOULE, BROUŠENÁ NEREZ PŘÍPRAVA PRO ZÁMEK EL. ZÁMEK INVERZNÍ S EI DLE PBŘ GENERÁLNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVESTOR VČETNĚ ZÁRUBNĚ DO PŘÍČKY TL.150 MM (TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ) EI30 – S200 – C/DP3, PANIKOVÁ HRAZDA VE SMĚRU ÚNIKU	1	1	1 KS			PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠT
Z3		INTERIÉROVÉ OCELOVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1400x2020mm DVEŘE OTEVÍRAVÉ, ČISTÝ PRŮCHOD 1300x1970mm KOVÁNÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KLIKA – KLIKA, BROUŠENÁ NEREZ DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ PROSKLENÉ S POLODŘÁŽKOU OCELOVÁ ZÁRUBĚN DO PŘÍČKY TL.150 MM (TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ)	–	–	1 KS			
Z4		INTERIÉROVÉ OCELOVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1300x1970mm ČISTÝ PRŮCHOD 1300x1970 DVEŘE POSUVNÉ NA STĚNĚ KOVÁNÍ SVISLÉ MADLO OBOUSTRANNĚ, BROUŠENÁ NEREZ DVEŘNÍ KŘÍDLO PROSKLENÉ	4	4	4 KS	KRYCÍ BARVA ODSTÍN RAL DLE URČENÍ INVESTORA		

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

ZAKÁZ. ČÍSLO: 11.113/2024

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA – ROZMĚR – POPIS	SNP	L P	CELKEM	NÁTĚR	SKLO	JINÉ
Z5		INTERIÉROVÁ OCELOVÁ SESTAVA TVARU "L" PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚR SESTAVY 2525x670x2600mm SESTAVA S JEDNOKŘÍDLOVÝMI OTEVÍRAVÝMI DVEŘMI S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM A PEVNÝMI BOČNÍMI SVĚTLÍKY PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA DVEŘÍ 1200x1970mm, OTEVÍRAVÉ PRAVÉ KOVÁNÍ VODOROVNÉ MADLO+KOULE OBOUSTRANNĚ, BROUŠENÁ NEREZ MOTORICKÝ MECHANICKÝ SAMOZAVÍRAČ, PŘI POŽÁRU SE VYPNE MOTOR SE ZÁLOŽNÍM ZDROJEM UMOŽNÍJÍCÍM MIN. 600 CYKLŮ OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ PŘÍPRAVA PRO ZÁMEK EL. ZÁMEK INVERZNÍ S EI DLE PBŘ GENERÁLNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVESTOR NA SESTAVĚ TLAČÍTKO PRO AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ OCELOVÁ SESTAVA JAKO CELEK VÝROBEK (ZASKLENÍ+RÁM) ČLENĚNÍ SESTAVY PŘÍZPŮSOBIT DLE INVESTORA EI30–S200–C/DP3, PANIKOVÁ HRAZDA VE SMĚRU ÚNIKU	1	1	1 KS			
Z6		INTERIÉROVÁ OCELOVÁ SESTAVA PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚR SESTAVY 2450x2600mm SESTAVA S JEDNOKŘÍDLOVÝMI OTEVÍRAVÝMI DVEŘMI S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM A S PEVNÝMI BOČNÍMI SVĚTLÍKY PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA DVEŘÍ 1200x1970mm, OTEVÍRAVÉ PRAVÉ KOVÁNÍ VODOROVNÉ MADLO+KOULE OBOUSTRANNĚ, BROUŠENÁ NEREZ MOTORICKÝ MECHANICKÝ SAMOZAVÍRAČ, PŘI POŽÁRU SE VYPNE MOTOR SE ZÁLOŽNÍM ZDROJEM UMOŽNÍJÍCÍM MIN. 600 CYKLŮ OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ PŘÍPRAVA PRO ZÁMEK, GENERÁLNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVESTOR NA SESTAVĚ TLAČÍTKO PRO AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ OCELOVÁ SESTAVA JAKO CELEK VÝROBEK (ZASKLENÍ+RÁM) ČLENĚNÍ SESTAVY PŘÍZPŮSOBIT DLE INVESTORA EI30–S200–C/DP3	1	1	1 KS			
Z7		INTERIÉROVÁ OCELOVÁ SESTAVA PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚR SESTAVY 2450x2600mm SESTAVA S JEDNOKŘÍDLOVÝMI OTEVÍRAVÝMI DVEŘMI S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM A S PEVNÝMI BOČNÍMI SVĚTLÍKY PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA DVEŘÍ 1200x1970mm, OTEVÍRAVÉ PRAVÉ MOTORICKÝ MECHANICKÝ SAMOZAVÍRAČ, PŘI POŽÁRU SE VYPNE MOTOR SE ZÁLOŽNÍM ZDROJEM UMOŽNÍJÍCÍM MIN. 600 CYKLŮ OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ KOVÁNÍ VODOROVNÉ MADLO+KOULE OBOUSTRANNĚ, BROUŠENÁ NEREZ PŘÍPRAVA PRO ZÁMEK, GENERÁLNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVESTOR NA SESTAVĚ TLAČÍTKO PRO AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ OCELOVÁ SESTAVA JAKO CELEK VÝROBEK (ZASKLENÍ+RÁM) ČLENĚNÍ SESTAVY PŘÍZPŮSOBIT DLE INVESTORA	1	1	1 KS	KRYCÍ BARVA ODSTÍN RAL DLE URČENÍ INVESTORA		PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠT

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

ZAKÁZ. ČÍSLO: 11.113/2024

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA – ROZMĚR – POPIS	SNP	L P	CELKEM	NÁTĚR	SKLO	JINÉ
Z8		INTERIÉROVÁ OCELOVÁ SESTAVA PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚRY SESTAVY 1100x2000mm + 1050x1000mm, PARAPET 1000mm SESTAVA S POSUVNÝMI DVEŘMI S PEVNÝM BOČNÍM OKNEM PRŮCHOZÍ ŠÍŘKA DVEŘÍ 1100x2000mm, POSUVNÉ MOTORICKÝ MECHANICKÝ SAMOZAVÍRAČ, PŘI POŽÁRU SE VYPNE MOTOR SE ZÁLOŽNÍM ZDROJEM UMOŽNÍJÍCÍM MIN. 600 CYKLŮ OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ KOVÁNÍ SVISLÉ MADLO OBOUSTRANNĚ, BROUŠENÁ NEREZ PŘÍPRAVA PRO ZÁMEK, GENERALNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVESTOR NA SESTAVĚ TLÁČÍTKO PRO AUTOMATICKÉ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ OCELOVÁ SESTAVA JAKO CELEK VÝROBEK (ZASKLENÍ+RÁM) DVEŘNÍ KŘÍDLO PROSKLENÉ	2	2	2 KS			
Z9		PRO DVEŘE VEL. 1100/1970 mm OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO ZDI TL.500 mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODŘÁŽKOU OSAZENÍ DO OTVORU (TL. ZDI OVĚŘIT NA STAVBĚ)	1	1 –	1 KS			
Z10		PRO DVEŘE VEL. 1100/1970 mm OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO PŘÍČKY TL.150 mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODŘÁŽKOU OSAZENÍ DO OTVORU (TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ)	1	1 1	2 KS			
Z11		PRO DVEŘE VEL. 900/1970 mm OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO ZDI TL.500 mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODŘÁŽKOU OSAZENÍ DO OTVORU (TL. ZDI OVĚŘIT NA STAVBĚ)	–	– 1	1 KS			
Z12		PRO DVEŘE VEL. 900/1970 mm OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO PŘÍČKY TL.150 mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODŘÁŽKOU OSAZENÍ DO OTVORU (TL. PŘÍČKY OVĚŘIT NA STAVBĚ)	1	1 4	5 KS			
Z13		PRO DVEŘE VEL. 800/1970 mm OCELOVÁ ZÁRUBEŇ DO ZDI TL.500 mm PRO DVEŘE OTOČNÉ, JEDNOKŘÍDLOVÉ S POLODŘÁŽKOU OSAZENÍ DO OTVORU (TL. ZDI OVĚŘIT NA STAVBĚ)	1	1 2	3 KS	KRYCÍ BARVA ODSTÍN RAL DLE URČENÍ INVESTORA		
								PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠT

