


POKUD JE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI UVEDEN KONKRÉTNÍ NÁZEV VÝROBKU, NEBO VÝROBCE JE UVEDEN POUZE JAKO PŘÍKLAD PRO STANOVENÍ STANDARDU. UVEDENÍ KONKRÉTNÍHO NÁZVU NEVYLUČUJE POUŽITÍ JINÉHO VÝROBKU SE STEJNÝMI, NEBO KVALITATIVNĚ LEPŠÍMI VLASTNOSTMI.

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Zodp. projektant | Kontroloval | Vypracoval | Amun Pro s.r.o. 739 53 Třanovice 1 IČ: 06369201, DIČ: CZ06369201 E: info@amunpro.cz, M: +420 728 463 908 | |
| Ing. Michal Klimša | Ing. Michal Klimša  | Jana Kozelková | | |
| Investor: Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 00534188 | | | | |
| Místo stavby: El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek - Frýdek, parc. č. 654, k. ú. Frýdek | | | Formát | A4 |
| Akce: Rekonstrukce dětského oddělení část lůžkových stanic/ambulance | | | Datum | 11/2024 |
| Část: D.1.1. Architektonicko-stavební řešení | | | Účel | DPS |
| Obsah výkresu: Výpis truhlářských výrobků | | | Č. zakázky | 11.113/2024 |
| | | | Měřítko | 1:50 |
| | | | Číslo paré | Č. výkresu D.1.1.b - 106c |

–TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DODAVATELSKOU (DÍLENSKOU) DOKUMENTACI
DODAVATELSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH PRACÍ
ODSOUHLESAENA GPS A INVESTOREM.

–TYTO TABULKY JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ
–V TÉTO DOKUMENTACI BYLY PROJEKTANTEM ZVOLENY DOPORUČENÉ REFERENČNÍ MATERIÁLY, VÝROBKY
A SYSTÉMY, KTERÉ VYKAZUJÍ POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY, TYTO MATERIÁLY, VÝROBKY A SYSTÉMY
MOHOU BÝT NAHRAZENY JINÝMI ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ POŽADOVANÝCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ
ZVOLENÝCH A DOPORUČENÝCH REFERENČNÍCH STANDARDŮ. VÝŠE UVEDENÝ POSTUP MUSÍ BÝT VŽDY KONZULT.
S GPS A ODSOUHLESEN INVESTOREM.

–NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY PLATNÉ PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ, TECHNICKÉ POSTUPY
A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ.

TECHNICKÁ POZNÁMKA:

–DODÁVKOU TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ SE ROZUMÍ DOPRAVA A ODBORNÁ MONTÁŽ, VČETNĚ POTŘEBNÝCH
OSAZOVACÍCH PROFILŮ, KOTEVNÍ TECHNIKA, MONTÁŽNÍ PĚNA, TĚSNÍCÍ PÁSKY, PAROTĚSNÉ A EXP.FOLIE APOD.

–DLE ZÁKONA Č.30/1998 Sb. BUDE PŘEDLOŽEN PROTOKOL O CERTIFIKACI VÝROBKU, PŘEDLOŽENY BUDOU
PROTOKOLY O PROVEDENÝCH ZKOUŠKÁCH, PROHLÁŠENÍ O SHODĚ, APOD.

–VEŠKERÉ SKLADEBNÉ EV. MODULOVÉ ROZMĚRY OTVORŮ NUSÍ BÝT PŘED VLASTNÍ VÝROBOU TRUHLÁŘSKÝCH
VÝROBKŮ JEDNOTLIVĚ ZAMĚŘENY PŘÍMO NA STAVBĚ!!

–KONSTRUKCE A POUŽITÉ SPOJOVACÍ MATERIÁLY VYSTAVENÉ VLHKOSTI A POVĚTR.VLIVŮM MUSÍ MÍT
ANTIKOROZNÍ ÚPRAVU.

| ODK. | NORMA TYP VÝKRES | SCHEMA–ROZMĚR–POPIS | 5NP | L | | CEL. | SKLO | NÁTĚR | POZN. |
|------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|------|------|-------|-------|
| | | | | | P | | | | |
| T1 | | INTERIÉROVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚR STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU 1200/2020 MM VEL. 1100/1970 MM, DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ PLNÉ S POLODRÁŽKOU KOVÁNÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KLIKA–KLIKA, BROUŠENÁ NEREZ PŘÍPRAVA PRO ZÁMEK, GENERÁLNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVESTOR POVRCH HPL LAMINÁT, PLNÉ ZVUKOVÁ IZOLACE 32dB. | 7 | 7 | 12 KS | | | | |
| | | | 5 | 5 | | | | | |
| T1a | | INTERIÉROVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚR STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU 1200/2020 MM VEL. 1100/1970 MM, DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ PLNÉ S POLODRÁŽKOU KOVÁNÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KLIKA–KLIKA, BROUŠENÁ NEREZ PŘÍPRAVA PRO ZÁMEK, GENERÁLNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVESTOR POVRCH HPL LAMINÁT, PLNÉ ZVUKOVÁ IZOLACE 32dB. | 1 | 1 | 1 KS | | | | |
| | | | – | – | | | | | |
| T1b | | INTERIÉROVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚR STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU 1200/2020 MM VEL. 1100/1970 MM, DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ PLNÉ S POLODRÁŽKOU KOVÁNÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KLIKA–KLIKA, BROUŠENÁ NEREZ PŘÍPRAVA PRO EL. ZÁMEK 148 A71 10–24V GENERÁLNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVESTOR POVRCH HPL LAMINÁT, PLNÉ ZVUKOVÁ IZOLACE 32dB. | 1 | 1 | 8 KS | | | | |
| | | | 7 | 7 | | | | | |
| T2 | | INTERIÉROVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚR STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU 1200/2020 MM VEL. 1100/1970 MM, DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ PLNÉ S POLODRÁŽKOU KOVÁNÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KLIKA–KLIKA, BROUŠENÁ NEREZ PŘÍPRAVA PRO EL. ZÁMEK 148 A71 10–24V GENERÁLNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVESTOR POVRCH HPL LAMINÁT, PLNÉ ZVUKOVÁ IZOLACE 32dB. EI30–S200–C/DP3 | 1 | 1 | 1 KS | | | | |
| | | | – | – | | | | | |
| T3 | | INTERIÉROVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚR STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU 1000/2020 MM VEL. 900/1970 MM, DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ PLNÉ S POLODRÁŽKOU KOVÁNÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KOULE–KLIKA, BROUŠENÁ NEREZ PŘÍPRAVA PRO EL. ZÁMEK 148 A71 10–24V GENERÁLNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVESTOR POVRCH HPL LAMINÁT, PLNÉ ZVUKOVÁ IZOLACE 32dB. | – | – | 3 KS | | | | |
| | | | 3 | 3 | | | | | |

PŘED VÝROBU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
KAŽDÝ VÝROBEK ZVLÁŠT

DVEŘE S MADLY: Madlo výši 800 až 900mm přes celou šířku dveřního křídla,
umístění na straně opačné než jsou závěsy

ODSTÍN RAL
DLE URČENÍ
INVESTORA

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

ZAKÁZ. ČÍSLO: 11.113/2024

| ODK. | NORMA TYP VÝKRES | SCHEMA—ROZMĚR—POPIS | 5NP | L | | CEL. | SKLO | NÁTĚR | POZN. |
|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|---------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | P | | | | | |
| T4 | | INTERIÉROVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚR STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU 1000/2020 MM VEL. 900/1970 MM, DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ PLNÉ S POLODRÁŽKOU KOVÁNÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KOULE-KLIKA, BROUŠENÁ NEREZ PŘÍPRAVA PRO ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK GENERÁLNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVESTOR POVRCH HPL LAMINÁT, PLNÉ ZVUKOVÁ IZOLACE 32dB. EI30-S200/DP3 | 1 | 1 | | 1 KS | | | PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ KAŽDÝ VÝROBEK ZVLÁŠT DVEŘE S MADLY: Madlo výši 800 až 900mm přes celou šířku dveřního křídla, umístění na straně opačné než jsou závěsy |
| T5 | | INTERIÉROVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚR STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU 1000/2020 MM VEL. 900/1970 MM, DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ PLNÉ S POLODRÁŽKOU KOVÁNÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KLIKA-KLIKA, BROUŠENÁ NEREZ WC ZÁMEK ODJISTITELN Z VENKU POVRCH HPL LAMINÁT, DO VLHKÝCH PROSTOR, DVEŘE PLNÉ ZVUKOVÁ IZOLACE 32dB. | 1 | 1 | | 1 KS | | | |
| T6 | | INTERIÉROVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚR STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU 900/2020 MM VEL. 800/1970 MM, DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ PLNÉ S POLODRÁŽKOU KOVÁNÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KLIKA-KLIKA, BROUŠENÁ NEREZ PŘÍPRAVA PRO ZÁMEK, GENERÁLNÍ ZÁMEK+KLÍČ DODÁ INVESTOR POVRCH HPL LAMINÁT, PLNÉ | 1 | 1 | | 2 KS | | | |
| T7 | | INTERIÉROVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚR STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU 900/2020 MM VEL. 800/1970 MM, DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ PLNÉ S POLODRÁŽKOU KOVÁNÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KLIKA-KLIKA, BROUŠENÁ NEREZ WC ZÁMEK ODJISTITELN Z VENKU POVRCH HPL LAMINÁT, DO VLHKÝCH PROSTOR, DVEŘE PLNÉ | 1 | 1 | | 2 KS | | | |

ODSTÍN RAL
DLE URČENÍ
INVESTORA

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

ZAKÁZ. ČÍSLO: 11.113/2024

| ODK. | NORMA TYP VÝKRES | SCHEMA-ROZMĚR-POPIS | 5NP | L | | CEL. | SKLO | NÁTĚR | POZN. |
|------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|---|---------|------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | P | | | | |
| T8 | | INTERIÉROVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚR STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU 1600/1970 MM VEL. 800/1970 MM, DVEŘE DVEŘNÍ KŘÍDLO POSUVNÉ DO DRÁŽKY VE STĚNĚ KOVÁNÍ SVISLÉ MADLO OBOUSTRANNĚ, BROUŠENÁ NEREZ WC ZÁMEK ODJISTITELN Z VENKU POVRCH HPL LAMINÁT, DVEŘE PLNÉ STAVEBNÍ POUZDRO PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE TL. DOKONČENÉ PŘÍČKY 150 mm. | 3 | | 3 | 3 KS | | | <p>PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ KAŽDÝ VÝROBEK ZVLÁŠT</p> <p>DVEŘE S MADLY: Madlo výši 800 až 900mm přes celou šířku dveřního křídla, umístění na straně opačné než jsou závěsy</p> |
| T9 | | INTERIÉROVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚR STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU 1600/1970 MM VEL. 800/1970 MM, DVEŘE DVEŘNÍ KŘÍDLO POSUVNÉ DO DRÁŽKY VE STĚNĚ KOVÁNÍ SVISLÉ MADLO OBOUSTRANNĚ, BROUŠENÁ NEREZ WC ZÁMEK ODJISTITELN Z VENKU POVRCH HPL LAMINÁT, DVEŘE PLNÉ STAVEBNÍ POUZDRO PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE TL. DOKONČENÉ PŘÍČKY 100 mm. | 9 | | 9 | 9 KS | | | |
| T10 | | INTERIÉROVÉ DVEŘE PRO ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ ROZMĚR STÁVAJÍCÍHO STAVEBNÍHO OTVORU 800/2020 MM VEL. 700/1970 MM, DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ SYMETRICKÉ, DVEŘNÍ KŘÍDLO OTOČNÉ PLNÉ S POLODRÁŽKOU KOVÁNÍ DĚLENÉ OBJEKTOVÉ, KLIKA-KLIKA, BROUŠENÁ NEREZ POVRCH HPL LAMINÁT, DO VLHKÝCH PROSTOR, DVEŘE PLNÉ | 1 | | 1 | 3 KS | | | |
| | | | 2 | | 2 | | | | |
| | | | | | | | | ODSTÍN RAL DLE URČENÍ INVESTORA | |