



FITCOM s.r.o.
Svatého Ducha 7, 794 01 Krnov

Strana:	1 z 1
Evidenční číslo:	85/2324
Zakázkové číslo:	S24101

**Doklad o zkoušce činnosti
elektrické požární signalizace**

Odběratel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov	Dodavatel: FITCOM s.r.o.
Název: Revize EPS	Název:
Adresa: Ivana Petroviče Pavlova 552/9	Adresa: Svatého Ducha 7, 794 01 Krnov
Telefon:	Telefon: 554 625 100
IČO: 00844641	IČO: 603 20 117
DIČ: CZ - 00844641	DIČ: CZ 603 20 117
Zkouška provedena v měsíci: 11 / 2023	

Předmět zkoušky činnosti:

**Revize EPS ESSER IQ8 dle objednávky v objektech:
STRAVOVACÍ PROVOZ - J, ZAMĚSTNANECKÁ ŠKOLKA - I, DĚTSKÉ ODDĚLENÍ - C**

Prohlášení:

My zde uvedení prohlašujeme, že zařízení – systém elektrické požární signalizace EPS ESSER IQ8 ve výše uvedeném prostoru byl námi zkontrolován, prověřena jeho provozuschopnost a návaznost na další vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení podle schváleného projektu. Při provádění kontroly bylo postupováno v souladu s platnou právní úpravou, normativními požadavky a technickými předpisy výrobce a zejména podle ustanovení §7, 8 a 10 vyhlášky č. 246/2001 Sb.

Obsah kontroly: Test signalizace, kontrola historie událostí EPS, test všech hlásičů, test záložních baterií, ověření funkce sirén a ovládání přidružených systémů J – Dveře, VZT, sirény, přenos poplachu, I – sirény, C – VZT, Ventilátor, Klapky, Rozhlas, sirény, výtahy,

Zjištěné nedostatky a odchylky:	Termín odstranění:
Přerušená kabeláž kruhového vedení Essernet na propojení mezi EPS č.1 a EPS č.2	1.2024
V budově C – nebyli otestováno ovládání klimatizace z důvodu odstavení	Roční revize 2024

Výsledek kontroly zkoušky činnosti:

Zkontrolované zařízení je provozuschopné a způsobilé plnit svoji funkci.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Seznam hlásičů

Za objednatele práce převzal:

Podpis, razítko:

dne:

Za zhotovitele práce předal:

Michal Marek

Podpis, razítko:

dne: 19.12.2023

FITCOM s.r.o.
Svatého Ducha 7, 794 01 Krnov
tel./fax: 554 625 100, 554 625 101
DIČ: CZ60320117

Ostatní účastníci řízení:

Podpis:

Dne: