

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

73961 Třinec - Dolní Líštná, Kaštanová 268

Věc: Dodatečné informace č. 3 k veřejné zakázce „Modernizace náhradního zdroje elektřiny“

Zadavatel: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, se sídlem: 73961 Třinec - Dolní Líštná, Kaštanová 268, IČ: 00534242 (dále jen „zadavatel“).

Osoba zmocněná k zastoupení zadavatele v zadávacím řízení: HRAT, s.r.o.; se sídlem: Třinec, Družstevní 294, PSČ 73961; IČ: 64087352.

Identifikace veřejné zakázky: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pod označením „Modernizace náhradního zdroje elektřiny“.

Vážení,

zadavatel obdržel dne 22.7.2016 a 25.7.2016 dotazy k zadávací dokumentaci od jednoho z uchazečů. V souladu s § 49 odst. 2 a 3 zákona poskytuje zadavatel níže uvedené dodatečné informace.

Dodatečné informace jsou poskytnuty všem uchazečům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, nebo si o zadávací dokumentaci požádali. Dodatečné informace budou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html.

Dodatečné informace:

Dotaz č. 1:

Dotaz 6:

V TZ je Nádrž bude dodána s dohodnutou povrchovou úpravou – nátěrem.

Ve výkazu výměr Izolace proti zemní vlhkosti (1x sklobit)

Co platí?

Odpověď:

Platí Výkaz výměr. Povrchová úprava nádrže nemá nic společného s izolací nádrže proti zemní vlhkosti, která je ve výkazu výměr navržena opásáním těžkou lepenkou po celém povrchu.

Dotaz 7:

Ve výkresu jímky není šachta na nádrži pro montáž komponentů a možnost čištění nádrže.

Jak to bude řešeno?

Odpověď:

Jímka je kopií stávající jímky. Komponenty se namontují před osazením nádrže, případně přímo u výrobce nádrže.

Dotaz 8: Jak se má ovládat čerpání nafty z nádrže ?

Odpověď:

Čerpadlo se ovládá ručně, jako při stávajícím stavu.

Dotaz 9: Záložní nádrž 10 m3 –Kolik v ní má být nafty? Jak ji máme provizorně propojit s objektem ?

Odpověď:

Do mobilní záložní nádrže se přečerpá tolik nafty, kolik je zůstatek v demontované zemní nádrže. Provizorně se nádrž propojí na vnitřní nádrž provizorními hadicemi.

Dotaz č. 2:

1. Zjistili jsme rozpor v technické specifikaci, výkresu dispozice a slepém rozpočtu - gigabitový přepínač. Návrh k odsouhlasení: 8. portový průmyslový přepínač - RJ45 (položka č. 8 v slepém rozpočtu)

Odpověď:

Platí Výkaz výměr, tedy Gigabitový přepínač 8 portů RJ-45 10/100/1000Mb/s, 2000 Mb/s na port, podpora IEEE 802.1p.

2. Prosíme o kontakt na správce informačního systému TEDIS/D2000 pro možnost projednání konfigurace nových okruhů do sítě LAN + vizualizace

Odpověď:

Vše ohledně technologického informačního systému nemocnice řeší společnost Remer, s.r.o. Třinec, kontaktní osoba Ing. Husár 732 350 350

V Ostravě dne 27. července 2016

Ing. Tomáš Stejskal

ředitel nemocnice

Zastoupení obchodní společností HRAT, s.r.o.

Ing. Jan Juřena
HRAT, s.r.o.