

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

73961 Třinec - Dolní Líštná, Kaštanová 268

Věc: Dodatečné informace č. 6 k veřejné zakázce „Modernizace náhradního zdroje elektřiny“

Zadavatel: Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, se sídlem: 73961 Třinec - Dolní Líštná, Kaštanová 268, IČ: 00534242 (dále jen „zadavatel“).

Osoba zmocněná k zastoupení zadavatele v zadávacím řízení: HRAT, s.r.o.; se sídlem: Třinec, Družstevní 294, PSČ 73961; IČ: 64087352.

Identifikace veřejné zakázky: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pod označením „Modernizace náhradního zdroje elektřiny“.

Vážení,

zadavatel obdržel dne 12.8.2016 dotazy k zadávací dokumentaci od jednoho z uchazečů. V souladu s § 49 odst. 2 a 3 zákona poskytuje zadavatel níže uvedené dodatečné informace.

Dodatečné informace jsou poskytnuty všem uchazečům, kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, nebo si o zadávací dokumentaci požádali. Dodatečné informace budou rovněž uveřejněny na profilu zadavatele https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html.

Dodatečné informace:

Dotaz č. 1:

a) Výkaz výměr :

1) D.1.4-1, Materiál/montáž, položka 2 : jaký je předpokládaný požadovaný průběh zátěže DG při zkušebním provozu – je pro množství nafty nutno počítat s 48 hodinami při zátěži 75% ?

Odpověď:

Ano, je nutno počítat s množstvím nafty spotřebované během 48 hodin při 75% zátěži.

Dotaz č. 2:

2) HZS u všech částí : vyskytují se zde činnosti se stanovenými normativy hodin, které dle našeho názoru bude/musí zabezpečovat objednatel – např. manipulace elektro (u D.1.4-1); vypínání sítě, manipulace, spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách (D1.4-2) atd. Jak máme tyto položky chápat ?

Odpověď:

Manipulace na rozvodně a vypínání sítě bude prováděno ve spolupráci s údržbou. Položku ocenit hodinovou sazbou.

Dotaz č. 3:

b) U transformátorů se předpokládá postupná výměna, nebo je možno počítat se současnou demontáží/montáží obou ?

Odpověď:

U transformátorů se předpokládá postupná výměna.

V Třinci dne 16.8.2016.

Ing. Tomáš Stejskal
ředitel nemocnice

Zastoupen obchodní společností HRAT, s.r.o.

Mgr. Josef Alexander Matera
HRAT, s.r.o.