



Váš dopis značky/ze dne

Naše značka
INV/1077/2016

Vyřizuje/linka
Kněžková/5173

Frýdek-Místek
18. 8. 2016

Věc: Dodatečné informace č.1

Název veřejné zakázky: „Stavební úpravy 3.NP pavilonu A.B. C Nemocnice ve FM“

Pořadové číslo veřejné zakázky: P/025/INV/16

Číslo spisu na profilu zadavatele: P16V00003344

Vážení uchazeči,

Dne 16. 8. 2016 obdržel zadavatel žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám a sděluje následující:

Dotaz č.1

Ve stavebním rozpočtu částí 1,2,3 je položka číslo 96-D+M kuchyňské linky. V projektu chybí popis této kuchyňské linky.

Je kuchyňská linka součástí zadání a nabídky?

Odpověď č.1

Kuchyňská linka je součástí nabídky. Přílohou dodatečných informací č.1 je opravená a doplněná dokumentace ZTI (výkres č. 107). U linek jsou upraveny jejich délky a počty dřezů s odkládací plochou, správně jsou 3 kusy. V soupisu je tedy nutné položku č. 88 (725314113RT1) opravit na 3ks.

S pozdravem



Ing. Tomáš Stejskal

ředitel Nemocnice ve Frýdku - Místku, p. o.