

# REKONSTRUKCE DĚTSKÉ JIP

NEMOCNICE TŘINEC, P. O.

**D. DOKUMENTACE OBJEKTU**  
**D. 1. 4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB**  
**1.4. D – MĚŘENÍ A REGULACE**

## VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE TECHNICKÝ NÁVRH MaR

Dokumentace pro provedení stavby



		Číslo části	Číslo sady
		1.4.D	
Zodpovědný projektant	Datum	Č. zakázky	
Ing. Husar Ondřej Radek Fleischhans	06/2016	316 209	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsah										
List	Zařízení =	Umístění +	Popis stránek						Zpracoval	Revize
01a		+RVZT11	Obsah						Fleischhans	
01b		+RVZT11	Obsah						Fleischhans	
002		+RVZT11	Púdorys 2.PP v bloku"E" vyzn. prost.snímačů teploty						Fleischhans	
003		+RVZT11	Púdorys dětské JIP v 1.PP blok"E" vyzn. prost.snímačů teploty						Fleischhans	
004		+RVZT11	Púdorys dětské JIP v 1.PP blok"E" vyzn. kabelů pro snímače tlaků						Fleischhans	
005		+RVZT11	Technol. schéma VZT jednotky č.11 rozmístění prvků MaR							
006		+RVZT11	VZT5 Zjednodušené technol schéma osazení prvků MaR						Fleischhans	
007		+RVZT11	VZT11 Zjednodušené technol schéma osazení prvků MaR						Fleischhans	
008		+RVZT11	VZT11 Zjednodušené technol schéma osazení prvků MaR						Fleischhans	
009		+RVZT11	Vnější pohled na rozvaděč RVZT11						Fleischhans	
010		+RVZT11	Vnitřní pohled na rozvaděč RVZT11						Fleischhans	
011		+RVZT11	VZT5- Přehled I/O signálů Univerzální modul 8x I/O-NF3						Fleischhans	
012		+RVZT11	VZT5- Přehled I/O signálů Univerzální modul 8x I/O-NF4						Fleischhans	
013		+RVZT11	VZT5 - Přehled I/O signálů Moduly 6x digit. výstupů -NF5						Fleischhans	
014		+RVZT11	VZT5 - Přehled I/O signálů Moduly 6x digit. výstupů -NF6						Fleischhans	
015		+RVZT11	VZT5 Přehled I/O signálů Modul 16x digit. vstupů -NF7						Fleischhans	
016		+RVZT11	VZT11- Přehled I/O signálů Univerzální modul 8x I/O-NF8						Fleischhans	
017		+RVZT11	VZT11- Přehled I/O signálů Univerzální modul 8x I/O-NF9						Fleischhans	
018		+RVZT11	VZT11- Přehled I/O signálů Univerzální modul 8x I/O-NF10						Fleischhans	
019		+RVZT11	VZT11- Přehled I/O signálů Univerzální modul 8x I/O-NF11						Fleischhans	
020		+RVZT11	VZT11 - Přehled I/O signálů Moduly 6x digit. výstupů -NF12						Fleischhans	
021		+RVZT11	VZT11 - Přehled I/O signálů Moduly 6x digit. výstupů -NF13						Fleischhans	
022		+RVZT11	VZT11 - Přehled I/O signálů Moduly 6x digit. výstupů -NF14						Fleischhans	
023		+RVZT11	VZT11 Přehled I/O signálů Modul 16x digit. vstupů -NF15						Fleischhans	
024		+RVZT11	VZT11 Přehled I/O signálů Modul 16x digit. vstupů -NF16						Fleischhans	
025		+RVZT11	Zapojení přívodu,ventilátoru, zás. zapojení svítidla,přep.ochrany, trafa						Fleischhans	
026		+RVZT11	Zapojení napájení řídicího systému zapojení op.panelu a eth. komunikací						Fleischhans	
027		+RVZT11	Zapojení frekvenčního měniče přívod. ventilátoru od VZT5						Fleischhans	
028		+RVZT11	Zapojení čerpadla, klapy, servopohonu pro ohřev od VZT5						Fleischhans	
</										

Liet	Zařízení -	Umístění -	Popis stránek	Zpracoval	Revize
------	------------	------------	---------------	-----------	--------


Číslo	Popis	Revize
029	Zapojení ovl. frekv. měničů od VZT5 zapojení ovl.čerpadla M5.1 od VZT5	Fleischhans
030	Zapojení ovl.skřínky pro VZT5	Fleischhans
031	Zapojení snímačů teploty pro VZT5 zapojení čidla proudění pro VZT5	Fleischhans
032	Zapojení prost. snímačů teploty VZT5 zapojení servopohonu chlazení	Fleischhans
033	Zapojení difer.tlakových spínačů zapojení protimrázové ochrany VZT5	Fleischhans
034	Zapojení požárních klapek od VZT5	Fleischhans
035	Zapojení frekvenčního měniče přívod. ventilátoru od VZT11	Fleischhans
036	Zapojení frekvenčního měniče odtah. ventilátoru od VZT11	Fleischhans
037	Zapojení čerpadla, klap, servopohonů pro ohřev a chlazení od VZT11	Fleischhans
038	Zapojení ovl. frekv. měničů od VZT11 zapojení ovl.čerpadla, odtah. vent	Fleischhans
039	Zapojení ovl.skřínky pro VZT11 zapojení odtah. vent. v 01.21	Fleischhans
040	Zapojení snímačů teploty pro VZT11 zapojení čidla proudění pro VZT11	Fleischhans
041	Zapojení snímačů teploty pro VZT11 zapojení prost. snímačů pro VZT11	Fleischhans
042	Zapojení prost. snímačů pro VZT11	Fleischhans
043	Zapojení difer.tlakových spínačů zapojení protimrázové ochrany	Fleischhans
044	Zapojení požárních klapek 1-4 ve strojovně od VZT11	Fleischhans
045	Zapojení požárních klapek 5-8 zapojení hydrostatu VZT11	Fleischhans
046	Zapojení klapky rekuper. od VZT11 zapojení cirkulační klapky od VZT11	Fleischhans
047	Zapojení ovl.regul.průtoků od VZT11 zapojení servopoh.zvlhčovače, chlazení	Fleischhans
048	Zapojení rezerv od řídicího systému	Fleischhans
049-062	Plán zapojení kabelů	Fleischhans

	NÁZEV STAVBY	NÁZEV VÝKRESU	ZMĚNA	KONTROLOVAL	Ing.Husar	č. zakázky	316 209	+RVZT11	
	Rekonstrukce dětské JIP Nemocnice Trinec p.o. Projekt MaR pro vzduchotechniky	Obsah	ZMĚNA	ZODP.PROJEKTANT	Fleischhans	Typ dokumentace Dokumentace pro provedení stavby	PŘEDCHOZÍ	1a	List <b>1b</b>
			KRESLIL	Fleischhans	DATUM		06/2016	DALŠÍ	




LEGENDA

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M2
02.01	SCHODIŠTĚ	20.50
02.02	PODTELNA	3.90
02.03	EXPEDICE	20.40
02.04	IMUNOHEMATOLOGIE	9.50
02.05	HEMATOLOGIE	21.00
02.06	KOAGULACE	19.80
02.07	ANALYTICKÁ LABORATOŘ	38.60
02.08	NOČNÍ SLUŽBA	11.80
02.09	ZPRACOVÁNÍ DAT	18.45
02.10	VÝŠETŘENÍ MOČE	15.90
02.11	CENTRIFUGACE	8.45
02.12	PŘÍJEM MATERIÁLU	9.20
02.13	ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLU	13.90
02.14	ODBĚR	13.10
02.15	PŘEDSÍŇ WC - PACIENTI	4.10
02.16	WC - PACIENTI	3.90
02.17	ČEKÁRNA	40.80
02.18	CHODBA	61.10
02.19	STROJOVNA VZT	22.60
02.20	STROJOVNA VZT	77.20
02.21	MÍSTNOST NÁHRADNÍCH ZDROJŮ	8.75
02.22	UMÝVÁRNA SKLA	19.70
02.23	ODPAD	2.70
02.24	SKLAD PAPIRU	11.50
02.25	SKLAD CHEMIKálií	10.90
02.26	CHLADÍČÍ BOX	10.60
	CELKEM	498.35




Č.M. ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M <sup>2</sup>	POVRCHY		
		PODLAŽNÍ	STROP	
01.01 SCHODIŠTĚ	-	-	-	-
01.02 UKLID		A	N	S
01.03 WC PERS		Pn	O	S
01.04 PŘEDSÍN WC		A	N,Ok	S
01.05 INSPEKČNÍ POKOJ		A	N,Ok	S
01.07 -		-	-	-
01.07 INSPEKČNÍ POKOJ		P	O	S
01.08 ŠATNA		P	N	S
01.09 SPRCHA		P	O	S
01.10 SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU		P	N,Os	S
01.11 PRACOVNA LÉKÁŘE		P	N	S
01.12 DENNÍ MÍSTNOST		A	N,Ok	S
01.13 PRACOVNA SESTER		Pn	O	S
01.14 STANIČNÍ SESTRA		P	N	S
01.15 ČISTIČÍ MÍSTNOST		P	N	S
01.16 LÁŽEŇ		P	O	S
01.17 CHODBA		Pn	O	S
01.18 FILTR		P	O	S
01.19 FILTR		P	O	S
01.20 CHODBA		P	O	S
01.21 SKLAD		P	O	S
01.22 MYTÍ LAHVI		P	N	S
01.23 KUCHYŇKA	-	-	-	-
01.24 ŠPIN PRÁDLO		P	N	S
01.25 POKOJ JIP 1 LŮŽKO		A	N,Ok	S
01.26 POKOJ JIP 1 LŮŽKO		A	N,Ok	S
01.27 POKOJ JIP 1 LŮŽKO		A	N,Ok	S
01.28 POKOJ JIP 1 LŮŽKO		A	N,Ok	S
01.29 POKOJ JIP 1 LŮŽKO		P	N	S
01.30 WC PAC		P	N	S
01.31 PŘEDSÍN WC		P	O	S
01.32 UPS		P	O	S
01.33 UKLID	-	-	-	-
01.34 VOZÍKY		A	N,Ok	S
01.35 INFUZNÍ ROZTOKY		A	N,Ok	S
01.36 PŘEDSÍN WC		A	N,Ok	S
01.37 WC PERSONÁL		A	N,Ok	S
01.38 FILTR		P	N	S
01.39 PŘEDSÍN WC		P	O	S
01.40 CHODBA		P	O	S
01.41 POKOJ	-	-	-	-
01.42 LÁŽEŇ		A	N,Ok	S
01.43 KUCHYŇKA		A	N,Ok	S
01.44 POKOJ		A	N,Ok	S
01.45 LÁŽEŇ		A	N,Ok	S
01.46 POKOJ		P	N	S




# LEGENDA

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	POVRCHY	
			PODLAŽNÍ	STROP
01.01	SCHODIŠTĚ	-	-	-
01.02	ÚKLID	A	N	S
01.03	WC PERS	Pn	O	S
01.04	PŘEDSÍN WC	A	N.Ok	S
01.05	INSPEKČNÍ POKOJ	A	N.Ok	S
01.07	-	-	-	-
01.07	INSPEKČNÍ POKOJ	P	O	S
01.08	ŠATNA	P	N	S
01.09	SPRCHA	P	O	S
01.10	SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU	P	N.Ok	S
01.11	PRACOVNA LÉKAŘE	P	N	S
01.12	DENNÍ MÍSTNOST	A	N.Ok	S
01.13	PRACOVNA SESTER	Pn	O	S
01.14	STANIČNÍ SESTRA	P	N	S
01.15	ČISTIČÍ MÍSTNOST	P	N	S
01.16	LÁŽEŇ	P	O	S
01.17	CHODBA	Pn	O	S
01.18	FILTR	P	O	S
01.19	FILTR	P	O	S
01.20	CHODBA	P	O	S
01.21	SKLAD	P	O	S
01.22	MYTÍ LAHVÍ	P	N	S
01.23	KUCHYŇKA	-	-	-
01.24	ŠPIN PRÁDLO	P	N	S
01.25	POKOJ JIP 1 LŮŽKO	A	N.Ok	S
01.26	POKOJ JIP 1 LŮŽKO	A	N.Ok	S
01.27	POKOJ JIP 1 LŮŽKO	A	N.Ok	S
01.28	POKOJ JIP 1 LŮŽKO	A	N.Ok	S
01.29	POKOJ JIP 1 LŮŽKO	P	N	S
01.30	WC PAC	P	N	S
01.31	PŘEDSÍN WC	P	O	S
01.32	UPS	P	O	S
01.33	ÚKLID	-	-	-
01.34	VOZÍKY	A	N.Ok	S
01.35	INFUZNÍ ROZTOKY	A	N.Ok	S
01.36	PŘEDSÍN WC	A	N.Ok	S
01.37	WC PERSONÁL	A	N.Ok	S
01.38	FILTR	P	N	S
01.39	PŘEDSÍN WC	P	O	S
01.40	CHODBA	P	O	S
01.41	POKOJ	-	-	-
01.42	LÁŽEŇ	A	N.Ok	S
01.43	KUCHYŇKA	A	N.Ok	S
01.44	POKOJ	A	N.Ok	S
01.45	LÁŽEŇ	A	N.Ok	S
01.46	POKOJ	P	N	S


















### Legenda skříně

Číslo položky	Označení	Typové číslo
1	XC2	Zásuvka soklová na lištu DIN
2	XN	svorkovnice
3	XEPS	svorkovnice
4	5X1	svorkovnice
5	5FU1-5FU10	Pojistková svorka vyklápěcí 230V
6	11X1	svorkovnice
7	11FU1-11FU14	Pojistková svorka vyklápěcí 230V
8	T1	Rozvaděčový termostat
9	V01	Ochrana přepětíová 230V 10A
10-11	N,N1,PE	Blok šroubových svorkovnic
12	5XDI	svorkovnice
13	5XUI1	svorkovnice
14	11XUI1	svorkovnice
15	11XUI2	svorkovnice
16	11FU20-11FU25	Pojistková svorka vyklápěcí 24V
17	11XDI	svorkovnice
18	XC1	Zásuvka soklová na lištu DIN
19,20	F1,F2	Jistič 1-fázový 2A, char. C, 6kA
21,22	F3,F4	Jistič 1-fázový 10A, char.B, 6kA
23,26	F5,F8	Jistič 1-fázový 2A, char. C, 6kA
24	F6	Jistič 1-fázový 4A, char. C, 6kA
25	F7	Jistič 1-fázový 6A, char. B, 6kA
27,30	5F1,11F1	Jistič 3-fázový 16A, char.C, 6kA
28,29,32,33	5F2,5F3,11F3,11F4	Jistič 1-fázový 2A, char. C, 6kA
31	11F2	Jistič 3-fázový 10A, char.C, 6kA
34	KM_EPS	Stykač cívka 230V AC/5xkont
35-43	KM1.1-KM3.3	Stykač cívka 230V AC/5xkont
44-49	5KM1-11KM4	Stykač cívka 230V AC/2xkont
50,51	5GS1,11GS1	Frekvenční měnič 4kW, 400V
52	11GS2	Frekvenční měnič 2,2kW, 400V
53	SWITCH	5 ti portový switch
54	TR1	Trafo 230V/24V AC, 100W
55	FU1	Pojistková svorka vyklápěcí 24V
56	NF1	Řídicí systém -podstanice PXC...
57,63	NF2.1,NF2.2	Napájecí modul
58,59,64,65,66,67	NF3,4,8,9,10,11	Rozšiřující modul 8 x UI8
60,61,68,69,70	NF5,6,12,13,14	Rozšiřující modul 6 x RDO
62,71,72	NF7,15,16	Rozšiřující modul 16 x DI

-NF3 8 x I/O univerzální modul		
2		
4	Teplota nasáv. čerstvého vzduchu VZT5	/31.1
6		
8	Teplota přiváděného vzduchu VZT5	/31.2
10		
12	Vlhkost přiváděného vzduchu VZT5	/31.3
14		
16	Čidlo proudění vzduchu přívod VZT5	/31.5
19		
21	Ovl. FM přívod. ventilátoru VZT5	/27.3
23		
25	Teplota v prostoru v místnosti 02.07	/32.1
27		
29	Teplota v prostoru v místnosti 02.10	/32.3
31		
33	Korekce teploty v místnosti 02.10	/32.4

-NF4	
8 x I/O univerzální modul	
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
19	
21	
23	
25	
27	
29	
31	
33	

Teplota přívod ohřev VZT5 /31.6

Teplota zpátečka ohřev VZT5 /31.7

Teplota přívod chlazení VZT5 /31.8


Teplota zpátečka chlazení VZT5 /31.9

Ovl. servopohonu chlazení VZT5 /32.7

Rezerva /32.8

Rezerva /32.9

Rezerva /32.10



Otevři klapu přivad. vzd. VZT5

/28.4

Zavírej servopohon ohřevu VZT5

/28.7

Otvírej servopohon ohřevu VZT5

/28.8

Start FM přívod. ventilátoru VZT5


/27.6

Zap. čerpadla M5.1 ohřev VZT5

/29.6

Sign. porucha VZT5

/29.7



21

20

19

27

26

25

33

32

31

Sign. chod VZT5 /29.9

Sign. plný chod VZT5 /30.2

Rezerva /30.4

Rezerva /30.6

Rezerva /30.8

Rezerva /30.9



-NF7	
16 digitálních vstupů, 21-25VDC	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Porucha FM přívod. ventilátoru VZT5	/27.5
Chod FM přívod. ventilátoru VZT5	/27.7
Chod přívod. ventilátoru VZT5 bez FM	/29.3
Ručně zapnuté čerpadlo M5.1	/29.5
Zanesení přívodního filtru VZT5	/33.2
Dosažen tlak na přívod.ventilátoru od VZT5	/33.5
Protimrázová ochrana VZT5	/33.8
Požadavek VZT5 plný/tlumený	/30.3
1.Požární klapka od VZT5	/34.1
2.Požární klapka od VZT5	/34.3
3.Požární klapka od VZT5	/34.4
4.Požární klapka od VZT5	/34.6
Není akt. signál z EPS	/34.7
Rezerva	/34.8
Rezerva	/34.9
Rezerva	/34.10

-NF8 8 x I/O univerzální modul	
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
19	
21	
23	
25	
27	
29	
31	
33	

Teplota nasáv. čerstvého vzduchu VZT11	/40.1
Teplota přiváděného vzduchu VZT11	/40.2
Vlhkost přiváděného vzduchu VZT11	/40.3
Čidlo proudění přivád. vzduchu VZT11	/40.5
Rezerva	/40.6
Teplota odváděného vzduchu VZT11	/40.8
Vlhkost odváděného vzduchu VZT11	/40.9
Čidlo proudění odvád. vzduchu VZT11	/40.10

-NF9	
8 x I/O univerzální modul	
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
19	
21	
23	
25	
27	
29	
31	
33	

Teplota přívod ohřev VZT11 /41.1

Teplota zpátečka ohřev VZT11 /41.2

Teplota přívod chlazení VZT11 /41.4

Teplota zpátečka chlazení VZT11 /41.6

Teplota v prostoru v sesterňě 01.17 /41.8

Korekce teploty v sesterňě 01.17 /41.9

Teplota v prostoru v pokoji JIP 01.29 /42.1


Teplota v prostoru v pokoji JIP 01.28 /42.2

-NF10	
8 x I/O univerzální modul	
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
19	
21	
23	
25	
27	
29	
31	
33	

Teplota v prostoru v pokoji JIP 01.27	/42.4
Teplota v prostoru v pokoji JIP 01.26	/42.6
Teplota v prostoru v pokoji JIP 01.25	/42.8
Teplota v prostoru v rozv. UPS 01.32	/42.10
Rezerva	/48.2
Rezerva	/48.3
Rezerva	/48.4
Rezerva	/48.5

-NF11	
8 x I/O univerzální modul	
2	
4	
6	
8	
10	
12	
14	
16	
19	
21	
23	
25	
27	
29	
31	
33	

Ovl. FM přívod. ventilátoru VZT11	/35.3
Ovl. FM odtah. ventilátoru VZT11	/36.3
Ovládání klapky rekuperátoru KL11.3	/46.2
Ovládání cirkulační klapky KL11.4	/46.6
Ovládání vst. regulátoru průtoku KL11.5	/47.2
Ovládání výst. regulátoru průtoku KL11.6	/47.4
Řízení zvlhčovače 0-10V	/47.7
Ovl. servopohonu chlazení VZT11	/47.9



Otevři klapu přivad. vzd. VZT11 /37.3


Otevři klapu odvad. vzd. VZT11 /37.5

Zavírej servopohon ohřevu VZT11 /37.7

Otvírej servopohon ohřevu VZT11 /37.8

Rezerva /37.9

Rezerva /37.10



21

20

19

27

26

25

33

32

31

Start FM přívod. ventilátoru VZT11

/35.6

Start FM odtah. ventilátoru VZT11

/36.6

Zap. čerpadla M11.1 ohřev VZT11

/38.6

Zap. odtah ventilátoru ve skladu 01.21


/38.8

Sign. porucha VZT11

/38.9

Sign. chod VZT11

/38.10



Sign. plný chod VZT11 /39.2

Povolení ZAP. zvlhčovače /39.4

Rezerva /39.7

Rezerva /39.8

Rezerva /39.9

Rezerva /39.9





-NF15	
16 digitálních vstupů, 21-25VDC	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

Porucha FM přívod. ventilátoru VZT11	/35.5
Chod FM přívod. ventilátoru VZT11	/35.7
Porucha FM odtah. ventilátoru VZT11	/36.5
Chod FM odtah. ventilátoru VZT11	/36.7
Chod přívod. ventilátoru VZT11 bez FM	/38.2
Chod odtah. ventilátoru VZT11 bez FM	/38.4
Ručně zapnuté čerpadlo M11.1	/38.6
Ručně zapnutý odtah. vent. ve skladu 01.21	/38.8
Zanesení vstup. filtru SP11.1 od VZT11	/43.1
Zanesení filtru přívad. vzd. SP11.2 od VZT11	/43.3
Zanesení filtru odvad. vzd. SP11.3 od VZT11	/43.4
Dosažen tlak na přívod.ventilátoru od VZT11	/43.5
Dosažen tlak na odtah. ventilátoru od VZT11	/43.7
Protimrázová ochrana VZT11	/43.8
Zanesení filtru v pokoji JIP 01.25 od VZT11	/43.10
Požadavek plný/tlumený VZT11	/39.3


-NF16	
16 digitálních vstupů, 21-25VDC	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	


1.Požární klapka od VZT11	/44.1
2.Požární klapka od VZT11	/44.4
3.Požární klapka od VZT11	/44.6
4.Požární klapka od VZT11	/44.9
5.Požární klapka od VZT11	/45.1
6.Požární klapka od VZT11	/45.3
7.Požární klapka od VZT11	/45.5
8.Požární klapka od VZT11	/45.6
Sepnutí hydrostatu	/45.10
Rezerva	/48.3
Rezerva	/48.4
Rezerva	/48.5
Rezerva	/48.6
Rezerva	/48.7
Rezerva	/48.8
Rezerva	/48.9













Rozvaděč RVZT11




Rozvaděč RVZT11

+02.10 prostor vyšetření moče










Rozvaděč RVZT11


+02.25 strojovna VZT


























NÁZEV STAVBY  
Rekonstrukce dětské JIP Nemocnice Třinec p.o.  
Projekt MaR pro vzduchotechniky


NÁZEV VÝKRESU  
Zapojení prost. snímačů pro VZT11


ZMĚNA	KONTROLOVAL	Ing.Husar
ZMĚNA	ZODP.PROJEKTANT	Fleischhans
KRESLIL	DATUM	06/2016

č. zakázky	316 209
Typ dokumentace	Dokumentace pro provedení stavby

+RVZT11	
PŘEDCHOZÍ	41
DALŠÍ	43


















0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Plán kabelů										
Název kabelu =,-WK1			Typ kabelu UTP			Průřez 0,35 mm²				
			Počet žil 4x2			Délka kabelu 1 m				
Stránka / sloupec	Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po				Stránka / sloupec
26/ 4			ETH		ETH	+RVZT11-SWITCH				26/ 7
Název kabelu =,-WK2			Typ kabelu UTP			Průřez 0,35 mm²				
			Počet žil 4x2			Délka kabelu 1 m				
Stránka / sloupec	Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po				Stránka / sloupec
26/ 2	+RVZT11-NF1		ETH		ETH	+RVZT11-SWITCH				26/ 7
Název kabelu =,-WK3			Typ kabelu UTP			Průřez 0,35 mm²				
			Počet žil 4x2			Délka kabelu 120 m				
Stránka / sloupec	Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po				Stránka / sloupec
26/ 10	+VELIN-PC		ETH		ETH	+RVZT11-SWITCH				26/ 7
Název kabelu =,-WL100			Typ kabelu CYKY-J			Průřez 6 mm²				
			Počet žil 5			Délka kabelu				
Stránka / sloupec	Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po				Stránka / sloupec
25/ 2	+R?-X?		1	H	1	+RVZT11-XN				25/ 2
25/ 2	+R?-X?		N	M	N	+RVZT11-XN				25/ 2
25/ 2	+R?-X?		PE	ZL	PE	+RVZT11-XN				25/ 2
25/ 2	+R?-X?		2	Č	2	+RVZT11-XN				25/ 2
25/ 2	+R?-X?		3	Š	3	+RVZT11-XN				25/ 2
Název kabelu =,-WL101			Typ kabelu CYKY-O			Průřez 1,5 mm²				
			Počet žil 3			Délka kabelu				
Stránka / sloupec	Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po				Stránka / sloupec
25/ 3	+RVZT11-XEPS		1	H	EPS-1					25/ 3
25/ 3	+RVZT11-XEPS		2	Š	EPS-2					25/ 3
Název kabelu =,-5WL1			Typ kabelu CYKY-J			Průřez 1,5 mm²				
			Počet žil 3			Délka kabelu 25 m				
Stránka / sloupec	Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po				Stránka / sloupec
28/ 1	+RVZT11-5X1		4	H	L	+02.25-M5.1				28/ 1
28/ 2	+RVZT11-5X1		N	M	N	+02.25-M5.1				28/ 1
28/ 2	+RVZT11-5X1		PE	ZL	PE	+02.25-M5.1				28/ 1
Název kabelu =,-5WL2			Typ kabelu CYKY-J			Průřez 1,5 mm²				
			Počet žil 3			Délka kabelu 25 m				
Stránka / sloupec	Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po				Stránka / sloupec
28/ 4	+5MX1-X		1	H	2	+RVZT11-5FU1				28/ 4
28/ 4	+5MX1-X		2	M	N	+RVZT11-5X1				28/ 4
<div><div><div>HEGAS</div><div>s.r.o.</div></div><div></div></div>			NÁZEV STAVBY Rekonstrukce dětské JIP Nemocnice Třinec p.o. Projekt MaR pro vzduchotechniky			NÁZEV VÝKRESU Plán zapojení kabelů			ZMĚNA	
									KONTROLOVAL Ing.Husar	
									č. zakázky 316 209	
									Typ dokumentace	
ZMĚNA		ZODP.PROJEKTANT Fleischhans		Typ dokumentace Dokumentace pro provedení stavby		PŘEDCHOZÍ 48		List 49		
KRESLIL Fleischhans		DATUM 06/2016				DALŠÍ 50				

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Plán kabelů										
Název kabelu =,-5WL2.1			Typ kabelu		Orig.kabel		Průřez 0,75 mm²			
			Počet žil		2		Délka kabelu 1 m			
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec
28/ 4		+5MX1-X		1		1	+02.25-KL5.1			28/ 4
28/ 4		+5MX1-X		2		2	+02.25-KL5.1			28/ 4
Název kabelu =,-5WL2.2			Typ kabelu		Orig.kabel		Průřez 0,75 mm²			
			Počet žil		6		Délka kabelu 1 m			
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec
28/ 5		+5MX1-X		3		S3	+02.25-KL5.1			28/ 5
28/ 5		+5MX1-X		4		S1	+02.25-KL5.1			28/ 5
28/ 5		+5MX1-X		5		S2	+02.25-KL5.1			28/ 5
28/ 6		+5MX1-X		6		S6	+02.25-KL5.1			28/ 6
28/ 6		+5MX1-X		7		S4	+02.25-KL5.1			28/ 6
28/ 6		+5MX1-X		8		S5	+02.25-KL5.1			28/ 6
Název kabelu =,-5WL3			Typ kabelu		CYKY-O		Průřez 1,5 mm²			
			Počet žil		3		Délka kabelu 25 m			
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec
28/ 7		+RVZT11-5FU2		2	H	Y2	+02.25-MS5.1			28/ 8
28/ 8		+RVZT11-5FU3		2	Č	Y1	+02.25-MS5.1			28/ 8
28/ 8		+RVZT11-5X1		N	S	N	+02.25-MS5.1			28/ 8
Název kabelu =,-5WL5			Typ kabelu		YSLCY-JZ		Průřez 2,5 mm²			
			Počet žil		4		Délka kabelu 25 m			
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec
27/ 1		+RVZT11-5X1		1	H	U1	+02.25-MV5.1			27/ 1
27/ 2		+RVZT11-5X1		PE	ZL	PE	+02.25-MV5.1			27/ 1
27/ 2		+RVZT11-5X1		2	Č	V1	+02.25-MV5.1			27/ 1
27/ 2		+RVZT11-5X1		3	S	W1	+02.25-MV5.1			27/ 1
Název kabelu =,-5WL6			Typ kabelu		CHKE-V-J		Průřez 1,5 mm²			
			Počet žil		5		Délka kabelu 40 m			
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec
30/ 3		+RVZT11-5FU5		2	H	14	+02.10-5SA1			30/ 3
30/ 2		+RVZT11-5X1		N1	M	x2	+02.10-5H4			30/ 2
30/ 1		+RVZT11-5X1		5	Č	x1	+02.10-5H3			30/ 1
30/ 2		+RVZT11-5FU4		2	Č	x1	+02.10-5H4			30/ 2
30/ 3		+RVZT11-5X1		6	S	13	+02.10-5SA1			30/ 3
Název kabelu =,-11WL1			Typ kabelu		CYKY-J		Průřez 1,5 mm²			
			Počet žil		3		Délka kabelu 10 m			
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec
37/ 1		+RVZT11-11X1		7	H	L	+02.25-M11.1			37/ 1
37/ 2		+RVZT11-11X1		N	M	N	+02.25-M11.1			37/ 1
37/ 2		+RVZT11-11X1		PE	ZL	PE	+02.25-M11.1			37/ 1

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Plán kabelů										
<div>Název kabelu</div> <div>=,-11WL2</div>				<div>Typ kabelu</div> <div>CYKY-J</div>			<div>Průřez</div> <div>1,5 mm²</div>			
				<div>Počet žil</div> <div>3</div>			<div>Délka kabelu</div> <div>10 m</div>			
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec
37/ 3				1	H	2	+RVZT11-11FU1			37/ 3
37/ 3		+11MX1-X		2	M	N	+RVZT11-11X1			37/ 3


<div>Název kabelu</div> <div>=,-11WL2.1</div>				<div>Typ kabelu</div> <div>Orig.kabel</div>			<div>Průřez</div> <div>0,75 mm²</div>			
				<div>Počet žil</div> <div>2</div>			<div>Délka kabelu</div> <div>1 m</div>			
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec
37/ 3				1		1	+02.25-KL11.1			37/ 3
37/ 3		+11MX1-X		2		2	+02.25-KL11.1			37/ 3

<div>Název kabelu</div> <div>=,-11WL2.2</div>				<div>Typ kabelu</div> <div>Orig.kabel</div>			<div>Průřez</div> <div>0,75 mm²</div>			
				<div>Počet žil</div> <div>6</div>			<div>Délka kabelu</div> <div>1 m</div>			
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec
37/ 4				3		S3	+02.25-KL11.1			37/ 4
37/ 4		+11MX1-X		4		S1	+02.25-KL11.1			37/ 4
37/ 4				5		S2	+02.25-KL11.1			37/ 4
37/ 4		+11MX1-X		6		S6	+02.25-KL11.1			37/ 4
37/ 4				7		S4	+02.25-KL11.1			37/ 4
37/ 4		+11MX1-X		8		S5	+02.25-KL11.1			37/ 4

<div>Název kabelu</div> <div>=,-11WL3</div>				<div>Typ kabelu</div> <div>CYKY-J</div>			<div>Průřez</div> <div>1,5 mm²</div>			
				<div>Počet žil</div> <div>3</div>			<div>Délka kabelu</div> <div>10 m</div>			
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec
37/ 5				1	H	2	+RVZT11-11FU2			37/ 5
37/ 6		+11MX2-X		2	M	N	+RVZT11-11X1			37/ 6

<div>Název kabelu</div> <div>=,-11WL3.1</div>				<div>Typ kabelu</div> <div>Orig.kabel</div>			<div>Průřez</div> <div>0,75 mm²</div>			
				<div>Počet žil</div> <div>2</div>			<div>Délka kabelu</div> <div>1 m</div>			
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec
37/ 5				1		1	+02.25-KL11.2			37/ 5
37/ 6		+11MX2-X		2		2	+02.25-KL11.2			37/ 6

<div>Název kabelu</div> <div>=,-11WL3.2</div>				<div>Typ kabelu</div> <div>Orig.kabel</div>			<div>Průřez</div> <div>0,75 mm²</div>			
				<div>Počet žil</div> <div>6</div>			<div>Délka kabelu</div> <div>1 m</div>			
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec
37/ 6				3		S3	+02.25-KL11.2			37/ 6
37/ 6		+11MX2-X		4		S1	+02.25-KL11.2			37/ 6
37/ 6				5		S2	+02.25-KL11.2			37/ 6
37/ 7		+11MX2-X		6		S6	+02.25-KL11.2			37/ 7
37/ 7				7		S4	+02.25-KL11.2			37/ 7
37/ 7		+11MX2-X		8		S5	+02.25-KL11.2			37/ 7

	NÁZEV STAVBY Rekonstrukce dětské JIP Nemocnice Třinec p.o. Projekt MaR pro vzduchotechniky		NÁZEV VÝKRESU Plán zapojení kabelů		ZMĚNA	KONTROLOVAL	Ing.Husar	č. zakázky 316 209	+RVZT11					
					ZMĚNA	ZODP.PROJEKTANT	Fleischhans		Typ dokumentace	PŘEDCHOZÍ	50	List 51		
					KRESLIL	Fleischhans	DATUM	06/2016	Dokumentace pro provedení stavby	DALŠÍ	52			



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Plán kabelů										
Název kabelu =,-5WS1			Typ kabelu JYTY-O			Průřez 1 mm²				
			Počet žil 4			Délka kabelu 25 m				
Stránka / sloupec	Označení cíle od		Napojení	Žíla	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec	
32/ 6	+RVZT11-5XUI1		24	H	1	+5MX2-X			32/ 6	
32/ 6	+RVZT11-5XUI1		25	M	2	+5MX2-X			32/ 6	
32/ 7	+RVZT11-5XUI1		26	Č	3	+5MX2-X			32/ 7	
Název kabelu =,-5WS1.1			Typ kabelu Orig.kabel			Průřez 0,75 mm²				
			Počet žil 3			Délka kabelu 1,5 m				
Stránka / sloupec	Označení cíle od		Napojení	Žíla	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec	
32/ 6	+5MX2-X		1	R	G	+02.25-MS5.2			32/ 6	
32/ 7	+5MX2-X		3	Č	Y	+02.25-MS5.2			32/ 6	
32/ 6	+5MX2-X		2	Š	G0	+02.25-MS5.2			32/ 6	
Název kabelu =,-5WS2			Typ kabelu JYTY-O			Průřez 1 mm²				
			Počet žil 2			Délka kabelu 25 m				
Stránka / sloupec	Označení cíle od		Napojení	Žíla	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec	
31/ 1	+RVZT11-5XUI1		2	H	B	+02.25-BT5.1			31/ 1	
31/ 1	+RVZT11-5XUI1		1	M	M	+02.25-BT5.1			31/ 1	
Název kabelu =,-5WS3			Typ kabelu JYTY-O			Průřez 1 mm²				
			Počet žil 4			Délka kabelu 25 m				
Stránka / sloupec	Označení cíle od		Napojení	Žíla	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec	
31/ 2	+RVZT11-5XUI1		3	H	G	+02.25-BTH5.2			31/ 2	
31/ 2	+RVZT11-5XUI1		4	M	G0	+02.25-BTH5.2			31/ 2	
31/ 2	+RVZT11-5XUI1		5	Č	U2	+02.25-BTH5.2			31/ 2	
31/ 3	+RVZT11-5XUI1		6	Š	U1	+02.25-BTH5.2			31/ 3	
Název kabelu =,-5WS4			Typ kabelu JYTY-O			Průřez 1 mm²				
			Počet žil 4			Délka kabelu 25 m				
Stránka / sloupec	Označení cíle od		Napojení	Žíla	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec	
31/ 4	+RVZT11-5XUI1		7	H	G	+02.25-BQ5.1			31/ 4	
31/ 4	+RVZT11-5XUI1		8	M	M	+02.25-BQ5.1			31/ 4	
31/ 5	+RVZT11-5XUI1		9	Č	B	+02.25-BQ5.1			31/ 5	
Název kabelu =,-5WS5			Typ kabelu JYTY-O			Průřez 1 mm²				
			Počet žil 2			Délka kabelu 25 m				
Stránka / sloupec	Označení cíle od		Napojení	Žíla	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec	
31/ 6	+RVZT11-5XUI1		11	H	B	+02.25-BT5.3			31/ 6	
31/ 6	+RVZT11-5XUI1		10	M	M	+02.25-BT5.3			31/ 6	







Plán kabelů

Název kabelu <div>=,-11WS3</div>		Typ kabelu JYTY-O				Průřez 1 mm²	
		Počet žil 4				Délka kabelu 10 m	
Stránka / sloupec	Označení cíle od	Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po		Stránka / sloupec
40/ 4	+RVZT11-11XUI1	7	H	G	+02.25-BQ11.1		40/ 4
40/ 4	+RVZT11-11XUI1	8	M	M	+02.25-BQ11.1		40/ 4
40/ 5	+RVZT11-11XUI1	9	Č	B	+02.25-BQ11.1		40/ 5

Název kabelu <div>=,-11WS4</div>		Typ kabelu JYTY-O				Průřez 1 mm²	
		Počet žil 4				Délka kabelu 10 m	
Stránka / sloupec	Označení cíle od	Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po		Stránka / sloupec
40/ 7	+RVZT11-11XUI1	13	H	G	+02.25-BTH11.3		40/ 7
40/ 7	+RVZT11-11XUI1	14	M	G0	+02.25-BTH11.3		40/ 7
40/ 8	+RVZT11-11XUI1	15	Č	U2	+02.25-BTH11.3		40/ 8
40/ 9	+RVZT11-11XUI1	16	Š	U1	+02.25-BTH11.3		40/ 9


Název kabelu <div>=,-11WS5</div>		Typ kabelu JYTY-O				Průřez 1 mm²	
		Počet žil 4				Délka kabelu 10 m	
Stránka / sloupec	Označení cíle od	Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po		Stránka / sloupec
40/ 9	+RVZT11-11XUI1	17	H	G	+02.25-BQ11.2		40/ 9
40/ 10	+RVZT11-11XUI1	18	M	M	+02.25-BQ11.2		40/ 10
40/ 10	+RVZT11-11XUI1	19	Č	B	+02.25-BQ11.2		40/ 10

Název kabelu <div>=,-11WS6</div>		Typ kabelu JYTY-O				Průřez 1 mm²	
		Počet žil 2				Délka kabelu 10 m	
Stránka / sloupec	Označení cíle od	Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po		Stránka / sloupec
41/ 1	+RVZT11-11XUI1	21	H	B	+02.25-BT11.5		41/ 1
41/ 1	+RVZT11-11XUI1	20	M	M	+02.25-BT11.5		41/ 1

Název kabelu <div>=,-11WS7</div>		Typ kabelu JYTY-O				Průřez 1 mm²	
		Počet žil 2				Délka kabelu 10 m	
Stránka / sloupec	Označení cíle od	Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po		Stránka / sloupec
41/ 2	+RVZT11-11XUI1	23	H	B	+02.25-BT11.6		41/ 2
41/ 2	+RVZT11-11XUI1	22	M	M	+02.25-BT11.6		41/ 2

Název kabelu <div>=,-11WS8</div>		Typ kabelu JYTY-O				Průřez 1 mm²	
		Počet žil 2				Délka kabelu 10 m	
Stránka / sloupec	Označení cíle od	Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po		Stránka / sloupec
41/ 4	+RVZT11-11XUI1	25	H	B	+02.25-BT11.7		41/ 4
41/ 4	+RVZT11-11XUI1	24	M	M	+02.25-BT11.7		41/ 4

Název kabelu <div>=,-11WS9</div>		Typ kabelu JYTY-O				Průřez 1 mm²	
		Počet žil 2				Délka kabelu 10 m	
Stránka / sloupec	Označení cíle od	Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po		Stránka / sloupec
41/ 6	+RVZT11-11XUI1	27	H	B	+02.25-BT11.8		41/ 6
41/ 5	+RVZT11-11XUI1	26	M	M	+02.25-BT11.8		41/ 5

	NÁZEV STAVBY	NÁZEV VÝKRESU	ZMĚNA	KONTROLOVAL	Ing.Husar	č. zakázky	316 209	+RVZT11		
	Rekonstrukce dětské JIP Nemocnice Třinec p.o. Projekt MaR pro vzduchotechniky	Plán zapojení kabelů	ZMĚNA	ZODP.PROJEKTANT	Fleischhans	Typ dokumentace	Dokumentace pro provedení stavby	PŘEDCHOZÍ	55	List 56
			KRESLIL	Fleischhans	DATUM	06/2016		DALŠÍ	57	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Plán kabelů											
Název kabelu =,-11WS10			Typ kabelu JE-H(st)h				Průřez 0,8 mm²				
			Počet žil 2x2				Délka kabelu 35 m				
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žíla	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec	
41/ 8		+RVZT11-11XUI1		29	H	B	+01.17-BT11.9			41/ 8	
41/ 8		+RVZT11-11XUI1		28	M	M	+01.17-BT11.9			41/ 8	
41/ 9		+RVZT11-11XUI1		31	Č	R	+01.17-BT11.9			41/ 9	
41/ 9		+RVZT11-11XUI1		30	Š	M	+01.17-BT11.9			41/ 9	
Název kabelu =,-11WS11			Typ kabelu JE-H(st)h				Průřez 0,8 mm²				
			Počet žil 2x2				Délka kabelu 30 m				
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žíla	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec	
42/ 1		+RVZT11-11XUI1		33	H	B	+01.29-BT11.10			42/ 1	
42/ 0		+RVZT11-11XUI1		32	M	M	+01.29-BT11.10			42/ 0	
Název kabelu =,-11WS12			Typ kabelu JE-H(st)h				Průřez 0,8 mm²				
			Počet žil 2x2				Délka kabelu 35 m				
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žíla	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec	
42/ 2		+RVZT11-11XUI1		35	H	B	+01.28-BT11.11			42/ 2	
42/ 2		+RVZT11-11XUI1		34	M	M	+01.28-BT11.11			42/ 2	
Název kabelu =,-11WS13			Typ kabelu JE-H(st)h				Průřez 0,8 mm²				
			Počet žil 2x2				Délka kabelu 40 m				
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žíla	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec	
42/ 4		+RVZT11-11XUI1		37	H	B	+01.27-BT11.12			42/ 4	
42/ 4		+RVZT11-11XUI1		36	M	M	+01.27-BT11.12			42/ 4	
Název kabelu =,-11WS14			Typ kabelu JE-H(st)h				Průřez 0,8 mm²				
			Počet žil 2x2				Délka kabelu 45 m				
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žíla	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec	
42/ 6		+RVZT11-11XUI1		39	H	B	+01.26-BT11.13			42/ 6	
42/ 6		+RVZT11-11XUI1		38	M	M	+01.26-BT11.13			42/ 6	
Název kabelu =,-11WS15			Typ kabelu JE-H(st)h				Průřez 0,8 mm²				
			Počet žil 2x2				Délka kabelu 50 m				
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žíla	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec	
42/ 8		+RVZT11-11XUI1		41	H	B	+01.25-BT11.14			42/ 8	
42/ 8		+RVZT11-11XUI1		40	M	M	+01.25-BT11.14			42/ 8	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Plán kabelů										
Název kabelu =,-11WS16			Typ kabelu JE-H(st)h			Průřez 0,8 mm²				
			Počet žil 2x2			Délka kabelu 45 m				
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec
42/ 10		+RVZT11-11XUI1		43	H	B	+01.32-BT11.15			42/ 10
42/ 10		+RVZT11-11XUI1		42	M	M	+01.32-BT11.15			42/ 10
Název kabelu =,-11WS17			Typ kabelu JYTY-O			Průřez 1 mm²				
			Počet žil 2			Délka kabelu 10 m				
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec
43/ 1		+RVZT11-11XDI		2	H	1	+02.25-SP11.1			43/ 1
43/ 1		+RVZT11-11XDI		1	M	3	+02.25-SP11.1			43/ 1
Název kabelu =,-11WS18			Typ kabelu JYTY-O			Průřez 1 mm²				
			Počet žil 2			Délka kabelu 10 m				
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec
43/ 3		+RVZT11-11XDI		4	H	1	+02.25-SP11.2			43/ 3
43/ 2		+RVZT11-11XDI		3	M	3	+02.25-SP11.2			43/ 2
Název kabelu =,-11WS19			Typ kabelu JYTY-O			Průřez 1 mm²				
			Počet žil 2			Délka kabelu 10 m				
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec
43/ 4		+RVZT11-11XDI		6	H	1	+02.25-SP11.3			43/ 4
43/ 4		+RVZT11-11XDI		5	M	3	+02.25-SP11.3			43/ 4
Název kabelu =,-11WS20			Typ kabelu JYTY-O			Průřez 1 mm²				
			Počet žil 2			Délka kabelu 10 m				
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec
43/ 5		+RVZT11-11XDI		8	H	1	+02.25-SP11.4			43/ 5
43/ 5		+RVZT11-11XDI		7	M	3	+02.25-SP11.4			43/ 5
Název kabelu =,-11WS21			Typ kabelu JYTY-O			Průřez 1 mm²				
			Počet žil 2			Délka kabelu 10 m				
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec
43/ 7		+RVZT11-11XDI		10	H	1	+02.25-SP11.5			43/ 7
43/ 6		+RVZT11-11XDI		9	M	3	+02.25-SP11.5			43/ 6
Název kabelu =,-11WS22			Typ kabelu JYTY-O			Průřez 1 mm²				
			Počet žil 2			Délka kabelu 10 m				
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec
43/ 8		+RVZT11-11XDI		12	H		+02.25-ST11.1			43/ 8
43/ 8		+RVZT11-11XDI		11	M		+02.25-ST11.1			43/ 8

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Plán kabelů										
Název kabelu =,-11WS23			Typ kabelu JE-H(st)h				Průřez 0,8 mm²			
			Počet žil 2x2				Délka kabelu 50 m			
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žíla	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec
43/ 10		+RVZT11-11XDI		14	H	1	+01.17-SP11.6			43/ 10
43/ 9		+RVZT11-11XDI		13	M	3	+01.17-SP11.6			43/ 9
Název kabelu =,-11WS24			Typ kabelu CHKE-V-J				Průřez 1,5 mm²			
			Počet žil 3				Délka kabelu 20 m			
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žíla	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec
44/ 1		+RVZT11-11XDI		16	H	NO	+02.25-PK11.1			44/ 1
44/ 1		+RVZT11-11XDI		15	M	C	+02.25-PK11.1			44/ 1
Název kabelu =,-11WS25			Typ kabelu CHKE-V-J				Průřez 1,5 mm²			
			Počet žil 3				Délka kabelu 20 m			
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žíla	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec
44/ 4		+RVZT11-11XDI		18	H	NO	+02.25-PK11.2			44/ 4
44/ 3		+RVZT11-11XDI		17	M	C	+02.25-PK11.2			44/ 3
Název kabelu =,-11WS26			Typ kabelu CHKE-V-J				Průřez 1,5 mm²			
			Počet žil 3				Délka kabelu 20 m			
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žíla	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec
44/ 6		+RVZT11-11XDI		20	H	2	+02.25-PK11.3			44/ 6
44/ 6		+RVZT11-11XDI		19	M	1	+02.25-PK11.3			44/ 6
Název kabelu =,-11WS27			Typ kabelu CHKE-V-J				Průřez 1,5 mm²			
			Počet žil 3				Délka kabelu 20 m			
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žíla	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec
44/ 9		+RVZT11-11XDI		22	H	2	+02.25-PK11.4			44/ 9
44/ 8		+RVZT11-11XDI		21	M	1	+02.25-PK11.4			44/ 8
Název kabelu =,-11WS28			Typ kabelu CHKE-V-J				Průřez 1,5 mm²			
			Počet žil 3				Délka kabelu 40 m			
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žíla	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec
45/ 1		+RVZT11-11XDI		24	H	NO	+01.??-PK11.5			45/ 1
45/ 1		+RVZT11-11XDI		23	M	C	+01.??-PK11.5			45/ 1
Název kabelu =,-11WS29			Typ kabelu CHKE-V-J				Průřez 1,5 mm²			
			Počet žil 3				Délka kabelu 40 m			
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žíla	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec
45/ 3		+RVZT11-11XDI		26	H	NO	+01.??-PK11.6			45/ 3
45/ 2		+RVZT11-11XDI		25	M	C	+01.??-PK11.6			45/ 2



Plán kabelů

Název kabelu <div>=,-11WS33.1</div>		Typ kabelu				Orig.kabel		Průřez		0,75 mm²		
		Počet žil				3		Délka kabelu		1 m		
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po				Stránka / sloupec	
46/ 6		+11MX4-X		1		1	+02.25-KL11.4				46/ 6	
46/ 6		+11MX4-X		2		2	+02.25-KL11.4				46/ 6	
46/ 6		+11MX4-X		3		3	+02.25-KL11.4				46/ 6	


Název kabelu <div>=,-11WS33.2</div>		Typ kabelu				Orig.kabel		Průřez		0,75 mm²		
		Počet žil				6		Délka kabelu		1 m		
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po				Stránka / sloupec	
46/ 7		+11MX4-X		4		S3	+02.25-KL11.4				46/ 7	
46/ 7		+11MX4-X		5		S1	+02.25-KL11.4				46/ 7	
46/ 7		+11MX4-X		6		S2	+02.25-KL11.4				46/ 7	
46/ 7		+11MX4-X		7		S6	+02.25-KL11.4				46/ 7	
46/ 7		+11MX4-X		8		S4	+02.25-KL11.4				46/ 7	
46/ 8		+11MX4-X		9		S5	+02.25-KL11.4				46/ 8	

Název kabelu <div>=,-11WS34</div>		Typ kabelu				JE-H(st)h		Průřez		0,8 mm²		
		Počet žil				2x2		Délka kabelu		40 m		
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po				Stránka / sloupec	
47/ 1		+RVZT11-11FU22		2	H	24V AC	+01.??-KL11.5				47/ 1	
47/ 1		+RVZT11-11XUI2		5	M	0V	+01.??-KL11.5				47/ 1	
47/ 2		+RVZT11-11XUI2		6	Š	0-10V	+01.??-KL11.5				47/ 2	

Název kabelu <div>=,-11WS35</div>		Typ kabelu				JE-H(st)h		Průřez		0,8 mm²		
		Počet žil				2x2		Délka kabelu		40 m		
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po				Stránka / sloupec	
47/ 3		+RVZT11-11FU23		2	H	24V AC	+01.??-KL11.6				47/ 3	
47/ 4		+RVZT11-11XUI2		7	M	0V	+01.??-KL11.6				47/ 4	
47/ 4		+RVZT11-11XUI2		8	Š	0-10V	+01.??-KL11.6				47/ 4	

Název kabelu <div>=,-11WS36</div>		Typ kabelu				JYTY-O		Průřez		1 mm²		
		Počet žil				4		Délka kabelu		10 m		
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po				Stránka / sloupec	
47/ 6		+RVZT11-11FU24		2	H	24V AC	+02.25-MS11.7				47/ 6	
47/ 6		+RVZT11-11XUI2		9	M	0V	+02.25-MS11.7				47/ 6	
47/ 7		+RVZT11-11XUI2		10	Č	0-10V	+02.25-MS11.7				47/ 7	

Název kabelu <div>=,-11WS37</div>		Typ kabelu				JYTY-O		Průřez		1 mm²		
		Počet žil				4		Délka kabelu		10 m		
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po				Stránka / sloupec	
47/ 9		+11MX5-X		1	H	2	+RVZT11-11FU25				47/ 9	
47/ 9		+11MX5-X		2	M	11	+RVZT11-11XUI2				47/ 9	
47/ 9		+11MX5-X		3	Č	12	+RVZT11-11XUI2				47/ 9	

	NÁZEV STAVBY	NÁZEV VÝKRESU	ZMĚNA	KONTROLOVAL	Ing.Husar	č. zakázky	316 209	+RVZT11		
	Rekonstrukce dětské JIP Nemocnice Trinec p.o. Projekt MaR pro vzduchotechniky	Plán zapojení kabelů	ZMĚNA	ZODP.PROJEKTANT	Fleischhans	Typ dokumentace	Dokumentace pro provedení stavby	PŘEDCHOZÍ	60	List 61
			KRESLIL	Fleischhans	DATUM	06/2016		DALŠÍ	62	

Plán kabelů

Název kabelu =,-11WS37.1		Typ kabelu			Orig.kabel		Průřez		0,75 mm²		
		Počet žil			3		Délka kabelu		1,5 m		
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec	
47/ 9		+11MX5-X		1	R	G	+02.25-MS11.2			47/ 9	
47/ 9		+11MX5-X		3	Č	Y	+02.25-MS11.2			47/ 9	
47/ 9		+11MX5-X		2	Š	G0	+02.25-MS11.2			47/ 9	

Název kabelu =,-11WS38		Typ kabelu			JYTY-O		Průřez		1 mm²		
		Počet žil			2		Délka kabelu		10 m		
Stránka / sloupec		Označení cíle od		Napojení	Žila	Napojení	Označení cíle po			Stránka / sloupec	
45/ 10		+RVZT11-11XDI		32	H	18	+02.25-BX11.1			45/ 10	
45/ 9		+RVZT11-11XDI		31	M	15	+02.25-BX11.1			45/ 9	

HE GAS  
s.r.o.

NÁZEV STAVBY

Rekonstrukce dětské JIP Nemocnice Třinec p.o.  
Projekt MaR pro vzduchotechniky

NÁZEV VÝKRESU

Plán zapojení kabelů

ZMĚNA	KONTROLOVAL	Ing.Husar	č. zakázky 316 209	+RVZT11	
ZMĚNA	ZODP.PROJEKTANT	Fleischhans		Typ dokumentace	
KRESLIL	Fleischhans	DATUM		06/2016	Dokumentace pro provedení stavby

PŘEDCHOZÍ	61	List
DALŠÍ		62