



ŽLAB 125/50F+DP — KABELOVÁ TRASA, OCELOVÝ POZINKOVANÝ ŽLAB PLNÝ

ŽLAB 65,125,250,400/50,100 - NORMÁLNÍ PROVEDENÍ
ŽLAB 65,125,250,400/50,100F - SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNOSTI PŘI POŽÁRU
DP-KOVOVÁ DĚLÍCÍ PŘEPÁŽKA PRO ODDĚLENÍ NAP. SYSTÉMŮ

ŽEBŘÍK 200/F — KABELOVÁ TRASA, OCELOVÝ POZINKOVANÝ ŽEBŘÍK Š.100/200/400/600mm
VARIANTA "F" S FUNKČNOSTÍ PŘI POŽÁRU.
KABELY NA PŘÍCHYTKÁCH SONAP

ROZVODNÝ SYSTÉM/ZDROJ	NAPÁJECÍ SOUSTAVA/OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL.PROUDEM
ZÁKLADNÍ ZDROJ (SÍŤ) -MÉNĚ DŮLEŽITÉ OBVODY (MDO) HLAVNÍ BEZPEČNOSTNÍ/NOUZOVÝ ZDROJ (GE) -DŮLEŽITÉ OBVODY (DO) DOPLŇUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ ZDROJ (UPS) -VELMI DŮLEŽITÉ OBVODY (VDO)	3NPE,AC 50 Hz,400/230V/TN-S třífázová soustava s uzemněným nulovým bodem a samostatným ochranným (PE) a středním (N) vodičem. Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - ochrana před úrazem el.proudem (ČSN EN 61140 ed.2): Základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí) dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.411.2 : -základní izolací živých částí, přepážkami, kryty, zábranou, polohou Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí) dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.411.3 : -automatickým odpojením od zdroje

D.1.4. G - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

AUTOŘI PROJEKTU		VYPRACOVAL	
ing.arch. D. FERENC		Ing.Zdeněk Novák	
MÍSTO STAVBY	NEMOCNICE TŘINEC		
INVESTOR	NEMOCNICE TŘINEC		

AF Projekt s.r.o.
OSTRAVA

AKCE:
REKONSTRUKCE DĚTSKÉ JIP
NEMOCNICE TŘINEC P.O.

FORMÁT	4xA4
DATUM	6/2016
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	..
ČÍSLO KOPIE	1 2 3 4 5 6 7

NÁZEV VÝKRESU:
PŮDORYS 2.PP - SILNOPROUD

MĚŘÍTKO: 1:150

ČÍSLO VÝKRESU: 03/R1