

Dětská JIP- 1. PP- Nemocnice Třinec p.o.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
místnost číslo	název místnosti	číslo zařízení	druh ventilace	Výměna	Plocha	světla výška	objem místnosti	tlakové poměry	přívod vzduchu m3/h	přívod vzduchu m3/h	odvod vzduchu m3/h	Vypočt. teplota zima °C	Vypočt. teplota léto °C	Vypočt. relativní vlhkost %	poznámka
					m2	m	m3		m3/h	m3/h	m3/h	°C	°C	%	
	<b>Zařízení11</b>														
01.08	šatna	11	K	7	13,46	2,85	38,361	přetl.	268,527	280	100	24		bez om	přetl. vůči hygienickým prostorům
01.09	sprcha	11	K	25	2,34	2,85	6,669	podtl.	166,725	0	180	24		bez om	
01.10	sklad zdr.materiálu	11	K	6	8,44	2,85	24,054	přetl.	144,324	150	100	22		bez om	
01.11	pracovna lékař	11	K	6	8,66	2,85	24,681	rovn.	148,086	150	150	22		bez om	
01.12	denní místnost	11	K	6	8,42	2,85	23,997	podtl.	143,982	150	200	22		bez om	
01.13	pracovna sester	11	K	6	5,35	2,85	15,248	rovn.	91,485	100	100	22		bez om	
01.14	staniční sestra	11	K	6	5,36	2,85	15,276	rovn.	91,656	100	100	22		bez om	
01.17	chodba-stanoviště sester	11	K	8	30,53	2,4	73,272	přetl.	586,176	640	500	20	26	bez om	přetl. vůči hygienickým prostorům
01.17	chodba	11	K	4	49,91	2,4	119,78	přetl.	479,136	520	0	20	26	bez om	přetl. vůči hygienickým prostorům
01.18	filtr	11	K	8	4,96	2,4	11,904	přetl.	95,232	100	0	22		bez om	
01.19	filtr	11	K	8	2,09	2,5	5,225	přetl.	41,8	50	0	22		bez om	
01.20	chodby	11	K	4	4,4	2,5	11	přetl.	44	50	0	22		bez om	
01.21	sklad	11	O	4	3,11	2,5	7,775	podtl.	31,1	0	50	20		bez om	
01.22	mytí lahví	11	O	8	6,51	2,5	16,275	podtl.	130,2	0	150	20		bez om	
01.23	kuchyňka	11	K	6	5,43	2,5	13,575	přetl.	81,45	100	0	20		bez om	
01.25	pokoj 1 lůžko	11	K	10	14,3	2,85	40,755	přetl.	407,55	410	370	20	26	40-70	
01.26	pokoj 1 lůžko	11	K	10	14,86	2,85	42,351	přetl.	423,51	425	380	20	26	40-70	
01.27	pokoj 1 lůžko	11	K	10	14,85	2,85	42,323	přetl.	423,225	425	380	24	26	40-70	
01.28	pokoj 1 lůžko	11	K	10	14,87	2,85	42,38	přetl.	423,795	425	380	24	26	40-70	
01.29	pokoj 1 lůžko	11	K	10	15,34	2,85	43,719	přetl.	437,19	440	400	20	26	40-70	
01.34	vozíky	11	O	4	10,74	2,85	30,609	podtl.	122,436	0	130	20	26	40-70	
01.35	infusní roztoky	11	O	4	9,53	2,85	27,161	podtl.	108,642	0	110	20		bez om	
01.39	filtr	11	K	8	4,83	2,4	11,592	přetl.	92,736	110	0	20		bez om	
	celkem									4625	3780				
	<b>Zařízení11a</b>														
01.15	čistící místnost	11a	O	8	5,36	2,85	15,276	podtl.	122,208	0	150	20		bez om	
01.16	lázeň	11a	O	8	10,61	2,85	30,239	podtl.	241,908	0	250	24		bez om	
01.24	špinavé prádlo	11a	O	8	2,25	2,5	5,625	podtl.	45	0	50	20		bez om	
01.30	WC	11a	O	8	1,3	2,5	3,25	podtl.	26	0	50	20		bez om	
01.31	předsíň WC	11a	O	8	1,44	2,5	3,6	podtl.	28,8	0	30	20		bez om	
01.32	UPS	11a	O	8	1,95	2,5	4,875	podtl.	39	0	50	20		bez om	
01.33	úklid	11a	O	8	1,58	2,5	3,95	podtl.	31,6	0	50	20		bez om	

Dětská JIP- 1. PP- Nemocnice Třinec p.o.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
místnost číslo	název místnosti	číslo zařízení	druh ventilace	Výměna	Plocha	světla výška	objem místnosti	tlakové poměry	přívod vzduchu m3/h	přívod vzduchu m3/h	odvod vzduchu m3/h	Vypočt. teplota zima	Vypočt. teplota léto	Vypočt. relativní vlhkost	poznámka
					m2	m	m3		m3/h	m3/h	m3/h	°C	°C	%	
01.36	předsíň WC	11a	O	8	3,43	2,5	8,575	podtl.	68,6	0	30	20		bez om	
01.37	WC	11a	O	8	1,38	2,5	3,45	podtl.	27,6	0	50	20		bez om	
01.38	WC	11a	O	8	1,38	2,5	3,45	podtl.	27,6	0	50	20		bez om	
01.24	rozvaděč	11a	O	8	1	3,2	3,2	podtl.	25,6	0	50	20		bez om	
	celkem									0	810				