



DETAIL 1-9  
TRVALE INSTAL. VODIVÉ ČÁSTI A KONSTRUKCE  
VĚTŠÍ NEŽ 0,02m<sup>2</sup>, ZÁRUBNĚ OKEN A DVEŘÍ




DETAIL VZT10-VZT19  
VODIVÉ ČÁSTI VZDUCHOTECHNIKY





NA KAŽDÉM PŘÍRUBOVÉM SPOJI VZT POTRUBÍ  
MUSÍ BÝT MIN. DVA PROTILEHLÉ ŠROUBOVÉ SPOJE  
OPATŘENY OBOUSTRANNĚ VĚJŘ. PODLOŽKAMI

DETAIL M20-M29  
VÝVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ


NAPOLNĚNÍ SE PROVEDE PŘÍMO VE VENTILOVÉ SKŘÍNI NA  
NA PŘIPRAVENOU SVORKU NEBO POMOCÍ SVORKY ZSA16 BEČOV  
VODIČEM CY(CYA)6/ZŽ




DETAIL ZT30-ZT39  
VODIVÉ VODOVODNÍ POTRUBÍ, ODPAD




DETAIL ÚT40-ÚT49  
SYSTÉM USTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ



DETAIL A1-A\*\*  
SVODY ANTISTATICKÉ KRYTINY



DETAIL F1-F\*\*  
FUNKČNÍ UZEMŇOVACÍ BOD



LIST C <sup>1</sup> LISTU	1	DETAILY PROVEDENÍ MÍSTNÍHO DOPLNĚJÍCÍHO POSPOJOVÁNÍ				ARCHIVNÍ ČÍSLO
OBJ.C. <sup>1</sup> P.J.	ZAK.CÍSLO	AKCE	REKONSTRUKCE DĚTSKÉ JIP NEMOCNICE TŘINEC P.O.	VÝKRES ČÍSLO	VP02	
PROVEDENÍ Ing.Novák	1016	INVESTOR	MEMORIE TŘINEC			
	06/2016					