

LEGENDA

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M2	POVRCHY PODLAHA	ZDI	STROP
01.01	SCHODIŠTĚ	36.74	–	–	–
01.02	ÚKLID	2.61m?	A	N	S
01.03	WC PERS	1.50m?	Pn	O	S
01.04	PŘEDSÍŇ WC	2.92m?	A	N,Ok	S
01.05	SPRCHA	2.34m?	A	N,Ok	S
01.06	INSPEKČNÍ POKOJ	9.57m?	–	–	–
01.07	INSPEKČNÍ POKOJ	10.91m?	P	O	S
01.08	ŠATNA	13.46m?	P	N	S
01.09	SPRCHA	1.89m?	P	O	S
01.10	SKLAD ZDRAVOTNICKÉHO MATERIÁLU	8.44m?	P	N,Ou	S
01.11	VYŠETŘOVNA	8.66m?	P	N	S
01.12	DENNÍ MÍSTNOST	8.42m?	A	N,Ok	S
01.13	PRACOVNA SESTER	5.35m?	Pn	O	S
01.14	STANIČNÍ SESTRA	5.36m?	P	N	S
01.15	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	5.36m?	P	N	S
01.16	LÁZEŇ	10.61m?	P	O	S
01.17	CHODBA	80.44m?	Pn	O	S
01.18	FILTR	4.96m?	P	O	S
01.19	FILTR	2.09m?	P	O	S
01.20	CHODBA	4.40m?	P	O	S
01.21	SKLAD	3.11m?	P	O	S
01.22	MYTÍ LAHVÍ	6.51m?	P	N	S
01.23	KUCHYŇKA	5.43m?	–	–	–
01.24	ŠPINÍ PRÁDLO	2.25m?	P	N	S
01.25	POKOJ JIP 1 LŮŽKO	14.30m?	A	N,Ok	S
01.26	POKOJ JIP 1 LŮŽKO	14.86m?	A	N,Ok	S
01.27	POKOJ JIP 1 LŮŽKO	14.85m?	A	N,Ok	S
01.28	POKOJ JIP 1 LŮŽKO	14.87m?	A	N,Ok	S
01.29	POKOJ JIP 1 LŮŽKO	15.34m?	P	N	S
01.30	WC PAC	1.30m?	P	N	S
01.31	PŘEDSÍŇ WC	1.44m?	P	O	S
01.32	UPS	1.95m?	P	O	S
01.33	ÚKLID	1.58m?	–	–	–
01.34	VOZÍKY	10.74m?	PA	N,Ok	S
01.35	INFUZNÍ ROZTOKY	9.53m?	A	N,Ok	S
01.36	PŘEDSÍŇ WC	3.43m?	A	N,Ok	S
01.37	WC PERSONÁL	1.38m?	A	N,Ok	S
01.38	FILTR	1.38m?	P	N	S
01.39	PŘEDSÍŇ WC	4.83m?	P	O	S
01.40	CHODBA	33.38m?	P	O	S
01.41	POKOJ	11.34m?	–	–	–
01.42	LÁZEŇ	4.68m?	A	N,Ok	S
01.43	KUCHYŇKA	10.75m?	PA	N,Ok	S
01.44	POKOJ	10.75m?	PA	N,Ok	S
01.45	LÁZEŇ	4.68m?	A	N,Ok	S
01.46	POKOJ	11.34m?	P	N	S

LEGENDA PBŘ

N 2.13–III — NADZEMNÍ POŽÁRNÍ ÚSEK VE 2. NADZEMNÍM PODLAŽÍ S POŘADOVÝM ČÍSLEM 13, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI III.

REI45DP1 — POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍ KONSTRUKCE PRO MEZNÍ STAV REI JE 45 MINUT, STUPEŇ HOŘLAVOSTI POUŽITÝCH KONSTRUKCÍ.

RE30DP1 — POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU NEBO POŽÁRNÍ ODOLNOST NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECHY, HOŘLAVOST KONSTRUKCÍ.

EI–Sm / 30DP3–C — POŽÁRNÍ UZÁVĚR BRÁNÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MINUT, Z HOŘL. KONSTRUKCÍ SE SAMOZAV. ZAŘ., PROTI PRONIKU KOUŘE.

EW / 30DP1–C — POŽÁRNÍ UZÁVĚR OMEZUJÍCÍ ŠÍŘENÍ TEPLA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ 30 MINUT, Z NEHOŘL. KONSTRUKCÍ.

B — CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU B (ČSN 730802).

A — CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU A (ČSN 730802).

SMĚR ÚNIKU

H_D — HADICOVÝ SYSTÉM D, TVAR. STÁLÁ HADICE DÉLKY 20 (30)m (ČSN 730873).

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ (ČSN 730802), PIKTOGRAM.

POŽÁRNÍ KLAPKA (ČSN 730872).

PRÁŠKOVÝ PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ.

SNĚHOVÝ PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ.

EVAKUAČNÍ ROZHLAS.

EI60DP1 PM–PODS — PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETA POD STROPEM V 2.PP

TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ

AUTOMATICKÝ HLÁSIČ



D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

AUTOŘI PROJEKTU		VYPRACOVAL	
Ing.arch. D. FERENC		Ing. L. Vavřínek	
MÍSTO STAVBY	NEMOCNICE TŘINEC		
INVESTOR	NEMOCNICE TŘINEC		

AKCE: **REKONSTRUKCE DĚTSKÉ JIP NEMOCNICE TŘINEC P.O.**

NÁZEV VÝKRESU: **1.PP**

AF Projekt s.r.o. OSTRAVA

FORMÁT	3xA4
DATUM	4/2016
STUPEŇ	DSP
ZAK. ČÍSLO	-
ČÍSLO KOPIE	1 2 3 4 5 6 7
MĚŘÍTKO:	1:100
ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.3.2-1