

ROZVADĚČ: PLASTOVÝ ROZVADĚČ NA OMITKU

ROZMĚRY ROZVADĚČE: V1200xš600xh200

KRYTÍ: min. IP44/20

SOUSTAVA: 1 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S

PŘÍVODY: VRCHHEM

VÝVODY: VRCHHEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

ZAKLADNÍ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZVÝŠENÁ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

A DOPLNJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZVÝKLOSTI VÝROBCE ROZVADĚČŮ.

PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA

20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.



NAPLŇ ROZVADĚČE: OD FIREM OEZ, SCHIRACK, HAGER; PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE

PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNIICKÝCH PARAMETRŮ

ČÍSLOVÁNÍ SVOREK UPRAVÍ VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ.

PŘÍPADNĚ REZERVNÍ VÝVODY BUDOU UCPÁNY POMOCÍ UCPÁVEK.

MAX. PROUD NA SBĚRNICI 63A

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><b>PPS KANIA</b> <small>PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ ČINNOST</small></div> <div>PPS Kania s.r.o. Nivnická 686/10, 709 00 tel.: 596 246 282, fax: 596 246 282 email: projekce@pps-kania.cz</div>
	Ing. Kania Jan	Ing. Josef Nezval	Ing. Josef Nezval	
				
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Frýdek (634956), por.č. 657			
NÁZEV AKCE :  <b>NIP a DIOP</b>	MÍSTO STAVBY :	Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace		
	El. Křidelnorské 320, Frýdek, 738 01 Frýdek – Místek – budova "V"			
	STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :	Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace		
	El. Křidelnorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek – Místek			
	STUPEŇ	DPS		
	DATUM	PARÉ		
OBJEKT :	Zaří 2017			
	Č. ZAKÁZKY			
	PPS- 32/17			
ČÁST : D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	MĚŘITKO			
	-			
OBSAH :  <b>ROZVADĚČ RUPS</b>	ARCHIVNÍ ČÍSLO :			Č. V.
	PPS- 32/17-D.1.4.4			08

