

ROZVADĚČ: PLASTOVÝ ROZVADĚČ NA OMÍTKU

ROZMĚRY ROZVADĚČE: 600x340x150

KRYTÍ: min. IP40/20

SOUSTAVA: 3 + N + PE, 50Hz, 400/230V AC, TN-S

PŘÍVODY: VRCHEM

VÝVODY: VRCHEM

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41

OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ

ZÁKLADNÍ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE


ZVYŠENÁ: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
A DOPLNĚJÍCÍM POSPOJOVÁNÍM

ROZMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ DLE ZYKLOSTI VÝROBCE ROZVADĚČŮ,  
PŘÍSTROJE ROZMÍSTIT TAK, ABY V ROZVADĚČI ZŮSTALA ZACHOVÁNA PROSTOROVÁ REZERVA  
20% PRO DALŠÍ PŘÍSTROJE.

NÁPLŇ ROZVADĚČE: OD FIREM OEZ, SCHRACK, HAGER; PŘÍPADNĚ OD JINÉHO VÝROBCE  
PŘI ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

ČÍSLOVANÍ SVOREK ÚPRAVY VÝROBCE ROZVADĚČŮ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ,  
PŘÍPADNĚ REZERVNI VÝVODY BUDOU ÚPRAVY POMOCI ÚČPAVEK.

MAX. PROUD NA SBĚRNICI 32A

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div><div><div><div></div><div>PPS</div></div><div>KANIA</div></div><div><div>PPS KANIA</div><div>PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ ČINNOST</div></div></div><div><div>PPS Kania s.r.o. Nivnická 666/10, 709 00 tel.: 596 246 282, fax: 596 246 282 e-mail: projekce@pps-kania.cz</div></div></div>	
	Ing. Kania Jan	Ing. Josef Nezval	Ing. Josef Nezval		
					
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Frýdek (634956), por.č. 657				
NÁZEV AKCE :  <b>NIP a DIOP</b>	MÍSTO STAVBY :	Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace El. Křidelnorské 320, Frýdek, 738 01 Frýdek – Místek – budova "V"			ARCHIV
	STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :	Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace El. Křidelnorské 321, Frýdek, 738 01 Frýdek – Místek			STUPEŇ  DPS
				DATUM  Zaří 2017	PARÉ
OBJEKT :				Č. ZAKÁZKY  PPS- 32/17	
				MÉRITKO  -	
ČÁST : D.1.4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA					
OBSAH :  <b>ROZVADĚČ RS</b>	ARCHIVNÍ ČÍSLO :  PPS- 32/17-D.1.4.4			Č. V.  12	

