

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m^2
301	SCHODIŠTĚ	30,7
302	CHODBA	60,8
303	VYŠETŘOVNA	19,4
304	DATOVÝ ROZVADĚČ	1,2
305	DENNÍ MÍSTNOST ZAMĚSTNANCŮ	11,3
306	STANOVIŠTĚ SESTER	56,9
307	SKLAD	5,3
308	HYGIENA PACIENTKY	2,4
309	SLÉHACÍ BOX 1	31,8
310	SLÉHACÍ BOX 2	27,4
311	HYGIENA PACIENTKY	3,5
312	SPRCHA	0,9
313	SLÉHACÍ BOX 3	34,8
314	HYGIENA PACIENTKY	3,3
315	SPRCHA	1,0
316	1. DOBA PORODNÍ – 2L	20,6
317	HYGIENA PACIENTKY	4,8
318	SPRCHA	1,6
319	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	6,5
320	STROJOVNA VZDUCHOTECHNIKY	20,7
321	PŘEVLÉKÁRNA PRO OTCE	6,0
322	ČEKÁRNA	11,6
323	WC IMOBILNÍ	4,6

LEGENDA:
KOMPLETNÍ OZNAČENÍ PRVKU MaR VE TVARU = Č.ROZVADĚČE+ Č.POLE- OZNAČENÍ PRVKU MaR
PŘÍKLAD =RA1NP1+Xx-E7
KOMPLETNÍ OZNAČENÍ KABELU MaR VE TVARU =Č.ROZVADĚČE-W...
PŘÍKLAD OZNAČENÍ SILOVÉHO KABELU MaR =RA1NP1+WL...
PŘÍKLAD OZNAČENÍ SIGNÁLOVÉHO KABELU MaR =RA1NP1+WS...
POZOR !!! DODRŽOVAT ODDĚLENÍ KABELŮ WL A WS
POZNÁMKA:
-ČIDLA + PERIFERIE.VIZ PŘÍSLUŠNÉ RS-SCHÉMA
ZNAČENÍ PRVKŮ MAR VE VÝKRESOVÉ DOKUMENTACI:
B....ČIDLO T,rH,TERMOSTAT
E.....EL.ZAŘÍZENÍ (ROZVADĚČ, EL. ZÁMEK DVEŘÍ,SNÍMAČ ZAPLAVENÍ,SNÍMAČ HLADINY)
F..... PRESOSTAT, PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA,PROTIMRAZOVÁ OCHRANA
FM...FREKVENČNÍ MĚNIČ
M.....MOTOR (ČERPADLO, VENTILÁTOR)
P.....ČIDLO dP, P
PK...PROTIPOŽÁRNÍ VZT KLAPKA
Q.....MĚŘIČ SPOTŘEBY (MĚŘIČ TEPLA , VODOMĚR, ELEKTROMĚR)
Y.....VENTIL, REG. ARMATURA, SERVOPOHON VZT KLAPKY

Nemocnice ve Frýdku-Místku

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Stavebník:
Nemocnice ve Frýdku-Místku,
příspěvková organizace
Elišky Krásnohorské 321
738 01 Frýdek-Místek

Autorizační razítko:

Schema:



Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00 BRNO
tel.: 541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Hlavní inženýr projektu:
Ing. VLADIMÍR KUNDERA
Ing. LUDĚK VACULA

Akce:
Nemocnice ve Frýdku-Místku
- rekonstrukce porodních sálů

Zpracovatel části:	Zodpovědný projektant	Vypracoval	Pare:
Siemens, s.r.o. Divize Building Technologies Solution & Service Portfolio (SSP) Olomoucká 7/9, 618 00 Brno	Ing. SAKER KALANY	Ing. SAKER KALANY	

Objekt (SO): PS 02 - Měření a regulace		Datum:	SRPEN 2016
		Zakázkové číslo:	DPS-04-2016
Část PD: MĚŘENÍ A REGULACE		Formát:	4xA4
		Stupeň:	DPS
Příloha: Půdorys 3.NP - nový stav	-	Číslo přílohy:	D.3.5