

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA
302	CHODBA	59,70
303	VYŠETŘOVNA	18,29
304	DATOVÝ ROZVADĚČ	1,16
305	DMZ	11,17
306	STANOVIŠTĚ SESTER	52,59
307	SKLAD	5,17
308	UMÝVÁRNA	2,49
309	HYGIENA PACIENTKY	2,32
310	SLÉHACÍ BOX 1	31,68
311	SLÉHACÍ BOX 2	27,12
312	HYGIENA PACIENTKY	4,28
313	SLÉHACÍ BOX 3	34,63
314	HYGIENA PACIENTKY	4,15
315	1. DOBA PORODNÍ 2L	20,63
316	HYGIENA PACIENTKY	6,32
317	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	6,41
318	STROJOVNA VZD	20,54
319	PŘEVLÉKÁRNA PRO OTCE	5,99
320	ČEKÁRNA	11,36
321	WC IMOBILNÍ	4,46

LEGENDA IZOLACÍ

TEPELNÁ (40mm)

POZNÁMKY

PŘIPOJENÍ KONCOVÝCH ELEMENTŮ BUDE PROVEDENO DLE POPISU V TZ PD
VŠECHNY ODBOČKY, ROZBOČKY A NÁSTAVCE VYBAVIT NÁBĚHOVÝMI PLECHY
KONTROLNÍ A REVIZNÍ OTVORY – VIZ KOORDINAČNÍ VÝKRES. ČÁST PD STAVBY
KONTROLNÍ A REVIZNÍ OTVORY JSOU DODÁVKOU STAVBY – NUTNÁ OPĚTOVNÁ KOORDINACE
OSAZENÉ KONCOVÉ ELEMENTY JSOU KOORINOVÁNY SE SVÍTIDLY A OSTATNÍMI PROFESEMI – KOORDINAČNÍ VÝKRES PD STAVEBNÍ ČÁSTI
REALIZAČNÍ FIRMA V RÁMCI SVÉ DODÁVKY PROVEDE PRO VÝROBNÍ A MONTÁŽNÍ ÚČELY ROZPIS VZT POTRUBÍ (ROZDĚLENÍ VZDUCHOVODŮ NA JEDOTLIVÉ TVAROVKY A ROURY, VČETNĚ POTŘEBNÝCH "DOMĚRŮ")
VZHLEDEM K PROSTOROVÝM NÁROKŮM VZT A CHARAKTERU OBJEKTU BUDOU VEŠKERÉ VZDUCHOVODY A KONCOVÉ ELEMENTY VZT MONTOVÁNY JAKO PRVNÍ PŘED OSTATNÍMI PROFESEMI – KOORDINACE NA STAVBĚ
PŘÍSTUP K REGULAČNÍM PRVKŮM NA KONCOVÝCH ELEMENTECH UMÍSTĚNÝCH V SÁDROKARTONOVÉM PODHLEDU JE UVAŽOVÁN PŘES KONCOVÝ ELEMENT

Nemocnice ve Frýdku-Místku		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Stavebník: Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, Elišky Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek	Autorizační razítko:	Schema:	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o., Kroftova 45, 616 00 BRNO, tel.: 541 211 409, medicoproject@medicoproject.cz, http://www.medicoproject.cz			
Hlavní inženýr projektu: Ing. VLADIMÍR KUNDERA, Ing. LUDĚK VACULA			
Akce: **Nemocnice ve Frýdku-Místku - rekonstrukce porodních sálů**			
Zpracovatel části: Technika budov, s.r.o., Křenová 42, 602 00 BRNO	Zodpovědný projektant: Ing. Petr Andrys	Vypracoval: Ing. Jiří Ell	Pare:
Soubor (PS): PS 01 - Vzduchotechnika, chlazení		Datum: SRPEN 2016	Zakázkové číslo: DPS-04-2016
Část PD: Vzduchotechnika, chlazení		Formát: 8 A4	Stupeň: DPS
Příloha: Půdorys montáží 3.NP		Měřítko: 1:50	Číslo přílohy: **D.2-3**