BLOK "B"

BLOK "C"

BLOK "D"

BLOK "A"

BLOK "E"

BLOK "F"

BLOK "G"

ROZVOD POŽÁRNÍ VODY DN 100
STÁVAJÍCÍ NEREZ POTRUBÍ
C.V. TR 60,3iz

STÁVAJÍCÍ NEREZ POTRUBÍ
T.V. TR 104iz
S.V. DN 100iz

STÁVAJÍCÍ NEREZ POTRUBÍ
C.V. TR 60,3iz
V MÍSTĚ SVAŘOVANÝCH SPOJŮ
OSADIT OPRAVNOU OBJÍMKU

STÁVAJÍCÍ NEREZ POTRUBÍ
T.V. TR 104iz
V MÍSTĚ SVAŘOVANÝCH SPOJŮ
OSADIT OPRAVNOU OBJÍMKU

VSTUP DO KOLEKTORU

NOVÉ POTRUBÍ NEREZ PRESS
C.V. TR 54x2 iz
SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM
TRUBKA VEDENÁ NAHOŘE

STÁVAJÍCÍ ROZVOD TEPLÉ VODY
POTRUBÍ NEREZ PRESS TR 88,9x2iz
V MÍSTECH SVARU POTRUBÍ ROZŘÍZNOUT KONCE
TRUBKY UPRAVIT A OSADIT OBJÍMKU – LISOVACÍ SPOJ

ROZVOD STUDENÉ VODY DN100iz

ROZVOD POŽÁRNÍ VODY DN 100

3000

3000

PŘÍRUBOVÉ ŠOUPÁTKO
DN80, PN16/10
PŘÍRUBOVÝ SPOJ
d108/DN100

PŘECHOD 108/88,9

STÁVAJÍCÍ ROZVOD TV TR 88,9x2

NOVÝ ROZVOD TV TR 108x2

2xT KUS
108/3/4"/108
54/3/4"/54
2xKK3/4"

NOVÉ POTRUBÍ NEREZ PRESS
POTRUBÍ TEPLÉ VODY TR 108,0x2 iz
VEDENO V MÍSTĚ DEMONTOVANÉHO POTRUBÍ
SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM

T KUS
108/3/4"/108
KK3/4"

KK3/4"

PŘÍRUBOVÉ ŠOUPÁTKO
DN100, PN16/10
PŘÍRUBOVÝ SPOJ
d108/DN100

PŘÍRUBOVÉ ŠOUPÁTKO
DN80, PN16/10

PŘÍRUBOVÉ ŠOUPÁTKO
DN100, PN16/10
PŘÍRUBOVÝ SPOJ
d108/DN100

PŘÍRUBOVÉ ŠOUPÁTKO
DN50, PN16/10

PŘÍRUBOVÉ ŠOUPÁTKO
DN50, PN16/10

T-KUS 108/3/4"/108
KK3/4"

POZINK POTRUBÍ TV NAHRADIT
POTRUBÍM NEREZ PRESS TR 108,0x2iz

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TV NEREZ TR 108,0x2iz

DETAIL 1

DETAIL 2

DETAIL 3

PŘÍRUBOVÉ ŠOUPÁTKO
DN100, PN16/10

PŘÍRUBOVÉ ŠOUPÁTKO
DN50, PN16/10

2x KV DN50

NOVÉ POTRUBÍ PPR 63
C.V. A T.V.

NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ
ROZVODY PRO BLOK "G"

NOVÉ POTRUBÍ NEREZ PRESS
C.V. TR 54x2 iz

KV DN25

T-KUS 54/1"/54
KK3/4"

STÁVAJÍCÍ C.V.
NEREZ TR 76,1x2iz

VEDENO PO STĚNĚ POD SEBOU
POŽ.VODA DN 50 iz
NEREZ MAPRESS
T.V. DN 63iz
S.V. DN 63iz
C.V. DN 40iz

NEREZ MAPRESS
T.V. DN 50iz
S.V. DN 63iz
C.V. DN 32iz

V1

VP1

DN 50 iz

KV DN 50
KV DN 63
KV DN 32

KV 50

03.01 -9,80=336.80

S.V. DN 100iz

NEREZ MAPRESS

ŘEZ A-A

OBLOUK 90°d54
OBLOUK 90°d88,9

KK50
PPR63
PPR63

NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY
TV A C.V. V 2. PP

PŘÍRUBOVÉ ŠOUPÁTKO DN80,PN10/16

NOVÉ POTRUBÍ NEREZ PRESS
C.V. TR 54x2 iz

STÁVAJÍCÍ ROZVOD TEPLÉ VODY
POTRUBÍ NEREZ TR 88,9x2iz V MÍSTECH
SVARU OSADIT LISOVACÍMI OBJÍMKAMA

2.PP

NOVÉ POTRUBÍ NEREZ PRESS C.V. 54x2
A POTRUBÍ TV 108x2 VEDENÉ V 3.PP

3.PP

REDUKCE PPR 63/2"+PPR 63-2
LEMOVÝ NÁTRUBEK d90
VOLNÁ PŘÍRUBA d90/DN80
REDUKCE d54/2"
d54
KK50
PPR63
KK25
d88,9/DN80
KU80
PPR90
PŘÍRUBOVÝ SPOJ d88,9/DN80
PPR90 – NAPOJIT NA
STÁVAJÍCÍ ROZVODY V 2.PP
KLAPA UZAVÍRACÍ DN80
T-KUS PPR90 + REDUKCE d90/63
d63/32+KK25

DETAIL 1 - CIRKULACE

KK 3/4"
OBLOUK 90° d54
PŘÍRUBOVÝ SPOJ d54/DN50,PN10
"T"KUS 54/1"/54
NOVÉ POTRUBÍ C.V.
PŘÍRUBOVÉ ŠOUPÁTKO DN50,PN10
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ C.V.

DETAIL 3 - CIRKULACE

PŘÍRUBOVÉ ŠOUPÁTKO DN50,PN10
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ C.V. 60,3 V BLOKU"C"
PŘÍRUBA NAVAŘOVACÍ PLOCHÁ d60,3/DN50
PŘÍRUBOVÝ SPOJ LISOVACÍ d54/DN50
"T"KUS 54/54/54
OBLOUK 90° d54
OBLOUK 90° d54
OBLOUK 90° d108
"T"KUS 54/"1"/54
TR KR 54,0x2
TR KR 54,0x2
VK 1/2"
PPR 63
KK 2"
NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ
ROZVOD BLOK "E"
PŘECHODKA PPR 63/2"
REDUKCE d54/2"

DETAIL 3 - T.V.

STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ T.V. PPR90
NAPOJIT NA BLOK "E"
LEMOVÝ NÁKRUŽEK D90
VOLNÁ PŘÍRUBA 90/DN80,PN10
PŘÍRUBOVÉ ŠOUPÁTKO DN80,PN10
PŘÍRUBOVÝ SPOJ d88,9/DN80,PN10
PŘÍRUBOVÉ ŠOUPÁTKO DN100,PN10
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ T.V.
NEREZ TR104x2 PRO BLOK "C"
PŘIVAŘOVACÍ PŘÍRUBA PLOCHÁ
d104/DN100,PN10
PŘÍRUBOVÝ SPOJ d108/DN100
OBLOUK 90° d88,9
OBLOUK 90° d108
TR KR108x2
"T"KUS 108/88,9/108
"T"KUS 108/3/4"/108
VK 1/2"

DETAIL 2 - CIRKULACE

NOVÉ POTRUBÍ C.V.
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ C.V.
2xPŘÍRUBOVÝ SPOJ d54/DN50,PN10
STÁVAJÍCÍ REDUKCE 76,1/54
TR KR 54x2
TR KR76,1x2
"T"KUS 54/54/54
PPR 63
PŘÍRUBOVÉ ŠOUPÁTKO DN50,PN10
REDUKCE d54/2"
PŘECHODKA PPR 63/2"
VK 1/2"
KK 2"
PPR63
KK 1"
5m
NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY PRO BLOK "G"

DETAIL 2 - T.V.

NOVÉ POTRUBÍ T.V.
STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ T.V.
PŘÍRUBOVÝ SPOJ d108/DN100,PN10
STÁVAJÍCÍ PŘÍRUBOVÝ SPOJ
TR KR 108,0x2
TR 108x2
PŘÍRUBOVÉ ŠOUPÁTKO DN100,PN10
"T"KUS 108/2"/108
PPR 63
PŘECHODKA PPR 63/2"
VK 1/2"
KK 2"
5m
KK 2"
NAPOJIT NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY PRO BLOK "G"



POZNÁMKA:

POTRUBÍ TV A CIRKULACE KOTVENO NA ZÁVĚSY KE STROPU CHODBY A VE STÁVAJÍCÍ PODPĚRNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI

POČET LISOVANÝCH OBJÍMEK NA POTRUBÍ TR 88,9x2UMÍSTĚNÝCH V MÍSTĚ STÁVAJÍCÍHO SVARU NA POTRUBÍ UPŘESNIT NA MONTÁŽI PO ODSTRANĚNÍ TEPELNÉ IZOLACE

POČET OBJÍMEK (POČET SPOJŮ TRUBEK) NA NOVĚ INSTALOVANÉM POTRUBÍ CIRKULACE TR 54x2 A TV TR 108x2 JE NAVRŽEN Z DŮVODU TRANSPORTU POTRUBÍ NA MÍSTO MONTÁŽE S ROZTEČÍ CCA 3 M

VYPRACOVAL	BRANNA	☎ 558 535 645 hegas@hegas.cz www.hegas.cz	HEGAs, s.r.o. Kaštanová 182 739 61 Třinec
KONTROLOVAL	ING. KAWULOK		
ZODP.PROJEKTANT	ING. KAWULOK		
NÁZEV STAVBY	REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍHO ROZVODU TV	STUPEŇ PD	PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ČÁST STAVBY		DATUM	04/2018
MÍSTO STAVBY	NEMOCNICE TŘINEC p.o., KAŠTANOVÁ 268, 739 61 TŘINEC	FORMÁT	A2
STAVEBNÍK	NEMOCNICE TŘINEC p.o., KAŠTANOVÁ 268, 739 61 TŘINEC	MĚŘÍTKO	1:150
OBSAH VÝKRESU	REKONSTRUKCE ROZVODŮ TV A CIRKULACE V 3.PP - PŮDORYS	ČÍSLO ZAKÁZKY: 318 220	ČÍSLO VÝKRESU: 10

DATUM TISKU: 13.06.2018