



MATERIÁL NÁDRŽE: 1.4571
 MAX. PRACOVNÍ PŘETLAK: 1,0MPa
 IZOLACE: EPS tl.100mm
 PŘÍRUBY: PN16

VYPRACOVAL	ing. KANTOR			☎ 558 321 152		HEGAs, s.r.o. Kaštanová 182 739 61 Třinec
KONTROLOVAL	ing. KAWULOK			hegas@hegas.cz		
ZODP.PROJEKTANT	ing. KAWULOK			www.hegas.cz		
NÁZEV STAVBY	REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍHO ROZVODU TV			STUPEŇ PD	PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
ČÁST STAVBY				DATUM	04/2018	
MÍSTO STAVBY	NEMOCNICE TŘINEC,p. org.KAŠTANOVÁ 268,739 61 TŘINEC			FORMÁT	A4	
INVESTOR	NEMOCNICE TŘINEC,p.org.KAŠTANOVÝ 268, 739 61 TŘINEC			MĚŘITKO	1:20	
OBSAH VÝKRESU	VS TV 1 - AKUMULAČNÍ NÁDOBA 1500litrů			ČÍSLO ZAKÁZKY	318 220	ČÍSLO VÝKRESU 16