



MATERIÁL NÁDRŽE: 1.4571  
 MAX. PRACOVNÍ PŘETLAK: 1,0MPa  
 IZOLACE: EPS tl.80mm  
 PŘÍRUBY: PN16

VYPRACOVAL	ing. KANTOR				HEGAs, s.r.o. Kaštanová 182 739 61 Třinec
KONTROLOVAL	ing. KAWULOK				
ZODP.PROJEKTANT	ing. KAWULOK				
				 558 321 152	
				hegas@hegas.cz	
				www.hegas.cz	
NÁZEV STAVBY	REKONSTRUKCE PÁTEŘNÍHO ROZVODU TV			STUPEŇ PD	PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
ČÁST STAVBY				DATUM	04/2018
MÍSTO STAVBY	NEMOCNICE TŘINEC,p. org.KAŠTANOVÁ 268,739 61 TŘINEC			FORMÁT	A4
INVESTOR	NEMOCNICE TŘINEC,p.org.KAŠTANOVÝ 268, 739 61 TŘINEC			MĚŘÍTKO	1:20
OBSAH VÝKRESU	VS TV 2 - AKUMULAČNÍ NÁDOBA 1000litrů			ČÍSLO ZAKÁZKY	ČÍSLO VÝKRESU
				318 220	17