



HEGAs, s.r.o.

739 61 Třinec, ul. Kaštanová 182

☎ 558 321 152

hegas@hegas.cz www.hegas.cz

Stavba : Rekonstrukce páteřního rozvodu TV

Část stavby : Výměníková stanice VS5,6,7 a TV2 elektroinstalace, MaR


Místo stavby : Nemocnice Třinec p.o.
Kaštanová 268
739 61 Třinec

Investor : Nemocnice Třinec p.o.
Kaštanová 268
739 61 Třinec


Stupeň PD : Projekt pro provádění stavby


VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE změny ve VS5,6


		Číslo části	Číslo sady
		12.2	
Kreslil / Zodpovědný projektant	Datum	Č. zakázky	
Fleischhans / Ing.Husar	4/2018	318 220	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Obsah										
List	Zařízení =	Umístění +	Popis stránek						Zpracoval	Revize
002		+DT3	VS5,6 - výměníková stanice VS5.1,VS6 zjednodušené technol.schéma						Fleischhans	
003		+DT3	VS5,6 - výměníková stanice VS5.2 zjednodušené technol.schéma						Fleischhans	
004		+DT3	VS5,6 - výměníková stanice TV2 zjednodušené technol.schéma						Fleischhans	
005		+DT3	Vnější pohled na rozvaděč DT3						Fleischhans	
006		+DT3	Vnitřní pohled na rozvaděč DT3						Fleischhans	
007		+DT3	VS5,6 - Přehled I/O signálů Univerzální modul						Fleischhans	
008		+DT3	VS5,6 - Přehled I/O signálů Univerzální modul						Fleischhans	
009		+DT3	VS5,6 - Přehled I/O signálů Univerzální modul						Fleischhans	
010		+DT3	VS5,6 - Přehled I/O signálů Univerzální modul						Fleischhans	
011		+DT3	VS5,6 - Přehled I/O signálů Modul digit. vstupů						Fleischhans	
012		+DT3	VS5,6 - Přehled I/O signálů Moduly digit. výstupů						Fleischhans	
013		+DT3	VS5,6 - Přehled I/O signálů Moduly digit. výstupů						Fleischhans	
014		+DT3	VS5,6 - Přehled I/O signálů Moduly digit. výstupů						Fleischhans	
015		+DT3	VS5,6 - Přehled I/O signálů Moduly digit. výstupů						Fleischhans	
016		+DT3	VS5,6 - Přehled I/O signálů Univerzální modul						Fleischhans	
017		+DT3	Zapojení přívodu pro DT3 a uzemnění zapojení světla , zás. a ovl obvodů						Fleischhans	
018		+DT3	Zapojení vent. a oběh. čerpadel M2.1, M2.2, M2.3, M2.4						Fleischhans	
019		+DT3	Zapojení oběh. čerpadel M3, M4.1, M4.2, M4.3						Fleischhans	
020		+DT3	Zapojení napájení RŠ a OP panelu zapojení ethernetové komunikace						Fleischhans	
021		+DT3	Zapojení AI měření-tlaky, teploty						Fleischhans	
022		+DT3	Zapojení AI měření - teploty						Fleischhans	
023		+DT3	Zapojení AI měření - teploty						Fleischhans	
024		+DT3	Zapojení regul. servopohonů						Fleischhans	
025		+DT3	Zapojení DI signálů zapojení termostatů						Fleischhans	
026		+DT3	Zapojení DI signálů						Fleischhans	
027		+DT3	Zapojení ovl. vent a oběh. čerpadel M2.1, M2.2, M2.3, M2.4, M3						Fleischhans	
028		+DT3	Zapojení ovl. oběh. čerpadel M4.1 až M4.3, zapoj. sol. ventilů						Fleischhans	
029		+DT3	Zapojení sol. ventilů VS5,6 zapojení směš. servopohonu MS2.1						Fleischhans	
030		+DT3	Zapojení směš. servopohonů MS2.2-MS2.4						Fleischhans	
031		+DT3	Zapojení vodoměru ve VS7 zapojení průtokoměrů ve VS5,6						Fleischhans	
		NÁZEV STAVBY Rkonstrukce páteřního rozvodu TV-Nemocnice Třinec p.o. Projekt elektroinstalace, MaR pro VS5,6,7			NÁZEV VÝKRESU Obsah		ZMĚNA ZMĚNA KRESLIL Fleischhans		KONTROLOVAL Ing.Kawulok ZODP.PROJEKTANT Ing. Husar DATUM 04/2018	
							č. zakázky 318 220 Typ dokumentace Projekt pro provádění stavby		+DT3 PŘEDCHOZÍ DALŠÍ	
									List 2 1	








	NÁZEV STAVBY Rkonstrukce páteřního rozvodu TV-Nemocnice Třinec p.o. Projekt elektroinstalace, MaR pro VS5,6,7	NÁZEV VÝKRESU VS5,6 - výměniková stanice TV2 zjednodušené technol. schéma	ZMĚNA		KONTROLOVAL		Ing. Kawulok		č. zakázky 318 220		+DT3											
			ZMĚNA		ZODP. PROJEKTANT		Ing. Husar		Typ dokumentace		PŘEDCHOZÍ											
			KRESLIL		Fleischhans		DATUM		04/2018		Projekt pro provádění stavby											
											3											
											5											
											List											
											4											

LEGENDA:

1	X0,X1,X2	svorkovnice
2	V01	ochrana přepětová 230V 10A
3	XDI,XAI,XUI,XAO	svorkovnice
4	NF1	procesní podstanice
5	NF2.1	napájecí modul 24V AC/DC
6	NF3	univerzální 8x I/O modul
7	NF4	univerzální 8x I/O modul
8	NF5	univerzální 8x I/O modul
9	NF6	univerzální 8x I/O modul
10	NF2.2	napájecí modul 24V AC/DC
11	NF7	modul 16x dig.vstupů
12	NF8	modul 6x rel. výstupů
13	NF9	modul 6x rel. výstupů
14	NF10	modul 6x rel. výstupů
15	NF11	modul 6x rel. výstupů
16	NF12	univerzální 8x I/O modul
17-18	XC1,XC2	zásuvky do rozv.
19-26	F1-F7	jističe jednofázové
27	F8	jistič třífázový
28-36	F9-F_OVL	jističe jednofázové
37	FU1-FU12	poj.svorka vyklápěcí 24V AC/DC
38	TR1	trafo 230V AC/24V AC
39	G1	regul. zdroj 230V AC/1,2V-24V
40	XG,XG0	svorkovnice
41-49	KM1-KM4.3	stykače na 230V AC
50	KA1	relé na 230V AC, 2x kont 8A
51-52	R1,R2	relé na 24V DC, 1x kont 2A



0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
<div>-NF3</div> <div><div>8 x I/O univerzální modul</div><div><div><div><div>○— 2</div><div>○— 4</div><div>○— 6</div><div>○— 8</div><div>○— 10</div><div>○— 12</div><div>○— 14</div><div>○— 16</div><div>○— 19</div><div>○— 21</div><div>○— 23</div><div>○— 25</div><div>○— 27</div><div>○— 29</div><div>○— 31</div><div>○— 33</div></div><div><div>venkovní teplota</div><div>tlak vody v systému VS5.1</div><div>tlak vody v systému VS5.2</div><div>tlak vody v systému VS6</div><div>teplota VS5.1 ÚT výstup</div><div>teplota VS5.1 ÚT zpátečka</div><div>teplota VS5.2 ÚT výstup</div><div>teplota VS5.2 ÚT zpátečka</div></div><div><div>/21.1</div><div>/21.2</div><div>/21.3</div><div>/21.5</div><div>/21.6</div><div>/21.7</div><div>/21.8</div><div>/21.9</div></div></div></div></div>													
<div><div><div><div><div>HEGAS</div><div>S.R.O.</div></div><div></div></div></div><div>NÁZEV STAVBY</div><div>Rkonstrukce páteřního rozvodu TV-Nemocnice Třinec p.o.</div><div>Projekt elektroinstalace, MaR pro VS5,6,7</div></div>				<div><div><div><div>NÁZEV VÝKRESU</div><div>VS5,6 - Přehled I/O signálů</div><div>Univerzální modul</div></div></div></div>				<div><div><div>ZMĚNA</div><div>ZMĚNA</div><div>KRESLIL</div></div><div><div>KONTROLOVAL</div><div>ZODP.PROJEKTANT</div><div>Fleischhans</div></div><div><div>Ing.Kawulok</div><div>Ing. Husar</div><div>DATUM</div></div><div><div>04/2018</div></div></div>		<div><div><div>č. zakázky</div><div>318 220</div></div><div><div>Typ dokumentace</div><div>Projekt pro provádění</div><div>stavby</div></div></div>		<div><div><div>+DT3</div><div>PŘEDCHOZÍ</div><div>DALŠÍ</div></div><div><div>6</div><div>8</div></div><div><div>List</div><div>7</div></div></div>	

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

-NF5

8 x I/O univerzální modul

○ — 2

○ — 4

teplota topná za výměníkem u TV2 /23.1

○ — 6

8

teplota zpátečky za výměníkem u TV2 /23.2

○ — 10

○— 12

teplota č.1 v zásobníku TV2 /23.3

○— 14

○ — 16

teplota č.2 v zásobníku TV2 /23.4

○— 19

○ — 21

teplota topná na výstupu u TV2 /23.6

○— 23

○— 25

teplota zpátečky cirkulace TV2 /23.7

○— 27


○— 29


tlak vody v systému TV2 /23.8

○— 31

○ — 33

rezerva /23.9

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<div>-NF6</div> <div>8 x I/O univerzální modul</div> <div> <div>○ 2</div> <div>○ 4</div> <div>○ 6</div> <div>○ 8</div> <div>○ 10</div> <div>○ 12</div> <div>○ 14</div> <div>○ 16</div> <div>○ 19</div> <div>○ 21</div> <div>○ 23</div> <div>○ 25</div> <div>○ 27</div> <div>○ 29</div> <div>○ 31</div> <div>○ 33</div> </div> <div> <div>ovl. 0-10V servopohonu VS5.1</div> <div>pol. 0-10V servopohonu VS5.1</div> <div>ovl. 0-10V servopohonu VS5.2</div> <div>pol. 0-10V servopohonu VS5.2</div> <div>ovl. 0-10V servopohonu VS6</div> <div>pol. 0-10V servopohonu VS6</div> <div>ovl. 0-10V servopohonu TV2</div> <div>pol. 0-10V servopohonu TV2</div> </div> <div> <div>/24.1</div> <div>/24.2</div> <div>/24.3</div> <div>/24.4</div> <div>/24.6</div> <div>/24.7</div> <div>/24.8</div> <div>/24.9</div> </div>										
	NÁZEV STAVBY Rkonstrukce páteřního rozvodu TV-Nemocnice Třinec p.o. Projekt elektroinstalace, MaR pro VS5,6,7			NÁZEV VÝKRESU VS5,6 - Přehled I/O signálů Univerzální modul		ZMĚNA ZMĚNA KRESLIL Fleischhans	KONTROLOVAL Ing.Kawulok ZODP.PROJEKTANT Ing. Husar DATUM 04/2018	č. zakázky 318 220 Typ dokumentace Projekt pro provádění stavby	+DT3 PŘEDCHOZÍ 9 DALŠÍ 11	Líst 10



zap. odtahového ventilátoru ve VS5,6 /27.1


zap. čerpadla ÚT vyšší č. východ /27.3

zap. čerpadla ÚT nízká č. jih /27.4

zap. čerpadla ÚT vyšší č. západ /27.6

zap. čerpadla ÚT nízká č. sever, pavilon čekárny /27.7


zap. čerpadla ÚT mag. rezonance /27.9




zap. čerpadla TV2 na horkovodu	/28.1
zap. čerpadla nabíjení zásobníku TV2	/28.2
zap. čerpadla cirkulace TV2	/28.4
zap. solenoidu VS5.1 doplňování ÚT	/28.6
zap. solenoidu VS5.1 odpouštění ÚT	/28.8
zap. solenoidu VS5.2 doplňování ÚT	/28.9

-NF10


6 digitálních releových výstupů




zap. solenoidu VS5.2 odpouštění ÚT /29.1




zap. solenoidu VS6 doplňování ÚT /29.2




zap. solenoidu VS6 odpouštění ÚT /29.4



rezerva /29.5




otv. servopohon ÚT vyšší č. východ /29.8




zav. servopohon ÚT vyšší č. východ /29.9

-NF11


6 digitálních releových výstupů




otv. servopohon ÚT nízká č. jih /30.1




zav. servopohon ÚT nízká č. jih /30.2




otv. servopohon ÚT vyšší č. západ /30.4




zav. servopohon ÚT vyšší č. západ /30.5



otv. servopohon ÚT nízká č. sever, pavilon čekárny /30.7



zav. servopohon ÚT nízká č. sever, pavilon čekárny /30.8




NÁZEV STAVBY
Rkonstrukce páteřního rozvodu TV-Nemocnice Třinec p.o.
Projekt elektroinstalace, MaR pro VS5,6,7


NÁZEV VÝKRESU
Zapojení přívodu pro DT3 a uzemnění
zapojení světla, zás. a ovl. obvodů


ZMĚNA	KONTROLOVAL	Ing. Kawulok
ZMĚNA	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Husar
KRESLIL	DATUM	04/2018

č. zakázky	318 220
Typ dokumentace	Projekt pro provádění stavby

+DT3	PŘEDCHOZÍ	16	Ušet
	DALŠÍ	18	17










Rozvaděč +DT3


velin

Rozvaděč +DT3










NÁZEV STAVBY
Rkonstrukce páteřního rozvodu TV-Nemocnice Třinec p.o.
Projekt elektroinstalace, MaR pro VS5,6,7


NÁZEV VÝKRESU
Zapojení regul. servopohonů

ZMĚNA	KONTROLOVAL	Ing. Kawulok
ZMĚNA	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Husar
KRESLIL	DATUM	04/2018

č. zakázky	318 220
Typ dokumentace	Projekt pro provádění stavby


+DT3	
PŘEDCHOZÍ	23
DALŠÍ	25






Rozváděč + DT3

prostory VS5,6




Rozvaděč +DT3




Rozvaděč +DT3

prostory VS5.6



Rozvaděč + DT3

prostory VS5.6



HEGA s.r.o.


NÁZEV STAVBY
Rkonstrukce páteřního rozvodu TV-Nemocnice Třinec p.o.
Projekt elektroinstalace, MaR pro VS5,6,7

NÁZEV VÝKRESU
Zapojení směš. servopohonů
MS2.2-MS2.4

ZMĚNA	KONTROLOVAL	Ing. Kawulok	č. zakázky	318 220	+DT3
ZMĚNA	ZODP. PROJEKTANT	Ing. Husar	Typ dokumentace	Projekt pro provádění stavby	PŘEDCHOZÍ
KRESLIL	Fleischhans	DATUM	04/2018		29
				DALŠÍ	31

Líst

30



Rozváděč +DT3

prostory VS5.6 a VS7