



LEGENDA ZNAČEK

SVÍTIDLO NOUZOVÉHO S CENTRÁLNÍM NAPÁJENÍM Z BEZPEČNOST. ZDROJE AC/DC230V

SVÍTIDLO NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ S CENTRÁLNÍM NAPÁJENÍM SV. ZDROJ DZ 8W/AC230V/DC220V

SVÍTIDLO NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ S CENTRÁLNÍM NAPÁJENÍM -SVĚTELNÝ TRANSAPARENT PRO OZNAČENÍ UMKNOUTYCH TEST SV. ZDROJ DZ 8W/AC230V/DC220V

R* MONITOR SÍTĚ 3F. UMÍSTĚNÝ V PODRUŽNÉM ROZVÁDEČI

RN12 NOVÝ DISTRIBUČNÍ ROZVÁDEČ NO

PŘECHODOVÁ SKŘÍŇ PRO PŘEPŘENÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ NO

NOVÝ CENTRÁLNÍ BATEROVÝ SYSTÉM NO (CBS) AC230V/DC220V

ROZVODY NO - SDRUŽENÁ TRASA

NAPÁJECÍ/ SVĚTELNÉ ROZVODY NO

MONITOROVACÍ ROZVODY NO

KRABICOVÁ ROZVODKA KOVOVÁ S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU 5x0,5-15mm²

POČTY SVÍTIDEL NA ROZVODY CENTRÁLY CBS RN12 :

ČÍSLO ROZVODU	POČ.SVÍTIDEL		CELKOV SVIT. PŘÍKON OBV	
	X	Z	NA ROZVOD	/W/
OBJEKT A				
WL1.N1	16	-	16	128
WL1.N2	13	-	13	104
WL1.N3	-	7	7	56
WL1.N4	-	9	9	72
WL1.N5	-	19	19	152
WL1.N6	-	18	18	144
WL1.N7	16	-	16	128
WL1.N8	-	18	18	144
WL1.N9	-	-	-	-
WL1.N10	-	11	11	88
WL1. N11	-	10	10	80
OBJEKT D				
WL2.N1	19	-	19	152
WL2.N2	14	5	19	152
WL2.N3	-	19	19	152
OBJEKT B				
WL2.N4	19	-	19	152
WL2.N5	-	19	19	152
CELKOVÝ POČET SVÍTIDEL			232	
CELKOVÝ PŘÍKON			1856 W	

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ	
ROZVODNÁ SOUSTAVA	SÍŤOVÝ PROVOZ TNPE AC 50 Hz, 230 V/TN-S ZÁLOHOVÝ PROVOZ: TNPE AC 50 Hz, 230 V/TN-S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 332000-4-41 ed.2 :	
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ 0,4/12 - izolací, krytí nebo přepážkami, zbranou, podobou OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ : V SOUSTAVĚ TNPE AC 50 Hz, 230 V/TN-S : - ochranným opořením od zdroje v síti TN	

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	Ing. Zdeněk Novák	
VYPRACOVAL :	Ing. Zdeněk Novák	
MÍSTO STAVBY :	Kaštanová 268, Dolní Líštná, 399 61 Třešňov	
STAVEBNÍK :	Nemocnice Třešňov, příspěvková organizace	
AKCE/ NÁZEV :		
VÝMĚNA BEZPEČNOSTNÍCH ZDROJŮ NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ V MONOBLOKU NEMOCNICE TŘEŠŤOV		
OBJEKT/ ČÁST :		
ZABÝVÁNÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY		
OBSAH :		
SCHEMA ROZVODŮ NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ - NOVÝ STAV		
Ing. ZDENĚK NOVÁK - NOVEL		
Ochranné technická a projektová kancelář A.Šavířova 111/32, 700 30 Ostrava Tel.: +420 603 448 517, novel@hsr.cz		
Datum :		04/2018
Stupeň PD :		DPS
Zak. č. :		04.18
Formát :		A4
Měřítko :		Příloha č.
-		04