



VOLNÝ TERÉN, CHODNÍK
kabelová rýha NN

terén

zásyp zeminou hutněný po vrstvách

výstražná folie

pískové lože

zemníci pásek FeZn 30x4

1 2

430

1) 1x DVR110 + kabel MDO – AYKY 3x240+120
2) 1x DVR110 + kabel D0 – AYKY 3x120+70

BETONOVÁ DLAŽBA
kabelová rýha NN

betonová dlažba

zásyp zeminou hutněný po vrstvách

výstražná folie

pískové lože

zemníci pásek FeZn 30x4

1 2

500

POJÍŽDĚNÁ PLOCHA, KOMUNIKACE, POD ODVOD. ŽLABEM
překop, kabelová rýha NN

vozovka

zásyp, hutněný po vrstvách, dle TKP4, TP146

výstražná folie

armovací síť

obetonování trubek C12/15–X0

podkladový beton C12/15–X0

zemníci pásek

1 2 3

590

1200

- 1) 1x DVK110 + kabel MDO - AYKY 3x240+120
- 2) 1x DVK110 + kabel DO - AYKY 3x120+70
- 3) 1x DVK110 - REZERVA

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 : automatickým odpojením od zdroje
Napěťová soustava NN: 3+PEN AC, 50Hz, 0,4/0,23kV/TN-C

TABULKA ZMĚN			
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
-	-	../2017	-
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
NÁZEV STAVBY		CHVĚLEK ATELIER	
Hlavní projektant ING. ARCH. Martin CHVĚLEK, MBA		Architekt ING. ARCH. Tomáš JANČA	Projektant ING. Václav VILČEK
Objednatel SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Křnov		Vypracoval ING. Ladislav NOVOSÁD	
Stavební objekt SO 05 - Přípojky inženýrských sítí		Část D-05.1 Přípojka NN	
Název výkresu		ARCHIVNÍ ČÍSLO ČÍSLO ZÁŘEJKY 17-009-5 D-05.1-02	
SITUACE PŘÍPOJKY NN		VÝKRES BEVZEL	
TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVĚLEK ATELIER s.r.o., BEZ PŘEMĚNĚHO SOUHLASU ZÁSTUPCE FIRMY ATELIER CHVĚLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽIT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ			