

LEGENDA

demontáž vedení VO
zvýšená ochrana/prostup/protlak
demontáž stáv. sloupu AO

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

SÍTĚ NAVRHOVANÉ V RÁMCI JINÉHO SO

- vedení elektro bez rozlišení
- vedení elektro NN, VO
- vedení elektro VN
- sdělovací vedení
- kanalizace bez rozlišení
- kanalizace dešťová
- kanalizace splašková
- plynovod NTL
- plynovod STL
- plynovod VTL
- vodovod bez rozlišení

POZNÁMKA

INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU V SITUACI ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ, DLE ZAMĚŘENÝCH VIDITELNÝCH ZNAKŮ V TERÉNU A PŘEDANÝCH PODKLADŮ SPRÁVCŮ SÍTÍ. PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO JEJICH PŘESNÉ VYTÝČENÍ V TERÉNU.
V místech s potřebou přesné koordinace je před realizací nutno provést kopané sondy k ověření průběhu.

Ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 : automatickým odpojením od zdroje
Napěťová soustava NN: 3+PEN AC, 50Hz, 0,4/0,23kV/TN-C

TABULKA ZMĚN

ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
-	-	./2017	-
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY

NOVOSTAVBA LÉKÁRNY A ONKOLOGIE

CHVÁLEK ATELIÉR

HLAVNÍ PROJEKTANT	ARCHITEKT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL
ING. ARCH. Martin CHVÁLEK, MBA	ING. ARCH. Tomáš JANČA	ING. Václav VLČEK	ING. Ladislav NOVOSÁD

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Kotkova 1064/12
702 00 OSTRAVA
IČO: 05725674
tel.: 595 693 250
email:info@chvalekatelier.cz

OBJEDNATEL	STUPEŇ	DATUM
SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov	**DPS**	11/2017

STAVEBNÍ OBJEKT	ČÁST	MĚŘÍTKO	FORMÁT A4
SO 06 - Areálové osvětlení	D-06.1Areálové osvětlení	1:250	8x A4

NÁZEV VÝKRESU

SITUACE ÚPRAVY AO

ARCHIVNÍ ČÍSLO	ČÍSLO ZAKÁZKY
	17-009-5
ČÍSLO VÝKRESU	REVIZE
D-06-02	

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o. , BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIÉR CHVÁLEK s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN, POUŽÍT NEBO PŘEDÁN TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ!