2.NP - TVARY 1:100



ŘEZY 1:100

ŘEZ A-A



ŘEZ E-E



ŘEZ G-G



ŘEZ D-D



ŘEZY 1:100

ŘEZ B-B



ŘEZ F-F



ŘEZ C-C



POZNÁMKY :

- VEŠKERÉ TVARY A PROSTUPY NUTNO KONFRONTOVAT SE STAVAŘSKÝMI VÝKRESY A VÝKRESY PROFESÍ, OTVORY DO VELIKOSTI 150mm MOŽNO VRTÁT DODATEČNĚ (NEBO DLE MOŽNOSTÍ DODAVATELSKÉ FIRMY)
- TVAR KONSTRUKCÍ VYCHÁZÍ ZE STAVEBNÍCH A ARCHITEKTONICKÝCH POŽADAVKŮ
- PŘI UKLÁDÁNÍ BETONU JE TŘEBA DBÁT NA ŘÁDNÉ VIBROVÁNÍ A OŠETŘOVÁNÍ BETONU ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE JE POTŘEBA ŘÁDNĚ OŠETŘOVAT, ABY NEDOŠLO KE VZNIKU TRHLIN OD HYDRATAČNÍHO TEPLA A SMRŠTĚNÍ
- JE NUTNÉ DODRŽET VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY PRO MONOLITICKÝ BETON,
- ÚČINKY OBJEMOVÝCH ZMĚN BETONU BUDOU ŘEŠENY VHODNÝM TECHNOLOGICKÝM OPATŘENÍM V KOORDINACI SE STATICKÝM ŘEŠENÍM
- ROZMÍSTĚNÍ KOTEVNÍCH PRVKŮ OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDE SOUČÁSTÍ DALŠÍHO STUPNĚ DOKUMENTACE
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TÉTO DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA

MATERIÁLY:

BETON:

C30/37–XC1–Cl0,2–Dmax22–S3
MODUL PRUŽNOSTI 32GPa PODLE ČSN ISO 6784

OCEL: B 500B, 10505(R)

MIN. KRYTÍ NOSNÉ VÝZTUŽE 25 mm

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992–1–1+souv. ČSN EN
VÝROBA BETONU A PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCE PODLE ČSN EN 206–1/Z3 A ČSN EN 13670
TŘÍDA TOLERANCÍ 1, KONTROLNÍ TŘÍDA 2, NÁRŮST PEVNOSTI BETONU VELMI POMALÝ

TABULKA ZMĚN

ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
-	-	./.2017	-
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL
ZMĚNA	POPIS ZMĚNY	DATUM	VYPRACOVAL

NÁZEV STAVBY
NOVOSTAVBA LÉKÁRNY A ONKOLOGIE

CHVÁLEK ATELIÉR

HLAVNÍ PROJEKTANT	ARCHITEKT	PROJEKTANT	VYPRACOVAL	
ING. ARCH. Martin CHVÁLEK, MBA	ING. ARCH. Tomáš JANČA	ING. Jiří ČERVINKA	ING. Jiří ČERVINKA	**CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.** Kaftanova 1064/12 702 00 OSTRAVA IČO: 05725674 tel.: 595 693 250 email:info@chvalekatelier.cz

OBJEDNATEL: SDRUŽENÉ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ KRNOV, příspěvková organizace, I.P.Pavlova 552/9, 794 01 Krnov
STUPEŇ: **DPS** DATUM: říjen 2017
STAVEBNÍ OBJEKT: SO 03 - Novostavba lékárny a onkologie ČÁST: Stavebně konstrukční řešení - betonové konstrukce
MĚŘÍTKO: 1:100 FORMÁT A4: 6 x A4

NÁZEV VÝKRESU
2.NP - TVARY ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

ARCHIVNÍ ČÍSLO: ČÍSLO ZAKÁZKY: **17-009-5**
ČÍSLO VÝKRESU: **D-03.2-11** REVIZE:

TENTO DOKUMENT JE MAJETKEM SPOLEČNOSTI CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o., BEZ PÍSEMNÉHO SVOLENÍ ODPOVĚDNÉHO ZÁSTUPCE FIRMY ATELIÉR CHVÁLEK, s.r.o. NESMÍ BÝT DOKUMENT KOPÍROVÁN. POUŽITÍ NEBO PŘEDÁNÍ TŘETÍ OSOBOU K DALŠÍMU POUŽITÍ