



NALEŽITOSTI VÝKRESU

ZNÁČENÍ ZÁSUKOVÝCH VÝVODŮ

LEGENDA

- TV – VÝVOD TV + EL. ZÁSUJKA 230V – 2,2m VYSOKO
- LR – LŮŽKOVÁ RAMPA NÁSTĚNNÁ – HORNÍ HRANA 1700mm VYSOKO
- KYSLIK, EL.ZÁSUVKY 4M–0,5kW, PA, DOKROZUMIVÁNÍ NA SESTERNU, DATOVÁ DVOUZÁSUVKA, SVĚTLO PŘÍMĚ A NEPŘÍMĚ

POZNÁMKA

KÓTY JSOU OD ČISTÉ (OBLUŽENÉ) ZDI NEBO PODLAHY
TYP MÍSTNOSTI DLE ČSN 33 2140 JE UVEDEN U ČÍSLO MÍSTNOSTI V ŠESTIHELIKNU
TOTO OZNAČENÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ, UVEDENÁ ČSN JIŽ NENÍ V PLATNOSTI
TYP MÍSTNOSTI DLE ČSN 33 2000–7–710 JE UVEDEN U ČÍSLO MÍSTNOSTI V KROUŽKU
TYP UVEDEN PODLE PŘÍLOHY B, TABULKY B.1
EL. ZÁSUVKY PRO OKLID NEJSOU V PROJEKTU ŘEŠENY
TYP A POPIS EL. ZÁSUVKY JE UVEDEN V PŘÍLOZE – ZNAČENÍ ZÁSUKOVÝCH VÝVODŮ
PŘEDMĚTY SANITÁRNÍHO VYBAVENÍ JSOU DODÁVKOU STAVBY VČETNĚ ARMATUR
DODÁVKOU STAVBY JSOU TAKÉ BATERIE A ODPADY K PRACOVNÍM LINKAM
VŠECHNY VÝVODY MEDICINÁLNÍCH PLYNŮ VČETNĚ UKONČOVACÍCH PŘÍKŮ ŘEŠÍ PROJEKT M.P.

D.1.4.1 LÉKARSKÁ TECHNOLOGIE

AUTOR PROJEKTU		VYPRACOVNĚL		AF PROJEKT s.r.o.	
INVEST. ÚŘEČNÍ		PRŮBĚH PRÁCE		POTVORNÍK 18913	
MÍSTO STAVBY		NEMOCNICE TRINEC		750 01 STAVBA VES	
INVESTOR		KLIMSKÁ STAVBA			
M.P.S.		OPTIMALIZACE LŮŽKOVÉ KAPACITY		6.4.4	
		NEMOCNICE TRINEC P.O.		12/2017	
		BLOK E - DĚTSKÉ ODDĚLENÍ		DSPTOPS	
MĚŘÍ VÝKRESU		1:50		D.1.4.1.01	