

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 23. 4. 2018

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 21010/2018/OP/EPID

ČÍSLO JEDNACÍ.: KHSMS 22360/2018/OP/EPID

VYŘIZUJE: Mgr. Vera Vrábliková

RNDr. Iveta Nováková

TEL.: 553 668 864

E-MAIL: vera.vrablikova@khsova.cz

DATUM: 27. 4. 2018

K rukám statutárního zástupce
Slezská nemocnice v Opavě,
příspěvková organizace
Olomoucká 470/86
746 01 Opava - Předměstí

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní úřad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb. a § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudila žádost Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace se sídlem Opava, Předměstí, Olomoucká 470/86, PSČ 746 01, IČ 47813750, zastoupené MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem nemocnice, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci na ohlášení stavebních úprav „Pavilon V/C – chlazení vyšetřoven a čekárny gynekologických ambulancí“, areál Slezské nemocnice v Opavě, p.o., k.ú. Opava-Předměstí.

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává v řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací na ohlášení stavebních úprav „Pavilon V/C – chlazení vyšetřoven a čekárny gynekologických ambulancí“, areál Slezské nemocnice v Opavě, p.o., k.ú. Opava-Předměstí

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Na základě žádosti Slezské nemocnice v Opavě, příspěvková organizace se sídlem Opava, Předměstí, Olomoucká 470/86, PSČ 746 01, IČ 47813750, ze dne 23. 4. 2018, zastoupené MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem nemocnice, o závazné stanovisko k projektové dokumentaci na ohlášení stavebních úprav „Pavilon V/C – chlazení vyšetřoven a čekárny gynekologických ambulancí“, areál Slezské nemocnice v Opavě, p.o., k.ú. Opava-Předměstí, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Projektová dokumentace řeší dodatečnou instalaci chladicího systému ve vybraných místnostech v 1. NP pavilonu V/C (m.č. 146 sonografie, m.č. 143 gynekologická vyšetřovna a m.č. 103 čekárna). Chlazení vyšetřoven a čekárny bude realizováno třemi jednotkami AOYG09LVLA.

Venkovní jednotka klimatizace AOYG24LAT3 o akustickém výkonu 70 dB(A) bude umístěna ve výklenku pod balkónem. V okolních prostorech nejsou trvalá pracoviště. Nejbližší chráněné objekty jsou cca 30 m vzdálené.

Předložené podklady odpovídají požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů.



Mgr. Vera Vrábliková
vedoucí oddělení protiepidemického
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě
územní pracoviště Opava

Rozdělovník:

Počet výtisků vyhotoveného dokumentu: 2

1x adresát, počet listů 1+ PD osobně

1x KHS, oddělení EPID/OP, 1 list + spis